TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE	Secretaría Integración Social		SERVICIO No		
			OFICINA	La Fontaleza del Gso.	
ATENCIÓN DE SERVICIO	D	M	A	CÓDIGO No.	12170
	27	06	2024		

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [X] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	X
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	CDGDFZ
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: F42CYFD1OE60

PLACAS: 5303495S

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE	
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	
CARGADOR DE BATERÍA	

VOLTAJE

R-S	220
R-T	219
TS	218
R-N	219
S-N	210
T-N	—
KVA	151
KW	129

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	60

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se realiza revisión eléctrica, se realiza pruebas
Se realiza Limpieza General.

Nota se encuentra que tiene la manguera del radiador en mal estado toca cambiarla y tiene refrigerante

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO		FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO	
Nombre	Elkin Gonzalez	**Nombre**	Maria Solano
Cédula	79596094	**Cédula**	39799975
Cargo	Técnico Electrico	**Cargo**	Responsable
Teléfono	3212133877	**Teléfono**	3102751802
Firma	Elkin Gonzalez	**Firma**	