TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE	Secretaria Integración Social	SERVICIO No	
		OFICINA	Dl. Los Sauces.
ATENCIÓN DE SERVICIO	D: 28 M: 06 A: 2024	CÓDIGO No.	17170

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [X] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	X
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	SDC.44
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: TD 226 B - 3 DL

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE	
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	
CARGADOR DE BATERÍA	

VOLTAJE	
R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	55
KW	

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	60

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA	
ACEITE	
BATERÍA	✓
FILTRO AIRE	✓
FILTRO ACEITE	✓
FILTRO COMBUSTIBLE	✓
REFRIGERANTE	✓
COMBUSTIBLE	✓
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se realiza revicion electrica revicion de fluidos se realizo. Limpieza General.

Nota: La maquina se encuentra nivel de aceite Bajo
El cuarto no tiene Iluminación

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Efian gonzalez	**Nombre** Martha C. Duran
Cédula 79596094	**Cédula** 1032364334
Cargo Tecnico electrico	**Cargo** Responsable
Teléfono 3212133877	**Teléfono** 3102064458
Firma Efian gonzalez T.	**Firma**