TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE	Secretaría Integración Social		SERVICIO No		
			OFICINA	JT Nueva Aranda	
ATENCIÓN DE SERVICIO	D	M	A	CÓDIGO No.	1170
	26	06	2024		

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [X] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	X
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	✓
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE
15Y4280892
PLACAS
129434 - 001
HORAS DE TRABAJO

TIPO DE MONTAJE	
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	
CARGADOR DE BATERÍA	

VOLTAJE	
R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	125
KW	113

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA	
ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se Realiza. Revisión electrica. Revisión de niveles
Limpieza General.

@Apacidad del. DCPM. 200 galones
Trasferencia automatica y filtros de aceite se revisaron

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Efrain gonzalez T.	**Nombre** CESAR A VALLE
Cédula 79396090	**Cédula** 80817116
Cargo tecnico electrico	**Cargo** [illegible]
Teléfono 3212133877	**Teléfono** 313 8150061
Firma Efrain gonzalez T.	**Firma**