TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE: SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO: D: 11 M: 06 A: 2021

SERVICIO No

OFICINA: II OSO DE ANTEOJOS

CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

TIPO PLANTA — DIESEL: ✓ — GASOLINA:

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS TIDE POWER/TPA22	

SERIE: 190300YSKS008

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 6

TIPO DE MONTAJE	FIJA
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	74.3
KW	59.4

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, AJUSTES ELECTRICOS Y MECANICOS, AJUSTES DE CONTACTOS Y BORNERAS LIMPIEZA GENERAL, LA PLANTA ELECTRICA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO YA QUE LA BOMBA DE INYECCION SE ENCUETRA TAPADA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO, SE REQUIERE DESMONTE Y LLEVARLA AL BANCO DE PRUEBA

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre: PEDRO GUZMAN
Cédula: 1996878
Cargo: TECNICO
Teléfono: 3179392407

Firma:

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre: Angie Rincon Rodriguez
Cédula: 1026588908
Cargo: Responsable.
Teléfono: 267.6073 - 3114736717.

Firma: