TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE: SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO: D 11 | M 06 | A 2024

SERVICIO No

OFICINA: J.I RAFAEL POMBO

CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

TIPO PLANTA
DIESEL: ✓
GASOLINA:

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE

PLACAS

HORAS DE TRABAJO

TIPO DE MONTAJE: FIJA
TRANSFERENCIA AUTOMATICA:
CARGADOR DE BATERÍA:

VOLTAJE

R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	
KW	

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA ASISTENCIA ELECTRO MECANICA, AJUSTES DE CONTACTOS Y BORNERAS REVISIÓN ELECTRICA, LIMPIEZA GENERAL.

LA PLANTA ELECTRICA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR BATERIAS DAÑADA, NO SE PUDO VERIFICAR FUNCIONAMIENTO

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre PEDRO GUZMAN
Cédula 1996478
Cargo TECNICO
Teléfono 317 137 2907

Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Rosa Jimenez
Cédula 52482588
Cargo Ax Administrativo
Teléfono 3208045060

Firma