TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE: SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
06	06	2024

SERVICIO No

OFICINA: J.I. RUEDA DE COLORES

CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER ~~BINK~~ PLUS	PP 75 LOW CB
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE

PLACAS

HORAS DE TRABAJO

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIA

TRANSFERENCIA AUTOMATICA: F. DE SERVICIO

CARGADOR DE BATERÍA

VOLTAJE

R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	75
KW	

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTRO MECANICA, REVISION DE FLUIDOS, LIMPIEZA GENERAL, SE ENCUENTRA SEÑAL DE ARRANQUE CERRADA, SE REQUIERE REVISAR INSTALACION ELECTRICA DE ACOMETIDA Y DISTRIBUCION

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre JOHN JAIRO VARGAS DIAZ
Cédula 79763 233
Cargo TECNICO
Teléfono 3174378383

Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Mercedes Urrego
Cédula 51895875
Cargo Responsable
Teléfono 3124425971

Firma Mercedes Urrego