ANEXO 2
PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA No. MC.004.2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA INCLUIDO Y BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI. VIGENCIA 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

AIRES PARA RETIRAR – DESINSTALAR POR DETERIORO

ITEM	SECCION	AREA	TIPO A.A	CAPACIDAD	MARCA	MODELO
1	SECTOR FISICO OFICINA PROFESIONALES Y AUDITORES	VERSALLES PISO 7	MINI SPLIT	18.000 BTU/HR	WESTINGHOUSE	WIHXD2-18KHVA NA 12349
2	SALA DE JUNTAS FISICO	VERSALLES PISO 7	MINI SPLIT	24.000 BTU/HR	WESTINGHOUSE	WIHXD2-24KHVA NA 12344
3	RECURSOS NATURALES #01	VERSALLES PISO 7	MINI SPLIT	12.000 BTU/HR	BLUELINE	MS-1210D2 NA 12350
4	RECURSOS NATURALES #02	VERSALLES PISO 7	MINI SPLIT	12.000 BTU/HR	RHEEM	GDMB-CECO12J01 NA 12347
5	RECURSOS NATURALES #03	VERSALLES PISO 7	MINI SPLIT	18.000 BTU/HR	SAMSUNG	AS18TUBCN NA 12348

Los equipos relacionados en el cuadro anterior, de acuerdo con reportes e inspección de la Subdirección Administrativa de la Entidad, registran fallas continuas, ineficiencia en las superficies a enfriar, fallos en tarjetas de control y bombas de condensado.

DOS (2) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

AIRES CENTRALES SPLIT PARA MANTENIMIENTO

ITEM	SECCION	AREA	TIPO A.A	CAPACIDAD	MARCA	MODELO
1	SALUD #01	VERSALLES PISO 5	CENTRAL SPLIT	60.000 BTU/HR	YORK	YMSFXC060BAAK-X

+ 57 311 483 9458
gerencia@cmserviciosingenieria.com
Cr 75 # 61 - 85

ITEM	SECCION	AREA	TIPO A.A	CAPACIDAD	MARCA	MODELO
2	SALUD #02	VERSALLES PISO 5	CENTRAL SPLIT	60.000 BTU/HR	YORK	YMSFXC060BAAK-X
3	EDUCACION #01	VERSALLES PISO 5	CENTRAL SPLIT	60.000 BTU/HR	YORK	YMSFXC060BAAK-X
4	EDUCACION #02	VERSALLES PISO 5	CENTRAL SPLIT	60.000 BTU/HR	YORK	YMSFXC060BAAK-X
5	RESPONSABILIDAD Y SALUD #01	VERSALLES PISO 5	CENTRAL SPLIT	60.000 BTU/HR	YORK	YMSFXC060BAAK-X
6	RESPONSABILIDAD Y SALUD #02	VERSALLES PISO 5	CENTRAL SPLIT	60.000 BTU/HR	YORK	YMSFXC060BAAK-X
7	OFICINAS CAM	CAM PISO 7	CENTRAL SPLIT	500.000 BTU/HR 42 toneladas	YORK	XTI-042X072
8	OFICINAS CAM	CAM PISO 7	CENTRAL SPLIT	500.000 BTU/HR 42 toneladas	YORK	XTI-042X072

AIRE PISO TECHO PARA MANTENIMIENTO

ITEM	SECCION	AREA	TIPO A.A	CAPACIDAD	MARCA	MODELO
9	RECURSOS NATURALES SALA AUDITORES	VERSALLES PISO	PISO TECHO	60.000 BTU/HR	MCQUAY	MQC104060CFC216B NUEVO 2023 NA 15184

AIRES MINI SPLIT PARA MANTENIMIENTO

ITEM	SECCION	AREA	TIPO A.A	CAPACIDAD	MARCA	MODELO
10	ARCHIVO #01	VERSALLES MEZANINE	MINI SPLIT	18.000 BTU/HR	WESTINGHOUSE	WIHXD2-18KHVA NA 14588
11	ARCHIVO #02	VERSALLES MEZANINE	MINI SPLIT	24.000 BTU/HR	WESTINGHOUSE	WIHXD2-24KHVA NA 14590
12	ARCHIVO #03	VERSALLES MEZANINE	MINI SPLIT	24.000 BTU/HR	WESTINGHOUSE	WIHXD2-24KHVA NA 14591

+ 57 311 483 9458
gerencia@cmserviciosingenieria.com
Cr 75 # 61 - 85

ITEM	SECCION	AREA	TIPO A.A	CAPACIDAD	MARCA	MODELO
13	ARCHIVO #04 OFICINA	VERSALLES MEZANINE	MINI SPLIT	12.000 BTU/HR	BLUE LINE	MSI1120F2 NUEVO 2023
14	DIRECCION CENTRAL	VERSALLES PISO 5	MINI SPLIT	12.000 BTU/HR	PANASONIC	CS-YS12TKV
15	DIRECCION TECNICA DE EDUCACION	VERSALLES PISO 5	MINI SPLIT	12.000 BTU/HR	PANASONIC	CS-YS12TKV
16	JEFE DE RESPONSABILIDAD FISCAL	VERSALLES PISO 5	MINI SPLIT	12.000 BTU/HR	PANASONIC	CS-YS12TKV
17	SERVIDORES INFORMATICA	VERSALLES PISO 5	MINI SPLIT	12.000 BTU/HR	PANASONIC	CS-YS12TKV
18	SECTOR FISICO DIRECCIÓN TÉCNICA	VERSALLES PISO 7	MINI SPLIT	18.000 BTU/HR	WESTINGHOUSE	WIHXD2-18KHVA NA 14589
19	SECTOR FISICO #01	VERSALLES PISO 7	MINI SPLIT	16.500 BTU/HR	SAMSUNG	AK18KVSSCWKV NA 14680
20	SECTOR FISICO #02	VERSALLES PISO 7	MINI SPLIT	12.000 BTU/HR	LG DUAL INVERTER	VS122C7 NUEVO DIC 2022 NA 15128
21	SECTOR FISICO #03	VERSALLES PISO 7	MINI SPLIT	12.000 BTU/HR	LG DUAL INVERTER	VS122C7 NUEVO DIC 2022 NA 15129
22	RECURSOS NATURALES SALA REUNIONES	VERSALLES PISO 7	MINI SPLIT	18.000 BTU/HR	MCQUAY	MOMI-18018-CWF126A NUEVO 2023 NA 15185
23	DESPACHO CONTRALOR	CAM PISO 7	MINI SPLIT	18.000 BTU/HR	LG (dual inverter)	vm182c7 (btu/hr)18000
24	SALA JUNTAS DESPACHO	CAM PISO 7	MINI SPLIT	12.000 BTU/HR	MIDEA	BTU/HR 12000 NA 14889
25	SERVIDORES INFORMATICA # 1	CAM PISO 7	MINI SPLIT	9.000 BTU/HR	LG (dual inverter)	Vm092c7(BTU/HR) 9000
26	SERVIDORES INFORMATICA # 2	CAM PISO 7	MINI SPLIT	9.000 BTU/HR	LG (dual inverter)	VM092C8 NA 14895
27	SUBCONTRALORIA	CAM PISO 7	MINI SPLIT	12.000 BTU/HR	LG (dual inverter)	Vm122c7(BTU/HR) 12000
28	ASESORES DESPACHO	CAM PISO 7	MINI SPLIT	18.000 BTU/HR	LG (dual inverter)	Vm182c7 (btu/hr)18000
29	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINSANCIERA	CAM PISO 7	MINI SPLIT	18.000 BTU/HR	LG (dual inverter)	vm182c7 (btu/hr)18000

+ 57 311 483 9458
gerencia@cmserviciosingenieria.com
Cr 75 # 61 - 85

ITEM	SECCION	AREA	TIPO A.A	CAPACIDAD	MARCA	MODELO
30	OFICINA ASESORA JURIDICA	CAM PISO 7	MINI SPLIT	18.000 BTU/HR	LG (dual inverter)	vm182c7 (btu/hr)18000
31	SALON DE CONTRALORES EQUIPO #1	CAM PISO 7	MINI SPLIT	18.000 BTU/HR	LG (dual inverter)	vm182c7 (btu/hr)18000
32	SALON DE CONTRALORES EQUIPO #2	CAM PISO 7	MINI SPLIT	18.000 BTU/HR	LG (dual inverter)	vm182c7 (btu/hr)18000

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

ITEM	AREA	TIPO A.A	CAPACIDAD
1	VERSALLES PISO 7	MINI SPLIT INVERTER	12.000 BTU/HR
2	VERSALLES PISO 7	MINI SPLIT INVERTER	24.000 BTU/HR
3	VERSALLES PISO 7	MINI SPLIT INVERTER	12.000 BTU/HR
5	VERSALLES PISO 7	MINI SPLIT INVERTER	12.000 BTU/HR
5	VERSALLES PISO 7	MINI SPLIT INVERTER	12.000 BTU/HR

REQUISITO PARA PRESENTAR PROPUESTA:

Visita a la Sede de la Contraloría General de Santiago de Cali, Edificio Fuente Versalles, ubicada en la Avenida 5A Norte No. 20-08

EL PROVEEDOR INTERESADO REALIZARÁ VISITA A LA SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI, UBICADA EN EL EDIFICIO FUENTE VERSALLES, PARA QUE HAGA EL RECONOCIMIENTO DEL SITIO DONDE SERAN INSTALADOS LOS NUEVOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD, PARA QUE EN EL MOMENTO DE COTIZAR SEPA LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES A PROVEER PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL.


+ 57 311 483 9458
gerencia@cmserviciosingenieria.com
Cr 75 # 61 - 85

DENTRO DEL CRONOGRAMA SE TENDRÁ EN CUENTA EL DÍA DE VISITA A LA ENTIDAD.

Observaciones:

_____

Datos del proponente



Nombre CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ ANTE

CC No. 1.075.260.874 de Neiva

Empresa: C&M SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS

Nit. 901.603.848-5

Dirección. CRA 75 # 61-85

Teléfonos. 3114839458