	Mes	Medidor	Periodo	Detalle	Consumo m³	Consumo % ML m³	Observaciones
2024	Enero	Jardines	05/11/23 04/12/23	Factura	18	623,27	Para este periodo se evidencia una leve disminución en el consumo de -4,79% frente al periodo anterior.
				Certificacion	18		
		ML	05/11/23 04/12/23	Factura	1360		Se evidencia una disminución de -7,65%, con respecto al periodo anterior, la disminución obedece al buen uso de este servicio.
				Certificacion	1360		
	Febrero	Jardines	05/12/23 03/01/24	Factura	13	543,66	Para este periodo se evidencia una disminución en el consumo de -24,91% frente al periodo anterior, dado que, en el periodo un alto número de funcionarios tomaron vacaciones y otros la semana de descanso por tiempo compensado.
				Certificacion	13		
		ML	05/12/23 03/01/24	Factura	1189		Se evidencia una disminución de -12,71%, con respecto al periodo anterior, debido a las vacaciones de algunos funcionarios y a la semana de descanso por tiempo compensado de la mayoría de servidores.
				Certificacion	1189		
	Marzo	Jardines	4/01/2024 01/02/24	Factura	106	880,18	Para este periodo se evidencia un aumento en el consumo de 645,71% frente al periodo anterior, debido a, al aumento en el riesgo de los árboles y jardines a raíz de la temporada seca ocasionada por el fenómeno del niño.
				Certificacion	106		
		ML	4/01/2024 01/02/24	Factura	1840		Se evidencia un incremento en el consumo de 59,07%, con respecto al periodo anterior, debido a las brigadas de aseo que se realizan en las diferentes áreas internas y externas a lo largo de la semana y fines de semana. El consumo se incrementó en los dos medidores de la Manzana Liévano, visto que, el día 26 de enero se realizó lavado de los dos tanques de agua potable de la Manzana Liévano, lo que constituye el tener que cerrar los registros de llenado con anticipación para que el agua que se encontraba en los tanques se utilizará hasta agotarse en las actividades normales de aseo que hay en la entidad, para su posterior lavado y el llenado inmediato de estos para el consumo de la sede
				Certificacion	1840		
	Abril	Jardines	02/02/24 01/03/24	Factura	15	469,04	Para este periodo se evidencia una disminución en el consumo de -84,35% frente al periodo anterior, debido a, los efectos de la lluvia, se presentó una disminución en el riego de los jardines
				Certificacion	15		
		ML	02/02/24 01/03/24	Factura	1022		Se evidencia una disminución en el consumo de -44,41%, con respecto al periodo anterior, debido a la disminución de las actividades generales de aseo. El consumo disminuyó en los dos medidores de la Manzana Liévano, visto que, en el periodo anterior, se realizó lavado de los dos tanques de agua potable de la Manzana Liévano, por lo cual en este periodo no se requirió de su llenado, normalizándose el consumo.
				Certificacion	1022		
	Mayo	Jardines	02/03/24 01/04/24	Factura	15	625,08	Para este periodo no se presenta variación en el consumo, ni en el valor a pagar.
				Certificacion	15		
		ML	02/03/24 01/04/24	Factura	1367		Se evidencia un aumento en el consumo de 33,76%, con respecto al periodo anterior, se informó, un aumento de la población debido al número de reuniones presentadas en los auditorios Huitaca (13) y aulas Barulé (79) presentadas en el periodo, lo que influye de manera directa en el aumento de consumo de agua por la ocupación de estos espacios y áreas comunes, haciendo uso de las unidades sanitarias y acceso a servicios de cafetería, entre otros. Adicional al valor del consumo por $ 9.572.850, se cancela $ 2.891.320 por concepto de: suministro medidor Ultrasónico, instalación del medidor, suministro tapa marco e instalación tapa marco, el cual fue instalado el día 12 de febrero de 2024.
				Certificacion	1367		
	Junio	Jardines	02/04/24 30/04/24	Factura	4	922,69	Se evidencia una disminución en el consumo de -65,16%, frente al consumo anterior, visto que, se disminuyó la frecuencia del riego de los jardines, adicionalmente se está realizando con la utilización de balde, lo cual contribuye con el ahorro de agua.
				Certificacion	4		
		ML	02/04/24 30/04/24	Factura	2036		Se evidencia un aumento en el consumo de 48,87%, con respecto al periodo anterior, se informó, por parte del equipo de infraestructura que en la sede presentó incremento en el consumo de agua, pues al final de este, se evidenció presencia de agua en las cañuelas de agua lluvias durante clima seco, esto llamó la atención y al iniciar seguimiento del medidor, se encontraron consumos fuera de lo normal en mayo de 2024, se programó visita con la EAAB, y se encontró una fuga de agua no evidente, en un tramo de tubería ubicado en la zona del jardín principal al lado de la plazoleta, el cual fue reparado por la cuadrilla de mantenimiento de la Secretaría General.
				Certificacion	2036		