Expertos Group ENGINEERING

ORDEN DE SERVICIO

Nº

Version 001

Fecha de Emision 1 de septiembre de 2018

DOCUMENTO CONTROLADO

Fecha: 14 Agosto 2024 Telefonos: 305 3221014

Empresa: Catastro Bogota

Direccion: AV CLL 30 # 25-90

Contacto: Sergio Peña

tipo de mantenimiento

Descripcion del equipo Mantenimiento Preventivo split Inverter

Marca York

Ubicación Centro cableado Piso 11 serial YHJE237TGAMAKRX

Descripcion del servicio

Revision
Mantenimiento Preventivo General condensadora evaporadora, Filtros, Turbina chasis, sistema electrico, bomba de Condensado y de Refrigerante

Repuestos utilizados (materiales)

Desengrasante
Hidrolavadora
Manometro
Multimetro
Jabon

Porfavor califique nuestro servicio donde 0 es el mas bajo y 5 el mas alto

Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	No sabe/ No responde
				
5	4	3	2	1

Observaciones

Requiere suministro de Aceite para Refrigerante R410A y Carga de Refrigerante R410A para el Proximo Mantenimiento

Recibido por

Nombre Sergio Miguel Para Guerra

Cargo Técnico operativo

Firma Sergio Para

Tecnico

Nombre Jose Manuel Correa

cargo Tecnico

firma

Autorizado por Expertos Group S.A.S NIT 900.529.375-3