INSPECCIÓN DE ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS - INSPECTION OF FIREFIGHTING ELEMENTS

swarco
The Better Way. Every Day.

F-HSE-03_InspecciónElementosContraIncendios
Versión 02
Distribución controlada. SI X - NO
Fecha última actualización. 01.12.2021

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

Objetivo: Identificar y verificar la disponibilidad y el estado de los elementos contra incendios de la empresa, con el fin de garantizar un mantenimiento periódico, para ser usados en condiciones de emergencia. Alcance: Swarco Andina SAS	Periodicidad de Inspección: Mensual	Indicaciones: Frente al elemento a verificar marque ✓ en caso de que corresponda el criterio mencionado a continuación. ☑ Buen Estado / Cumple ☒ Mal estado / No Cumple NA No Aplica

No.	Fecha de inspección	Clase de Extintor	Capacidad	Ubicación	Fecha de Próxima Recarga	Manómetro	Manguera	Boquilla	Cilindro	Base / soporte	Etiqueta	Señalización	Ficha de seguridad	Libre de Obstáculos	Nombre del Verificador
1	20/06/24	Gas Carbónico CO2	10Lb	Oficina SAN	Oct 24	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA
2	20/06/24	Multipropósito ABC	20Lb	Oficina SAN	Oct 24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA
3	20/06/24	Multipropósito ABC	5Lb	Vehiculo JTS 369	Nov 24	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA
4	20/06/24	Multipropósito ABC	20Lb	Vehiculo JTS 369	Nov 24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA
5	20/06/24	Multipropósito ABC	5Lb	Vehiculo JTS 371	Oct 24	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA
6	20/06/24	Multipropósito ABC	20Lb	Vehiculo JTS 371	Oct 24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA
7	20/06/24	Multipropósito ABC	5Lb	Vehiculo JTS 372	Oct 24	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA
8	20/06/24	Multipropósito ABC	20Lb	Vehiculo JTS 372	Oct 24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA

Observaciones Inspección realizada en compañía del COPASST, representada por Marcela Hernandez.

Verificación HSE
Recibido.
Fecha. 28/06/2024