Polaris Holding S.A.S.
Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.	
Fecha	Abril 15 /2024

Cliente:	Subred Centro Oriente	Ciudad:	Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing Freddy E. Aguilar	Dirección:	Santa Clara	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Redes de gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	16:00	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
1	Ver 4
	Caja de Corte triple OK ✓
	Alarma Amico triple OK ✓
	Verificación de fugas en la Caja de Corte, Verificación de Cero y span de los manometros de Presión Positiva, verificación Cero y span del Vacuometro. Limpieza generals.
	Verificación de disparo alarmas por baja y alta en Presión positiva y vacio, Verificación Cero y span de los Indicadores digitales

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe
Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1098423731
Firma de quien recibe

1098423731
No. Cédula de quien recibe

3506396687
No. Teléfono Celular de quien recibe

Polaris Holding S.A.S.
NIT. 901104871-4

Isabel Suarez
Nombre responsable

Firma Responsable

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: Abril 18 /2024

Cliente:	Sub Red Centro Oriente	Ciudad:	Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing Freddy E. Aguilar	Dirección:	Santa Clara	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Redes de gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	16:00	Area Negocio:	Hedicinal

Item	Actividades Realizadas
1	Laboratorio Patronal
	Caja de Corte Sencilla OK ✓
	Verificación de Fugas, Verificación de Cero y Span Manómetro OK
	Se realiza Limpeza.

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751
Firma de quien recibe

1090423751
No. Cédula de quien recibe

3506386689
No. Teléfono Celular de quien recibe

Gabriel C. Suarez
Nombre responsable

Polaris Holding S.A.S.
Nit. 901104871-4

Firma Responsable

Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: Abril 18 / 2024

Cliente:	Subred Centro Oriente		Ciudad: Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing Freddy E. Aguilar	Dirección:	Santa Clara	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Redes contra Incendios				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	16:00	Area Negocio:	Hospitalario

Item	Actividades Realizadas
3	San Camilo
	Caja de Corte doble ok ✓
	Alarma Nacional Aparente doble ok ✓ Alarma Nacional Aparente doble ok ✓
	Se verifica que no hayan fugas en las uniones roscadas se verifica Cero y spar de los manometros de Presión Posterior y Vecas Se realiza limpieza
	Se Verifica funcionamiento de los bobinas de Prueba y Sistema la alarma se encontró apagada se vuelve a conectar y queda en funcionamiento

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751
Firma de quien recibe

1090423751
No. Cédula de quien recibe

3506386689
No. Teléfono Celular de quien recibe

Polaris Holding S.A.S.
Nit. 901104871-4

Gabriel Suarez
Nombre responsable

Firma responsable

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha 15 / 04 / 2024

Cliente:	Sibrel Centro Oriente		Ciudad: Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing. Freddy E. Aguilar	Dirección:	Santa Clara	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Redes de gases medicinales.				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	16:00	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
1	Pasillo San Pablo
	Caja de Corte Sencilla O2 OK ✓
	Caja de Corte Sencilla Vac OK ✓
	Caja de Corte doble O2-Vac OK ✓
	Caja de Corte doble O2 - O2
	No se Presentan fugas, manometros verificados en Cero y Span OK.

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe

1090423751
No. Cédula de quien recibe

Gabriel Sainz S.
Nombre responsable

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electrónico
C.C. 1090423751
Firma de quien recibe

3506386687
No. Teléfono Celular de quien recibe

Firma Responsable

Pabon Holding S.A.S. Nit. 901.104.871-4

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha 15/04/2024

Cliente:	Sobred Centro Oriente		Ciudad:	Bogotá	Tel:
Persona Contacto:	Ing Freddy E. Aguilar	Dirección:		San Maria	O.C.
Proyecto:	Mantenimiento Redes de gases Medicinales				
Hora Inicio:		Hora Final:			Area Negocio:

Item	Actividades Realizadas
5	Rayos X.
	Caja de Corte Semilla 02 Ok ✓
	Se verifica que no haya fugas, se verifica manometro en Cero y Span.
	Se realiza limpieza.
	Caja de Corte triple Uo OK.

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe
Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
Firma de quien recibe
C.C. 1090423751

1090423751
No. Cédula de quien recibe

3506386689
No. Teléfono Celular de quien recibe

Nombre responsable

Firma Responsable

Proteus Holding S.A.S.
Nit 901104871

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 15/01/2024

Cliente:	Subred Centro Oriente		Ciudad: Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing. Freddy E. Aguilar	Dirección:	Santa Clara	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Pozos de agua Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	16:00	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
6	Pediatría 1
	Caja de Coste Sencilla. OK ✓
	Se verifica manometro en Cero y SPAN. Se realiza Prueba de agua subterranea para detectar fugas, no se evidencian fugas.
	Se realiza limpieza.

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electrónico
C.C. 1090423751
Firma de quien recibe

1090423751
No. Cédula de quien recibe

3506386687
No. Teléfono Celular de quien recibe

Nombre responsable

Firma Responsable

Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: Abril / 15 / 2024

Cliente:	Subred Centro Oriente		Ciudad:	Bogotá	Tel:
Persona Contacto:	Ing. Freddy E. Aguilar	Dirección:	Santa Clara		O.C.
Proyecto:	Mantenimiento Redes de gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	16:00	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
7	UCI Adultos
	Caja de Corte triple O_2 Aire Vac : Ok ✓
	Alarma Tri.Tech triple : la señal de Aire se encuentra apagada ✓
	Se realizan pruebas de fuga en caja y alarma se evidencia señal de aire apagada en la alarma.
	Pruebas de funcionamiento en O_2 y Vac Satisfactorias.

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe

1090423751
No. Cédula de quien recibe

Gabriel Ramírez
Nombre responsable

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751
Firma de quien recibe

3506386889
No. Teléfono Celular de quien recibe

Palaris Holding S.A.S
Nit. 901104871
Firma Responsable

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterno: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común
Polaris Holding SAS

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 15/04/2024

Cliente:	Subred Centro Oriente	Ciudad:	Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing. Freddy E. Aguilar	Dirección:	Santa Clara	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento redes de gases medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	16:00	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
11	UCI Centro Vascular
	Caja Sencilla O2: OK ✓
	Caja Sencilla Aire: OK ✓
	Caja Sencilla Vac: OK ✓
	Alarma Aparente Tres gases: OK ✓
	Se realiza mantenimiento Preventivos, Revisión de fugas con agua jabón, revisión de cono y STAN de manifestes, mano reductores.
	Limpieza general

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Nombre de quien recibe	No. Cédula de quien recibe	Nombre responsable
Freddy Enrique Aguilar Castro	1090423751	Gabriel Suarez
Ing. Electromecánico	3506386687	
Firma de quien recibe	No. Teléfono Celular de quien recibe	Firma Responsable
C.C. 1090423751		

Polaris Holding SAS Nit. 901104871-4

12

Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común
Polaris Holding S.A.S

Reporte de Trabajo

No.

Fecha 15/01/2021

Cliente:	Sobred Centro Oriente		Ciudad: Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing. Freddy E. Aguilar	Dirección:	Sta. Carta.	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento redes de gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	16:00.	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
12	Santa Maria
	Caja de Corte O2 Sencilla : Ok ✓
	Caja de Corte Vac Sencilla: Ok ✓
	Alarma doble Aparente : Ok ✓
	Alarma doble Aparente : Ok
	Se realiza Mantenimiento Preventivo a Cajas de Corte y Alarma, Se verifican fugas con agua Jabonosa, Se verifica Cero y Span a manometros y Vacuostatos.

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy — Nombre de quien recibe

Freddy Enrique Aguilar Castro — Firma de quien recibe

Ing. Electromecánico

C.C. 1090423751

1090423751 — No. Cédula de quien recibe

3506386689 — No. Teléfono Celular de quien recibe

Isabel Suárez — Nombre responsable

Polaris Holding S.A.S. Nit. 901104871-4

Firma Responsable

Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.
Fecha 15/04/2024.

Cliente:	Sub red Centro Oriente		Ciudad: Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing. Freddy E. Aguilar	Dirección:	Santa Clara	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento redes de gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	16:00	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
13	Santa Inés I
	Caja de Corte O2 Secura: Ok ✓
	Caja de Corte VAC Secura: Ok ✓
	Alarma doble flotante desconfigurada, no se podía abrir la alimentación de Corriente que da fuera de funcionamiento. ✓
	Se verifican los manómetros Cero y Span Ok
	Se realiza limpieza
	No se evidencian fugas.

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751
Nombre de quien recibe
Firma de quien recibe

1090423751
No. Cédula de quien recibe

3506386689
No. Teléfono Celular de quien recibe

C. Suárez
Nombre responsable

Frima Responsable

Palarie Holding S.A.S.
Nit. 901104871-4

Polaris Holding S.A.S
Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha 15/04/2024

Cliente:	Subred Centro Oriente		Ciudad: Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing. Freddy E. Aguilar	Dirección:	Santa Clara.	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento redes de gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	16:00	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
14	Santa Ines II
	Caja de Corte O2 Sencilla : OK ✓
	Caja de Corte Vac Sencilla : OK ✓
	Se realiza mantenimiento preventivo, Verificación de fugas, revisión Cero y Span manometros OK

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy Enrique Aguilar Castro
Nombre de quien recibe
Ing. Electromecánico
Firma de quien recibe
C.C. 1056425751

1056425751
No. Cédula de quien recibe

3506586689
No. Teléfono Celular de quien recibe

Gabriel C. Sanz
Nombre responsable

Polaris Holding S.A.S
Nit. 901.104.871-4
Firma Responsable

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No. 15

Fecha 15/04/2024

Cliente:	Sobred Centro Oriente		Ciudad:	Bogotá	Tel:
Persona Contacto:	Ing. Freddy E. Aguilar	Dirección:		Santa Clara	O.C.
Proyecto:	Mantenimiento Redes de gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:		16:00	Area Negocio: Hospitalario

Item	Actividades Realizadas
15	Recuperación Cirugía.
	Caja de Corte 3 gases O2 Air Vac : Ok ✓
	Alarma de tres gases : Vac 23" Hg alarmado por alta. se evidencia desclibración o daño del sensor ✓
	Se realiza mantenimiento preventivo.
	Verificación de los manometros Cero y SPAN
	Verificacon de los transductores Cero y SPAN.
	Limpieza general

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Nombre de quien recibe: Freddy

No. Cédula de quien recibe: 1090423751

Nombre responsable: Gabriel C. Suarez

Firma de quien recibe: Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751

No. Teléfono Celular de quien recibe: 3506386689

Firma Responsable

Polaris Holding S.A.S. Nit. 901048714

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 15 04 2024

Cliente:	Sabred Centro Oriente		Ciudad: Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing Freddy Agudelo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento redes gases medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	16:00	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
16	Salas de Cirugía
	Sala 1: Caja de Corte de tres gases Ok
	Sala 2: Caja de Corte de tres gases Ok
	Sala 3: Caja de Corte de Cuatro Gases Ok
	Sala 4: Caja de Corte de tres gases Ok
	Sala 5: Caja de Corte de Cuatro gases Ok
	Sala 6: Caja de Corte de Cuatro gases Ok
	Alarma de tres gases VGE Ubicada en el pasillo Ok
	Se evidencia que N2 está despresurizado.
	Alarma sencilla expuesta N2 Ok

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Nombre de quien recibe: Freddy

No. Cédula de quien recibe: 1090423751

Nombre responsable: Gabriel Agudelo

Firma de quien recibe: Freddy EPM

No. Teléfono Celular de quien recibe: 3506386689

Firma Responsable

Polaris Holding S.A.S. NIT. 901104871-4

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 15/01/2024

Cliente:	Subred Centro Oriente		Ciudad: Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing Freddy E. Aguilar	Dirección:	Santa Clara	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Redes de gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	16:00	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
16	Salas de Cirugía
	Sala 1
	Caja de Corte tres gases: Ok ✓
	Sala 2
	Caja de Corte tres gases: Ok ✓
	Sala 3
	Caja de Corte tres gases: Ok ✓
	Sala 4
	Caja de Corte tres gases: Ok ✓
	Sala 5
	Caja de Corte tres gases: Ok ✓
	Sala 6
	Caja de Corte tres gases: Ok
	Alarma de tres gases DBE Ubicada en el Pasillo Ok
	N2 despresurizado
	Alarma Aparente ~~Segurta~~ N2 Ok ✓ (Cuatro gases)

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1030423751
Firma de quien recibe

1030423731
No. Cédula de quien recibe

3506886879
No. Teléfono Celular de quien recibe

Polaris Holding S.A.S.
Nit. 901104874-4

Isabel Suárez
Nombre responsable

Firma Responsable

Polaris Holding S.A.S
Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 15/01/2024

Cliente:	Subred Centro Oriente		Ciudad: Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	Ing Freddy E. Aguilar	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Redes de gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	16:00	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
17	Pediatria Hospitalización
	Caja de Corte tres gases: Sin marco ✓
	Alarma de tres gases Aparente: Fuera de Servicio se revisa y se evidencia que se encuentra desconectado, se reconecta y queda en Servicio ✓
	Se verifica los manometros en Cero y SPAN
	Se verifica el manovacuometro en Cero y SPAN.
	Se realiza limpieza.

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe

1090423751
No. Cédula de quien recibe

Nombre responsable

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751
Firma de quien recibe

3506386689
No. Teléfono Celular de quien recibe

Polaris Holding S.A.S. Nit. 901104871-4

Firma responsable

Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No. 19

Fecha 15/01/2024

Cliente:	Subred Centro Oriente		Ciudad: Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy E. Aguilar V		Dirección: Sta Clara	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento redes de gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00		Hora Final: 16:00	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
19	Salud Mental Mujeres
	Cepa de Corte Semilla ✓
	Alarma Apagada Señal de O2: Fuera de Servicio, Posible abierta y Sin alimentación ✓ (cuatro gases)
	Se verifica Cero y SPAN Manometro de Caja de Corte

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1098...

Nombre de quien recibe

1090423751
No. Cédula de quien recibe

Firma de quien recibe

3506586687
No. Teléfono Celular de quien recibe

Polaris Holding S.A.S. Nit 901...

Gabriel Sanz
Nombre responsable

Firma Responsable

10

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha 15/04/2024

Cliente:	Sobed Centro Oriente		Ciudad: Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing. Freddy E. Aguilar	Dirección:	Sta Clara	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Bicho de gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	16:00	Area Negocio:	Medicinales

Item	Actividades Realizadas
20	Preventivo Pedrálticos
	Caja de Corte tres gases: OK ✓
	Manifold de tres gases tritech: OK ✓
	Se Revisa Escape en la Caja de Corte en el manometro y se Ajusta quedando OK.

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1123751

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

1090423731
No. Cédula de quien recibe

3506586689
No. Teléfono Celular de quien recibe

Polaris Holding S.A.S.
Nit. 901104871-4

Gabriel Suarez
Nombre responsable

Firma Responsable

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.	
Fecha	Abril 4 /2024

Cliente:	Subred Centro Oriente		Ciudad: Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing Freddy E. Aguilar	Dirección:	Santa Clara	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Red gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	14:00	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
1	Mantenimiento Preventivo Manifold de Oxigeno Automatico 2X2 (2X12)
	* Revision Pig tails, Revision Escapes en cuerpo y Vastagos
	* Revision operacional Válvulas de Paso CGA 540 x 3/4.
	* Revision Operacional Reguladores Alta - Baja Set 100 Psi
	* Revision operacional Reguladores Baja - Baja Set 65 Psi
	* Revision operacional Valvulas de Alivio.
2	Limpieza General
3	Puesta en funcionamiento y Pruebas

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Nombre de quien recibe	No. Cédula de quien recibe	Nombre responsable
Firma de quien recibe	No. Teléfono Celular de quien recibe	Firma Responsable

1090483751

3506386689

Gabriel Suarez

22

Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: Abril 8 de 2024

Cliente:	Sobred Centro Oriente		Ciudad: Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing Fredy E. Aguilar	Dirección:	Sanla Catalina	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Redes de gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	14:00	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
1	Revisión y Mantenimiento Manifold Principal Aire 3f6
	* Revisión Válvulas C6A 540 - Se evidencia una fuga en una de las válvulas Corexm 3/4 Se ajusta
	* Revisión Pig tails Se encuentran en buen estado
	* Revisión operacional de Reguladores Alta-baja OK No presentan Novedad GS Bio
	* Chequeo que hacharno en bronce Se pegan con Prevenca, Se cambian 2.0 Und
	* Regulador de Segunda etapa con escape por el tapón de 3/4" Se corrige.

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Fredy — Nombre de quien recibe

1090423751 — No. Cédula de quien recibe

Isabel Suarez — Nombre responsable

Firma de quien recibe

1090 350 038 — No. Teléfono Celular de quien recibe

Polaris Holding S.A.S. Nit. 901104871-4

Firma Responsable

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: Abril 9/2024

Cliente:	Subred Centro Oriente		Ciudad: Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing Freddy E. Aguilar	Dirección:	Santa Clara	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Redes de gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	10800	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
1	Mantenimiento Manifold Aire Auxiliar 276
	* Inspección Latigos 1/2 Acero Inox 2 und Presentan fuga
	* los Reguladores Presentan Escarcha Cuando se ponen en funcionamiento con Carga alta
	* Una válvula C6A 580 Presenta fuga por el Vastago
2	se realiza Mantenimiento Preventivo
	* Revisión de fugas en otros puntos no se evidencian
	* Operación 2 Cilindros OK Sin embargo Uno Presenta do bloqueos se Cambiaron.
	* Revisión de Válvulas de Corte OK

Observaciones: Se Programa Mantenimiento.

Recibido a satisfacción

Freddy Enrique Aguilar Cruz
Nombre de quien recibe

Ing. Electromecánico
C.C. 1090423731

Firma de quien recibe

1090423731
No. Cédula de quien recibe

3506386689
No. Teléfono Celular de quien recibe

Nombre responsable

Firma Responsable

Polaris Holding S.A.S.
Nit 901104871

Oficina - Taller: Cra 110 a No. 83 20
Oficina Alterna: Cra 93 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393576 Fijo: 57 1 4131823
NIT 901 104 871-4 Régimen Común
Polaris Facility S.A.S

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 06 febrero 2024

Cliente:	Hospital de Santa Clara		Ciudad: Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	freddy Enrique Aguilar		Dirección: Cra 24C 53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. Mtto Preventivo Correctivo y Sum de Resp. Acc			Red Gases Medicinales	
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	Hermodinamia

Item	Actividades Realizadas
1	Mantenimiento Correctivo de tomas Gases Medicinales
	(9) tomas de O2 Chemetron
	(7) tomas de O2 Ohio
	(5) tomas de Aire Chemetron
	(9) tomas de Vacio Chemetron
2	Cardiología
	(2) toma de O2 Chemetron
3	Baño de pasillo
	(1) toma de O2 Chemetron

Observaciones: Se cobca 1 escudo de oxigeno en el area de procedimientos Hermodinamia.

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe
Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
Firma de quien recibe
C.C. 1090423751

1090423751
No. Cédula de quien recibe

3506386689
No. Teléfono Celular de quien recibe

GABRIEL SUAREZ
Nombre responsable

Polaris Facility S.A.S
Nit. 901104871

Oficina - Taller: Cra 110 a No. 63 29
Oficina Alterna: Cra 90 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4253776 - Fijo 57 1 4131773
NIT. 901 104 871-4 Régimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 07 Febrero 2024

Cliente:	Hospital de Santa Clara	Ciudad:	Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C 53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. Mtto Preventivo, Correctivo y Sum. de Resp			Acc. Red Gases Med.	
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	Urgencias

Item	Actividades Realizadas
1	Pasillo de Urgencia
	(7) toma de O2 Amico
2	Reanimación
	(7) toma de O2 Amico
	(6) toma de O2 Chemetron
	(4) toma de Aire Amico
	(2) toma de Aire Chemetron
	(4) toma de Vacío Amico
	(2) Toma de Vacío Chemetron
	Reanimación 2
	(3) toma Vacío Chemetron
	(3) " O2 Chemetron
3	Bahia 5
	(3) toma O2 Amico
	(1) toma O2 Chemetron
	(2) toma Aire Amico
	(3) toma Vacío Amico
	(1) toma Vacía Chemetron
	(1) toma Nitrogeno. Amico
	(1) toma de Oxido nitroso Amico
	Bahia 3
	(5) toma O2 Amico
	(2) toma O2 Chemetron
	(1) toma Aire Chemetron
	(1) toma Vacío Chemetron
4	Consultorio 3
	(1) toma de O2 Chemetron

Observaciones: Se colocan escudo de oxígeno en el área de urgencia en la bahia 3 que se encontraba una toma de oxígeno sin escudo.

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe
Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
Firma de quien recibe

1090423751
No. Cédula de quien recibe

3506386689
No. Teléfono Celular de quien recibe

Yaneth Suarez
Nombre Responsable
Firma Responsable
Polo: 80
Mtl. 80

Oficina - Teler Cra 110 a No. 83 20
Oficina Alterna: Cra 96 No. 16 60 Apto 201 T9
Bogotá Colombia
Celular 57 317 4299976 Fijo: 57 1 4131833
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.	
Fecha	07 Febrero 2024

Cliente:	Hospital de Santa Clara	Ciudad:	Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C # 53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. mantenimiento preventivo, Correctivo y Sum. de Resp Acc Red Gases Med.				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	Urgencia

Item	Actividades Realizadas
5	Bahia 1
	(4) tomas de O2 Ohio
	(4) tomas de vacío Ohio
6	Bahia 4
	(4) tomas de O2 Aga
	(1) toma de O2 Chemetron
	(2) tomas de vacío Chemetron
7	Consultorio 2
	(1) toma de O2 Chemetron
	(1) toma de vacío Chemetron
8	Consultorio Ortopedia
	(1) toma de O2 Chemetron
	(1) toma de vacío Chemetron
9	Facturación Sala de espera
	(1) toma de O2 Chemetron
10	Estación de enfermería
	(1) toma de O2 Amico
	(1) toma de vacío Amico
11	Reanimación 2
	(1) toma de O2 Chemetron
	(1) toma de vacío Chemetron

24

Observaciones: En el consultorio de ortopedia se realiza mantenimiento preventivo y se evidencia que la toma de O2 se encuentra sin suministro y en la sala de espera de facturación urgencia la toma se encuentra sin suministro de O2.
Se cambia escudo de O2 Chemetron en el área de bahia 4

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe

Freddy Enrique Aguilar Castro
Firma de quien recibe
Ing. Electrónico
C.C. 1090423751

1090423751.
No. Cédula de quien recibe

3506386689
No. Teléfono Celular de quien recibe

Nombre Responsable

Firma Responsable

Patricia Hidalgo
Mt. 95

34

Oficina - Taller Cra 110 a No. 63 A 20
Oficina Alterna Cra 98 No. 14 40 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4209976 Fijo: 571 4133823
NIT. 901 104 871-4 Régimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 07 febrero 2024

Cliente:	Hospital Santa Clara		Ciudad: Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C 53-47 sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. Mtto Preventivo, Correctivo y Sum de Resp. Acc Red Gases Med.				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	UCI Adulto I

Item	Actividades Realizadas
1	Se realiza Mantenimiento Preventivo de toma de Gases Medicinales en UCI Adulto 1 (16) tomas de O2 Drager (16) tomas de Aire Drager (16) tomas de Vacio Drager

40

Observaciones: En la cama 7 se encuentra 1 toma de Aire medicinal sin suministro.

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe

1090423751
No. Cédula de quien recibe

Freddy Enrique Aguilar Castro
Firma de quien recibe
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751

3506886689
No. Teléfono Celular de quien recibe

Gabriel Suarez
Gestor Responsable

Potencia Ingeniería S.A.S.
NIT. 901.104.871-4

Oficina - Taller: Cra 113 a No. 63 20
Oficina Alterna: Cra 96 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4331823
NIT. 901.104.671-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.
Fecha: 08 febrero 2024

Cliente:	Hospital de Santa Clara	Ciudad:	Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C 53-47 Suy	O.C.	
Proyecto:	Sevv. Mtto Preventivo Correctivo y Sum de Resp. Acc. Red Gases Med.				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	UCI Cardiovascular

Item	Actividades Realizadas
1	Se realiza Mantenimiento Preventivo de toma de gases Medicinales en el Área UCI Cardiovascular. (11) tomas de O2 Chemetron. (11) tomas de Aire Chemetron. (11) tomas de Vacio Chemetron. Pasillo (2) tomas de O2 Chemetron Baño de pacientes (1) toma de O2 Ohio.

Observaciones: Se Colocan escudos de Aire y escudo de Vacio.

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe

1090423751
No. Cédula de quien recibe

Freddy Enrique Aguilar Castro
Firma de quien recibe
Ing. Electrónico
C.C. 1090423751

3506386687
No. Teléfono Celular de quien recibe

Nombre Responsable

Firma Responsable

29

Oficina - Taller: Cra 120 a No. 63-30 Oficina Alterna: Cra 96 No. 14-80 Apto 202 T 3 Bogotá Colombia Celular: 57 317-4283878 Fijo: 57 1 4332828 NIT: 900.204.879-6 Regimen Común	**Reporte de Trabajo**	No.	
		Fecha	12 febrero

Cliente:	Hospital de Santa Clara	Ciudad:	Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aquilar	Dirección:	Cra 24C 53-47 Sur	O.C	
Proyecto:	Serv. Mtto Preventivo, Correctivo y Sum de Resp Acc Red Gases Med.				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	San Camilo

Item	Actividad Realizada
1	Se realiza mantenimiento preventivo a tomas de gases medicinales en el area de San Camilo. (14) tomas de O2 Ohio. (14) tomas de vacio Ohio. Baños (4) tomas de O2 Ohio Dialisis (5) tomas de O2 Ohio (4) tomas de vacio Ohio Sala de evolución. (3) tomas de O2 Ohio

44

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe

1090423751
No. Cédula de quien recibe

Firma de quien recibe

3506388689
No. Teléfono Celular de quien recibe

Firma y sello

Ing. Electromecanico
C.C. 1090423751

30

Oficina - Taller: Cra 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Cra 96 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 439 3976 Fijo: 57 1 4331833
NIT 900.304.871-4 Regimen Comun

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 13 Febrero

Cliente:	Hospital de Santa Clara	Ciudad:	Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C 53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. Mtto. Preventivo, Correctivo y Sum. de Resp. Acc Red Gases Med.			Area Negocio	Santa Lucia
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00		

Item	Actividades Realizadas
1	Se realiza Mantenimiento Preventivo a las tomas de gases medicinales y se Colocan 2 escudos de O2.
	(14) tomas O2 Chemetron.
	(17) tomas de Vacio Chemetron.
	(9) tomas de O2 Amico.
	(6) tomas de vacio Amico.
	Estar de Enfermeria
	(1) toma de O2 Chemetron
	(1) toma de Vacio Chemetron

48

Observaciones: Se colocan 2 escudos de O2 Chemetron.

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe

1090423751.
No. Cédula de quien recibe

Freddy Enrique Aguilar Castro
Nombre de quien recibe

3506582681
No. Teléfono Celular de quien recibe

C.C. 1090423751

Nombre Responsable

Firma Responsable

Oficina - Teller: Car 110 a No. 63 30
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 301 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4333976 Fijo: 571 4133923
NIT. 901 108 831-4 Argémiro Carrillo

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 14 Febrero 2024

Cliente:	Hospital de Santa Clara	Ciudad:	Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C 53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. Mtto. Preventivo y Sum. Resp. Acc Red gases Medicinales				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	San Rafael

Item	Actividades Realizadas
1	Se realiza Mtto de tomas de gases medicinales
	(13) tomas O2 Chemetron
	(13) tomas de Vacío Chemetron
	(22) tomas de O2 Ohio
	(22) tomas de Vacío Ohaio
	Área de aislamiento
	(5) tomas de O2 Amico
	(5) tomas de vacio Amico
	Habitación Aisladas
	(1) toma de O2 Chemetron
	(1) toma de vacio Chemetron
	Baños
	(4) tomas de O2 Ohio
	Estación de Enfermería
	(2) toma de O2 Ohio
	Habitación sellada
	(2) toma de O2 Chemetron
	(2) toma de vacio Chemetron

Observaciones: En las habitaciones 13 y 14 se colocan escudos de vacio.

Recibido a satisfacción

Freddy Nombre de quien recibe	1090423751 No. Cédula de quien recibe	GABRIEL E SUAREZ Nombre responsable
Freddy Enrique Aguilar Castro Nom. de quien recibe Tec. Electromecanico C.C. 1090423751	3506386689 No. Teléfono Celular de quien recibe	Firma responsable Polaris Nit. 901108831-4

32

Oficina - Taller: Cra 116 a Ks 43 20 Oficina Alterna: Cra 96 No. 14 40 Apto 201 T 9 Bogotá Colombia Celular: 57 317 4393078 Fijo: 57 1 4133433 NIT. 901.104.871-4 Régimen Común	**Reporte de Trabajo**	No. Fecha 16 febrero 2024

Cliente:	Hospital de Santa Clara	Ciudad:	Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C 53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. Mto Preventivo, Correctivo y Sum de Resp Acc Red Gases Medicinales.			Area Negocio:	UCI Adulto II
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00		

Item:	Actividades Realizadas
1	Se realiza mantenimiento preventivo a tomas de gases medicinales en el área de UCI Adulto II. (16) tomas de O^2 Chemetron. (8) tomas de Aire Chemetron. (8) tomas de Vacio. Chemetron.

32

Observaciones: Se realiza cambio de escudo de Aire medicinal en el baño de UCI Adultos II.

Recibido a satisfacción

Freddy Nombre de quien recibe	1090423751 No. Cédula de quien recibe	GABRIEL SUAREZ Nombre y apellido
Freddy Enrique Aguilar Cadena Firma de quien recibe	3106366829 No. Teléfono Celular de quien recibe	Firma Responsable

C.C. 1090423751

32

Oficina: Taller - Cra 110 e No 43 39
Oficina Alterna: Cra 66 No. 14-60 Apto 201 T 3
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4283878 Fijo: 57 1 4133423
NIT: 901.324.873-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.	
Fecha	16 febrero 2024

Cliente:	Hospital de Santa Clara	Ciudad:	Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C 53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. Mtto Preventivo, Correctivo y Sum de Resp. Acc Red Gases Med.				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	Broncoscopia

Item	Actividades Realizadas
1	Se realiza mantenimiento preventivo a tomas de gases medicinales en el area de Broncoscopia. (2) tomas de O2 Chemetron. (1) toma de Vacio Chemetron.

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy Nombre de quien recibe	1090423751 No. Cédula de quien recibe	GABRIEL SUAREZ Nombre responsable
Freddy Enrique Aguilar L. Firma de quien recibe	3506388689 No. Teléfono Celular de quien recibe	Firma Responsable

C.C. 1090423751

Oficina - Taller Cra 110 a No. 63 30
Oficina Alterna: Cra 58 No. 14 80 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4333975 Fijo: 57 1 4151323
NIT 901.104.673-4 Régimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 19 Febrero 2024

Cliente:	Hospital de Santa Clara	Ciudad:	Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 74C 53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv Mtto. Preventivo y Sum. Resp. Acc. Red Gases Medicinales				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	Urgencia Pediátricas

Item	Actividades Realizadas
	Se realiza mantenimiento preventivo de tomas de Gases medicinales en el Area de Urgencias Pediatrica.
1	Observación de Pediatria (10) tomas de O2 Chemetron (10) tomas de Aire Chemetron (10) tomas de vacio Chemetron (4) tomas O2 Amico
2	Sala de reanimación (1) toma O2 Chemetron (1) toma Aire Amico (1) toma Vacio Chemetron.
3	Consultorio 1 (1) toma O2 Amico (1) toma O2 Chemetron (1) toma vacio Chemetron
4	Consultorio 2 (1) toma O2 amico (1) toma O2 Chemetron (1) toma vacio Chemetron
5	Consultorio 3 (1) toma O2 amico (1) toma O2 Chemetron (1) toma vacio Chemetron

46

Observaciones: Se realiza cambio de escudo Chemetron en el cubículo 10 en el área de observación de Pediatria.

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe

Freddy Enrique Aguilar Castro
Firma de quien recibe

C.C. 1090423751

1090423751
No. Cédula de quien recibe

3506386689
No. Teléfono Celular de quien recibe

GABRIEL SUAREZ
Nombre responsable

Firma Responsable

90 Días

Oficina Taller: Cra 130 a No 69 39
Oficina Alterna: Cra 96 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 439 3976 Fijo: 57 1 413 5823
NIT: 901.556.871-4 Régimen Común

Reporte de Trabajo

No.
Fecha: 21 febrero 2024

Cliente:	Hospital Santa Clara	Ciudad:	Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C 53-47 Sur	O.C	
Proyecto:	Serv. Mtto Preventivo, Correctivo y Sum de Resp Acc Red Gases Medicinales			Area Negocio:	Hospitalización Red
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00		

Item	Actividades Realizadas
1	Se realiza Mantenimiento Preventivo a tomas de Gases Medicinales en el área de Hospitalización Pediátrica. desde la cama 15 a la cama 19 (5) tomas de O2 Chemetron (5) tomas de vacio Chemetron Consulta externa pediatria (5) toma de O2 Chemetron (5) toma de vacio Chemetron

Observaciones: En el área de consulta externa pediatria se realiza el mantenimiento preventivo y se encuentran las tomas sin suministro de O2 y de vacio.

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe

1090423751
No. Cédula de quien recibe

Gabriel Rojas
Nombre Responsable

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Firma de quien recibe
C.C. 1090423751

3506386689
No. Teléfono Celular de quien recibe

Firma Responsable

20

36

Oficina - Taller: Cra 113 a No. 69 20
Oficina Alterna: Cra 90 No. 14 60 Apto 203 T 3
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 429 3876 Fijo: 57 1 613 1823
NIT: 901.104.871-9 Régimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 21 febrero 2024

Cliente:	Hospital de Santa Clara	Ciudad:	Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C # 53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. Mtto Preventivo, Correctivo y Sum de Resp Acc Red Gases Medicinales			Area Negocio:	Intermedio Pediatria
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00		

Item	Actividades Realizadas
1	Se realiza mantenimiento preventivo a toma de Gases Medicinales en el area de Intermedio Pediatria
	(16) tomas de O2 Chemetron
	(8) tomas de aire Chemetron
	(8) tomas de vacio Chemetron
	Aislados
	(2) tomas de O2 Amico
	(1) toma de aire Amico.
	(1) toma de vacio Amico.
	Sala de procedimientos
	(2) tomas de O2 Amico
	Hospitalización
	(15) tomas de O2 Chemetron
	(10) tomas de Aire Chemetron
	(15) tomas de vacio Chemetron
	1

28

Observaciones: Se realiza cambio de escudo de vacio (1) y (2) escudos de O2 en el area de intermedio pediatria.
Se coloca escudo de aire medicinal faltante en cama 6 Hospitalización pediatrica.
Se cambia 2 escudos de O2 en la cama 11 y cama 10.

Recibido a satisfacción

Freddy — Nombre de quien recibe

1090423751 — No. Cédula de quien recibe

Freddy Enrique Aguilar Castro — Firma de quien recibe
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751

3506386689 — No. Teléfono Celular de quien recibe

Gabriela Segura — Técnico Responsable

Oficina - Taller: Cra 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Cra 88 No. 14 80 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4333976 Fijo: 57 1 4131423
NIT: 901.104.871-4 Régimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 22 Febrero 2024

Cliente:	Hospital de Santa Clara	Ciudad:	Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C 53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. Mtto Preventivo, Correctivo y Sum de Resp Acc Red Gases Medicinales				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	Area Quirúrgica Medicina Interna

Item	Actividades Realizadas
1	Se realiza mantenimiento preventivo en las áreas Quirúrgicas y Medicina Interna de Gases Medicinales
	Habitaciones Quirúrgicas
	(13) toma de O2 Chemetron
	(12) toma de vacío Chemetron
	(2) toma de O2 Amico
2	Habitaciones de Medicina Interna Santa Maria
	(6) toma de O2 Chemetron
	(8) toma de vacío Chemetron
	(3) toma de O2 Ohio
	(1) toma de vacío Ohio

49

Observaciones: En la habitación Quirúrgica en la cama 6 se realiza cambio de escudo de O2 Chemetron.
En la habitación 1 de Santa Maria cama 88 se realiza cambio de escudo de O2 Chemetron y en la habitación 3 se realiza cambio de escudo de O2 Amico.
Se coloca escudo de O2 en el baño de área quirúrgica.

Recibida a satisfacción

Nombre de quien recibe: Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Mantenimiento
C.C. 1090423751

No. Cédula de quien recibe: 1090423751

No. Teléfono Celular de quien recibe: 3506386689

Nombre responsable: GABRIEL SUAREZ.

Firma Responsable

Polaris Health
Nit. 901.104.871-4

Oficina - Taller: Cra 110 a No. 6 B 20
Oficina Alterna: Cra 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT 901.104.871-4 Régimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 26 febrero 2024

Cliente:	Hospital Santa Clara		Ciudad: Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C 53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. Mtto Preventivo, Correctivo y Sum. de Resp Acc Red Gases Medic.				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	UCI Pediatria

Item	Actividades Realizadas
1	Se realiza Mantenimiento Preventivo de toma de Gases Medicinales en UCI Pediatria (16) tomas de O^2 Drager (16) Tomas de Aire Drager (16) Tomas de vacio Drager

48

Observaciones: En la cama 5 de UCI Pediatria se encontraba 1 toma sin suministro de vacio y se corrige entre el Mtto. Preventivo.

Recibido a satisfacción

Freddy Nombre de quien recibe	1090423751 No. Cédula de quien recibe	Nombre responsable
Freddy Enrique Aguilar Castro Ingeniero Electromecánico C.C. 1090423751	3206386689 No. Teléfono Celular de quien recibe	Firma Responsable

48

3a

Oficina - Taller: Cra 53B # No. 43 39 Oficina Alterna: Cra 98 No. 24 A 40 Apto 203 T 3 Bogotá, Colombia Celular 57 317 4181179 Fijo 57 1 4139233 NIT. 900.904.473-6 Régimen Común	**Reporte de Trabajo**	No. Fecha 02 Marzo 2024

Cliente:	Hospital de Santa Clara		Ciudad: Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C # 53-47 Sur	O.C	
Proyecto:	Serv. Mtto Preventivo, Correctivo y Sum de Resp Acc Red de Gases Med.				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	Cirugia

Item	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Se realiza Mantenimiento Preventivo de toma de Gases Medicinales
	Quirofano 1
	(2) tomas de O2 Chemetron
	(2) tomas de Aire Chemetron
	(2) tomas de Vacio Chemetron
	(1) toma de Nitrogeno
	(1) toma de Nitrous Oxide
	Quirofano 2
	(2) tomas de O2 Chemetron
	(2) tomas de Aire Chemetron
	(2) tomas de Vacio Chemetron
	(1) toma de Nitrogeno
	(1) toma de Nitrous Oxide
	Quirofano 3
	(2) tomas de O2 Ohio
	(2) tomas de Aire Ohio
	(2) tomas de Vacio Ohio
	(2) tomas de Nitrogeno Ohio
	(1) toma de Wagd Ohio
	Quirofano 4
	(2) tomas O2 Ohio
	(2) tomas Aire Ohio
	(2) tomas Vacio Ohio
	(1) toma de Wagd Ohio

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe

1090423751
No. Cédula de quien recibe

Fredy Enrique Aguilar Cuervo
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751

350638 6689
No. Teléfono Celular de quien recibe

Gabriel Suarez
Nombre responsable

Firma Responsable

Polaris Holding
CL 90 10 43

Oficina - Taller: Cra 135 # No 63 20
Oficina Alterna: Cra 88 No. 14 80 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular 57 317 4393076 Fijo 57 1 4133223
NIT 900 594 871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 02 Marzo 2024

Cliente:	Hospital Santa Clara	Ciudad:	Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C # 53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. Mtto Preventivo, Correctivo y Sum de Resp Acc Red Gases Med.	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	Cirugia
Hora Inicio:	8:00				

Item	Actividades Realizadas
	Quirofano 5
	(2) tomas de O2 Chemetron
	(2) tomas de Aire Chemetron
	(2) tomas de Vacio Chemetron
	(1) toma de nitrogeno
	(1) toma de Nitrous oxide
	Quirofano 6
	(2) tomas de O2 Chemetron
	(2) tomas de Aire Chemetron
	(2) tomas de vacio Chemetron
	(1) toma de nitrogeno
	(1) toma de Nitrous Oxide
	Sala de Recuperación de Cirugia
	(8) tomas de O2 Chemetron
	(8) tomas de Aire Chemetron
	(8) tomas de Vacio Chemetron
	Vestier de hombres
	(1) toma de O2 Chemetron
	(1) toma de Vacio Chemetron

42

Observaciones: En sala de recuperación de cirugia se realiza cambio de escudo de vacio y escudo de Aire.
En sala de cirugia Quirófano 8 se realiza cambio de escudo de vacio.
En vestier de hombres se suministra escudo de O2.

Recibido a satisfacción

Nombre de quien recibe

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751

Firma de quien recibe

1090423751
No. Cédula de quien recibe

3506356689
No. Teléfono Celular de quien recibe

GABRIEL SUAREZ
Nombre Responsable

Firma Responsable

41

Oficina - Taller Cra 110 a No 63 20
Oficina Alterna: Cra 88 No 14 65 Apto 201 T B
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 439 2976 Fijo 57 1 4131833
NIT 901 104 871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 04 Marzo 2024

Cliente:	Hospital de Santa Clara		Ciudad: Bogota	Tel.	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar		Dirección: Cra 24C # 53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. Mto. Preventivo, Correctivo y Sum de Resp Acc Red de Gases Med				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	UCI 4

Item	Actividades Realizadas
1	Se realiza mantenimiento preventivo de tomas de gases medicinales en el área UCI 4. (22) tomas de O2 Ohio (22) tomas de Aire Ohio (22) tomas de Vacio Ohio

66

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy
Nombre de quien recibe
Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
Firma de quien recibe
C.C. 1090423751

1090423751
No. Cédula de quien recibe

3506386684
No. Teléfono Celular de quien recibe

Gabriel Suarez.
Nombre responsable

Firma Responsable

42

Oficina - Taller - Cra 110 # No 69 30
Oficina Alterna: Cra 90 No 14 60 Apto 201 T 6
Bogotá Colombia
Celular 57 317 439 2576 Fax: 57 1 4231873
Cel: 57 1 304 8314 Bogotá Colombia

Polaris Ruiz S.A.S

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 05 Marzo 2024

Cliente:	Hospital de Santa Clara	Ciudad:	Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C # 53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. Mtto. Preventivo, Correctivo y Sum de Resp Acc			Area Negocio:	Dpto Gases Medicinales
Hora Inicio:	9:00	Hora Final:	17:00		Rayos X y TAC

Item	Actividades Realizadas
1	Se realiza mantenimiento preventivo de tomas de gases medicinales en el area de rayos x y TAC (3) tomas de O2 Chemetron (3) tomas de Vacío Chemetron Ecografia (1) toma de O2 Chemetron

Observaciones: En sala de recuperación de radiología se realizan Cambio de escudo (1 de O2) y (1 de vacío) porque los existentes se encontraban en mal estado.

Recibido a satisfacción:

Freddy
Nombre de quien recibe
Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
Firma de quien recibe
C.C. 1090425751

1010428251
No. Cédula de quien recibe

3506386689
No. Teléfono Celular de quien recibe

Gabriel Suarez
Nombre responsable

Firma responsable

Polaris Ruiz S.A.S
Nit. 901.010.xxx-x

43

Oficina - Taller: Cra 110 a No. 63 30
Oficina Alterna: Cll 94 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 8353976 Fijo: 57 1 4133823
NIT 900.104.871-4 Régimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 07 Marzo 2024

Cliente:	Hospital de Santa Clara	Ciudad	Bogotá	Tel	
Persona Contacto	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C # 53-47 Sur	OC	
Proyecto:	Serv. Mtto. Preventivo, Correctivo y Sum de Resp			Acc Red Gases Med.	
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	Santa Ines

Item	Actividades Realizadas
1	Se realiza mantenimiento preventivo de tomas de gases medicinales en el area de Santa Ines. (15) tomas de O2 Chemetron (15) tomas de Vacio Chemetron (4) tomas de O2 Amico (4) tomas de Vacio Amico

39

Observaciones: Se realiza cambio de escudo de O2 en la habitación 2 y cambio de escudo de vacio en la habitación 3.

Recibido a satisfacción

Freddy Enrique Aguilar Castro
Nombre de quien recibe
Ingeniero Biomédico
Firma de quien recibe
CC 1090423751

1090423751
No. Cédula de quien recibe

3506386689
No. Teléfono Celular de quien recibe

GABRIEL SAAVEDRA
Nombre responsable

Firma Responsable

39

Oficina - Taller: Cra 110 a No. 63 70
Oficina Alterna: Cra 96 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular. 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.106.871-4 Régimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 11 Marzo 2024

Cliente:	Hospital Santa Clara		Ciudad: Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección	Cra 24C # 53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. Mtto Preventivo, Correctivo y Sum de Resp. Acc Red Gases Med.				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
1	Se realiza mantenimiento preventivo de toma de Gases Medicinales
	Rehabilitación Cardiaca
	(3) tomas de O2 Ohio
	Laboratorio Pulmonar
	(3) tomas O2 Chemetron
	Polisomnografía
	(1) toma de O2 Ohio
	Referencia
	(1) toma de O2 Chemetron
	Cirugia Plástica
	(2) toma de O2 Chemetron
	(2) toma de vacío Chemetron
	Salud Mental
	(6) toma de O2 Ohio
	Clinica de heridas
	(2) toma de O2 Amico
	(2) toma de vacío Amico
	(1) toma de O2 Chemetron
	(1) toma de vacío Chemetron
	Diálisis
	(3) tomas de O2 Ohio
	Cuarto de Clinica de Heridas
	(1) toma de O2 Amico
	(1) toma de aire Amico
	(1) toma de vacío Amico

30

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Nombre de quien recibe: Enrique Aguilar Castro — Mecánico

Firma de quien recibe

No. Cédula de quien recibe: 1070423751

No. Teléfono Celular de quien recibe: 3506386689

Nombre responsable: GABRIEL SUAREZ.

Firma Responsable

Oficina - Taller : Cra 110 a No. 63 20
Oficina Ahuma: Cra 94 No. 24 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104 871-4 Regimen Comun

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 05 febrero 2024

Cliente:	Hospital de Santa Clara	Ciudad:	Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Enrique Aguilar	Dirección:	Cra 24C #53-47 Sur	O.C.	
Proyecto:	Serv. Mtto Preventivo, Correctivo y Suministro de Resp Acc Red Gases Med.				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	San Pablo I y II

Item	Actividades Realizadas
1	Mantenimiento preventivo de toma de gases medicinales. San Pablo I (7) tomas de O2 Chemetron (7) tomas de Aire Chemetron (7) tomas de Vacío Chemetron San Pablo II (8) tomas de O2 Chemetron (6) tomas de Aire Chemetron (7) tomas de Vacío Chemetron Baño San Pablo II 1) toma de O2 Amico

Observaciones: Se colocan 2 escudos de O2 y 2 escudos de vacío que se encontraban en mal estado quedando en buen estado y funcional.
Se coloca Checker interno en 1 toma de O2
Se coloca toma y escudo de O2 en el baño de San Pablo II toma de marca Rentec.

Recibido a satisfacción

freddy Nombre de quien recibe	1090423751 No. Cédula de quien recibe	Gerente Alvarez Nombre de quien recibe
Freddy Enrique Aguilar Cortes Firma de quien recibe C.C. 1090423751	3506386689 No. Teléfono Celular de quien recibe	Firma Responsable