No. de Certificado

2868

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003

TERMINALES COLOMBIANAS SAS

NIT 891.301.862-6

Certificación tipo marca de conformidad (Esquema 5)

El organismo de certificación QCERT otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto:	Encerramientos
Referencia:	Ver listado de referencias especificas en anexo.
Referente reglamentario:	Numeral 20.23.1.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 2 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este Certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento	2021-10-25	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento	
		Seguimiento 1	2022-10-25
Fecha de vencimiento	2024-10-24	Seguimiento 2	2023-10-25

ISARIN PINZON GUEVARA

Firmado digitalmente por ISARIN PINZON GUEVARA
Fecha: 2021.10.25 13:14:50 -05'00'

Gerente

La Calidad es nuestro sello.
qcert.com.co

Dirección: km 17 vía Las Palmas, Parque Tecnológico Manantiales, Edificio QUBOX, Envigado, Antioquia, Colombia. **E-Mail:** servicioalcliente@qcert.com.co **Teléfonos:** (57 4) 444 80 87 - 301 790 90 20

No de certificado 2868 **Fecha de Emisión** 2021-10-25
Dirección Calle 29B No 56-26

Aspecto	Descripción
Producto	Cajas de conexión para alojar equipos eléctricos
Referente reglamentario	Reglamento tecnico de instalaciones electricas RETIE, Umeral 20.5 de la Resolucion 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energias
Fabricante	TERCOL SAS
Planta de fabricación	Calle 29B No 56-26
Marca	TERCOL
Espesor de lámina	Calibre 18y Calibre 20
Grado de protección	IP45
Referencias	Desde 30x29x11 cm, hasta 120x50x35 cm
Cosntrución	Lámina sold rolled con aplicación de pintura electrostática y galvanizada
Exclusiones (*)	No incluye equipo electricos
Usos	Alojamiento de equipos eléctrios, etc.

No de certificado 2868 **Fecha de Emisión** 2021-10-25
Dirección Calle 29B No 56-26

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	CA-30	Caja Arrancadora 30 x 20 x 16 cm. (IP45)
2	CA- 40	Caja Arrancadora 40 x 30 x 20 cm. (IP45)
3	CA - 50	Caja Arrancadora 50 x 30 x 20 cm. (IP45)
4	CA - 60	Caja Arrancadora 60 x 40 x 25 cm. (IP45)
5	CA - 70	Caja Arrancadora 70 x 50 x 15 cm. (IP45)
6	CA - 80	Caja Arrancadora 80 x 50 x 10 (IP45)
7	CA-90	Caja Arrancadora 90 x 50 x 30 (IP45)
8	CA-100	Caja Arrancadora 100 x 50 x 30 (IP45)
9	CA-120	Caja Arrancadora 120 x 50 x 30 (IP45)

Gerente