ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 00822

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
HERRAJES PARA REDES ELÉCTRICAS	VARILLA DE ANCLAJE	1/2", 3/4", 5/8" DE 1.5 m A 2.6 m DE LONGITUD

CÓDIGO IAF:	17	CÓDIGO NACE:	24.10, 25.99	CÓDIGO ICS:	29.240.20

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:
Manufactured by:

FUNDIHERRAJES DE COLOMBIA LTDA.

Carrera 12 No. 52-42, Parque Industrial, Sogamoso, Boyacá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 2575/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.20)

Fecha de Certificación: 2001 / 05 / 09
Fecha de Renovación: 2020 / 05 / 22
Fecha de Actualización: 2021 / 06 / 23
Fecha de Vencimiento: 2023 / 05 / 22

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de seguimiento: 2022 / 05 / 22

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

NO VÁLIDO PARA USO COMERCIAL

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 00822

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2001 / 05 / 09
FECHA DE RENOVACIÓN: 2020 / 05 / 22
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2021 / 06 / 23
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023 / 05 / 22

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE HERRAJES PARA REDES ELÉCTRICAS

Tipo	Varilla de anclaje			
Referencia	1/2", 3/4", 5/8" de 1.5 m a 2.6 m de longitud			
Requisitos de recubrimiento	Totalmente galvanizados por inmersión en caliente y cumplen con las especificaciones dadas en la norma NTC 2076-C, están libres de burbujas, áreas sin revestimiento, depósitos de escoria, manchas negras, excoriaciones y ningún otro tipo de inclusiones que puedan causar interferencia en el uso específico del producto			
Requisitos químicos	**Tipo de material**		**Perfiles**	
	% Carbono		0.28	
	% Fósforo (Max)		0.048	
	% Azufre (Max)		0.058	
Requisitos mecánicos	**Diámetro**		**Carga Minima**	
	mm	**pulg**	**kgf**	**kN**
	12	1/2	3.700	36.29
	16	5/8	5.636	56.36
	19	3/4	9.000	88.9
Referencial	NTC 2575/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.20)			

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager
VSUAREZ

NO VÁLIDO PARA USO COMERCIAL