Multiservicios Fenix MY

NIT. 15.908.974-1

Alimentos Sanos y Seguros



Programa de Manejo Integrado de Plagas
Limpieza y Desinfección de Tanques
Termómetros
Cursos de Manipulación de Alimentos
Planes de Saneamiento
Planes de Emergencia
Asistencia Técnica

AGUA POTABLE SALUD PARA TODOS

CERTIFICA QUE

A las instalaciones de JARDIN RAICES. Con NIT 900077259-6. Ubicado en el Cra 78 A # 65 C-49 Sur. En desarrollo del programa sanitario se le realizo limpieza y desinfección de 2 tanques de 1000 litros de almacenamiento de agua potable con ***HIPOCLORITO AL 5.25 % Y DILUCION DE 200 PPM. X 10 MINUTOS.***

Cumpliendo con las normas requeridas por la secretaria de salud del distrito para el funcionamiento de nuestro concepto técnico favorable de salud pública de nuestra empresa.

Se expide a los 18 días del mes de noviembre del 2023. Se recomienda realizar limpieza cada 6 meses. Anexo concepto sanitario fichas técnicas de los productos utilizados.

HERNAN PATIÑO OSORIO
C.C. 15908974
JEFE DE SERVICIOS

Carrera 88 No. 67-15 Sur
Teléfono: 783 42 14
312 595 38 00
310 258 65 01
E-mail: interservicios68@gmail.com

Multiservicios Saneamiento Ambiental
Fenix MY
HERNAN PATIÑO
NIT. 15.908.974-1 - Régimen Simplificado

* Desinfección Ambiental
* Programa de Control de Plagas
* Lavado y Desinfección de Tanque de Agua Potable
* Venta y Recarga de Extintores
* Cursos de Manipulación de Alimentos

Alimento Sano y Seguro

FACTURA DE VENTA
5207

Nombre o Razón Social: Jardin Raices	Nit. o C.C.: 900077259-6
Dirección: Cra 78 A # 65 C 49 Sur	Fecha de Factura: 18 - 11 - 2023
Ciudad: Bogota	Teléfonos::

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	Servicio de Lavado Tanque de agua potable	360.000

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
2. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
3. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL.

FIRMA CLIENTE	Fecha Recibido: / FIRMA Y SELLO	TOTAL 360.000
		ABONO $
		SALDO $

Cra. 89 Bis A No. 69-03 Sur * Teléfono: 783 42 14 * Celular: 312 595 38 00 * interservicios68@gmail.com

---

Multiservicios **Fenix MY**
NIT. 15.908.974-1

Alimentos Sanos y Seguros

PROTOCOLO PARA EL LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

ANEXO 4
FORMATO INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Versión:	1
Fecha:	20 - 01 - 2023
Página:	1

4306

Fecha: 18 Noviembre 2023 Lugar: Bogotá Otra:

DATOS DEL CLIENTE

Razón social: Jardin Raices Nit. 900077259-6
Dirección: Cra 78 A # 65 C -49 Sur Tel.:
Representante legal: C.C.
Servicio prestado: Lavado de tanque de almacenamiento de agua potable X no potable

CARACTERÍSTICAS DEL / LOS TANQUE(S)

RELACIÓN DE TANQUE(S)

TANQUE NÚMERO	UBICACIÓN			CAPACIDAD (Litros)	MATERIAL
	AÉREO	SUBTERRÁNEO	SUPERFICIAL		
02				1000	

EQUIPOS UTILIZADOS	Elementos de protección personal utilizados
[ ] Bomba sumergible	[X] Guantes
[ ] Extensión	[X] Botas de caucho
[ ] Cepillo	[ ] Casco con Carbuquejo
[ ] Hidrolavadora	[ ] Arnés eslinga de posicionamiento
[ ] Manguera	[ ] Linea de vida
[ ] Interna	[ ] Protección respiratoria para el cloro
[X] Balde	[ ] Escalera
[ ] Escoba	[ ] Monogafas
[X] Trapos	[ ] Cofia
[ ] Reflector	[ ] Antifluido
[X] Esponja	
[ ] Ventilador	

PRODUCTOS EMPLEADOS: HIPOCLORITO DE SODIO
CONCENTRACIÓN: 5% [ ] 5.25% [X]
RECOMENDACIONES:

SERVICIO RECIBIDO
NOMBRE: Nohora Liliana Pedraza Franco
FIRMA:
No. DOCUMENTO 1032429230

SERVICIO REALIZADO
NOMBRE:
FIRMA:
No. DOCUMENTO

MULTISERVICIOS FENIX MY Carrera 88 No. 67-15 Sur - Contacto Telefónico: 312 595 3800

PROTECCION AV S.A.S

Resolución 4272 de 2021
Ministerio de Trabajo aprobación No. 08SE2018220000000029457

OTORGA LA CERTIFICACION DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA EN EL PROGRAMA

REENTRENAMIENTO

INTENSIDAD HORARIA: (8) HORAS

A:

HERNAN PATIÑO OSORIO

C.C 15908974

Realizado en la ciudad de Bogotá, *el dia 04 de octubre de 2023*

Se expide en Bogotá D.C, *el dia 04 de octubre de 2023*

Registro N°: *RE-17251023*

Alejandro Bejarano Roldan
Entrenador
Licencia en SO 5826

Verónica Alvarado Cepeda
Representante Legal

CERTIFICACION NTC 5872-2014
Por BUREAU VERITAS CERTIFICATION con
ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-008

Empresa	*MULTISERVICIOS FENIX MY*
Nit	*15908974-1*
Rep. Legal	*HERNAN PATIÑO OSORIO*
ARL	*POSITIVA*

BEGIN CONSULTORES

N.° 2023173

Certifica que:

Hernan Patiño Osorio

Identificado(a) con número de cédula **15.908.974 de Chinchina**

Participó en el Seminario sobre

Limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable - Módulo 1

Con una intensidad horaria de 8 horas

9/Septiembre/2023

Bogotá, Colombia

Jose Wilmar Giraldo Briceño
CC 11.255.947
Rep. Legal

FICHA TECNICA HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% CARACTERÍSTICAS GENERALES EL HIPOCLORITO DE SODIO

Es un líquido amarillento adecuado para la desinfección de áreas, superficies y limpieza de ropas tanto del hogar como a nivel hospitalario y salud. Actúa por el cloro que libera, con un rendimiento muy alto según beneficio - costo. Es un utilizador de todo tipo de virus, bacterias, hongos y levaduras. Recomendado para limpieza profunda de áreas comunes en todo tipo de industria, hospitales y clínicas, sanitarios, baldosas, pisos, ropa de enfermería blanca y de pacientes y todo tipo de superficies y accesorios lavables. Limpia y desinfecta en una sola operación. Acción bactericida y fungicida. Eficaz y económico. Máxima concentración, menor costo por litro. Máxima efectividad en uso hospitalario. Para aplicación de sistemas de control no contaminante, se recomienda dilución al 2% como mínimo para aspersión, limpieza general y desinfección de áreas comunes y áreas que no sufran ningún tipo de corrosión.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingredientes activos: Hipoclorito de Sodio.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Apariencia a 20°C	Líquido Amarillo Transparente
Viscosidad a 15°C	N.A.
Punto de Congelación	-4 °C
Olor	Característico al cloro
Densidad a 20°C	1.10 g/cc
Valor de Ph	11.00 – 13.00
Solubilidad	Soluble en agua
Concentración (%m/v NaOC1)	5% Máx.
Alcalinidad Total (%m/v NaoH)	1.67 Máx.

INSTRUCCIONES DE USO

Disuelva aproximadamente 40 cc en un balde con 10 litros de agua para limpieza y desinfección del hogar e industria en superficies lavables, baños y pisos. En ropa blanca de trabajo y hogar 80cc por cada 4 litros de agua, mezcle bien y sumerja su ropa por 10 minutos, luego enjuague y deje secar

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Guárdese en un lugar fresco y evítese la exposición directa a la luz solar. Evítese contacto con otros insumos químicos. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Consérvese bajo llave y manténganse fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Evitar el contacto directo con la piel y ojos; en su forma concentrada puede producir irritaciones o quemaduras. Evitar la inhalación de los vapores del producto concentrado. Utilizar gafas protectoras, máscara, guantes y ropa apropiada según las recomendaciones de las normas de salud pública en el uso de productos a base de cloro. Manténgase lejos de alimentos, bebidas. En caso de contacto con la piel, lavarse inmediata y abundantemente con agua y acuda aun médico. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).

PRESENTACION COMERCIAL

Envase de 1 litro y 4 litros. Tambor 20 litros, 60 litros y 220 litros.

TABLA DE CONCENTRACIONES Y VOLUMENES DE HIPOCLORITO DE SODIO

CONCENTRACIONES COMERCIALES	CONCENTRACION Y VOLUMEN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION EN UN LITRO DE AGUA			
	200 ppm	500 ppm	1000 ppm	5000 ppm
4%	5 c.c	12,5 cc	25 c.c	125 c.c
6%	3,3 c.c	8 c.c	17 c.c	83 c.c
6,50%	3 c.c	8.3 cc	15 c.c	77 c.c
7%	2.8 c.c	7 c.c	14 c.c	71 c.c
10%	2 c.c	5 c.c	10 c.c	50 c.c
13%	1,5 c.c	4 c.c	8 c.c	40 c.c

La dosificación indicada anteriormente esta verificada, controlada y vigilada por profesional en Ingeniería Química con Registro Profesional No 7198 bajo resolución ejecutiva No 2112 de 10 de Septiembre de 2004 del consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia. Quien firma en respaldo de la mencionada información en el mes de Febrero de 2013.

JENNY CONSTANZA BERMUDEZ GARCIA

INGENIERA QUIMICA

CC 52883693

Multiservicios Inter

NIT 15 908 974-1

Alimentos Sanos y Seguros

PROTOCOLO PARA LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

INFORMACION BASICA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE:

MATERIAL: PLASTICO_____ADBESTO_____ OTRO_____

UBICACIÓN AEREO _____SUBTERRANEO_____OTRO__

ALISTAR Y TOMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD

↓

RETIRAR LA TAPA

↓

INSPECCIONAR

↓

DESOCUPAR EL TANQUE

↓

INGRESAR AL TANQUE

↓


REMOVER LOS SOLIDOS Y RESTREGAR

↓

ENJUAGAR

Cra. 88 Bis A No. 69-0x Sur
Email: interservicios68@gmail.com
interservicios77@yahoo.es





DESCRIPCION DEL SERVICIO:

>ALISTAMIENTO:

Se programa con personal de planta fecha y hora para la ejecución del servicio, cierre total de la entrada de agua para su aprovechamiento, dejando solo el agua que necesita para el proceso.

>MEDIDAS DE SEGURIDAD:

El técnico procede a dotarse de elementos de seguridad como son:

***botas *casco *guantes, para la limpieza y desinfección. Aliste cepillos, escalera, reflector, escobas, baldes, rodillos, bombas o cualquier otro**

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 003802**

E.S.E.: Subred Sur Occidente Fecha: 02 08 2023

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
140.487	SQ0001102 1	BS78

Razón social: No aplica

Nombre del establecimiento: Multiservicios Fenix M y

NIT: 15908979 -DV: 1 Sede: Unico

Dirección: Kr 88 67 15 Sur

Ubicación: No aplica

Localidad: Bosa UPZ: Bosa Occidental

Barrio: Chico Sur Teléfonos 6017834214-3125953800

Correo electrónico para notificación* interservicios68@gmail.com

Nombre propietario: Hernan Patiño Osorio

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ Número documento: 15908979

Nombre representante legal: No aplica

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ Número documento: No aplica

Dirección de notificación: Kr 88 67 15 sur

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 01857817

Línea de intervención: Seguridad Quimica

Intervención: vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua

Tipo de establecimiento: control de vectores, lavado y desinfeccion de tanques de agua potable desinfeccion ambiental

Número de trabajadores: 2 Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☒ Fin de semana ☐ Otro:

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	1	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	Consultado en fecha 16-08-2022
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	1	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	1	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	1	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	1	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	1	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	1	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	1	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	1	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	1	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	1	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	1	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	1	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Bomba Sumergible	1	Forte Pumps	Bueno	10-07-2024 ~~20-01-2023~~
Nebulizador Electrico	1	Mish Sprayer	Bueno	08-01-2024 ~~10-01-2023~~
Aspersora Motor	1	Sthil SR420	Bueno	15-02-2024 ~~10-01-2023~~
Aspersora Manval	2	Lhaura	Bueno	15-02-2024 ~~10-01-2023~~
Bomba Sumergible	1	Barnes	Bueno	16-01-2024

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	1	2		
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	1	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	1	2		Presenta ~~Soporte con radi 2022-0467a~~ Recibo N° 2499007BB63 del 19/03/2024
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	1	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	1	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	1	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	1	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	1	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	1	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	1	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI	NO		Seguros del estado SA N 14-02-101005047
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	1	2	3	-
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	1	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	1	2	3	Diana Marcela Parrado Medellin Medico Veterinario Zootecnista
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	1	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	1	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	~~20-01-2023~~ 29-07-2024			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	1	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	1	2		
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	1	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	1	2		
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	1	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	1	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	1	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	1	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI	NO	N.A.	Proteccion y gestion ambiental SA Acta N 0095-24 Fecha 12/02/2024
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	1	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	1	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	1	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	1	2	3	

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica	N.A. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	~~SI~~ X	NO		Positiva
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	~~SI~~ X	NO		Compensar
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	~~NO~~		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	~~SI~~ X	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	~~1~~ X	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	~~1~~ X	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	~~1~~ X	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores:				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Hernan Patino Osorio	15908979	~~16-09-2022~~ 14-09-2023	0076 8974	~~15-09-2023~~ 13-09-2024	PT PO ETA	~~21-09-2022~~ 03/02/2024 ~~24-06-2022~~ 04-10-2023

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	SI	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	1	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación.	1	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	1	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	1	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	1	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	1	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	1	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
K4	Fipronil	X			Si	0.1Kg	0.2Kg
Hipoclorito de Sodio	Hipoclorito de Sodio		X		Si	0.5L	1L
~~Fumi Gathe EC~~	~~Cifluthrin~~		X		Si	1L	2L
~~Neo Serpa Pat~~	~~Brodifacoum~~	X			Si	1Kg	1Kg
Ratagull		X			Si	0,2Kg	0,5Kg
Hawker 25 EC			X		Si	0,3L	1L

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
Desechos resultantes de la produccion la preparacion y la utilizacion de biocidas y productos fitofarmaceuticos	Desechos resultantes de la produccion la preparacion y la utilizacion de biocidas y productos fitofarmaceuticos	X			1Kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

9. EXIGENCIAS:	SI	NO

9.1 Descripción de las exigencias: Durante la visita se verifico el cumplimiento de la ley 9 de 1979. Decreto 1843 de 1991 y Decreto 1575 de 2007.

Se emite concepto sanitario FAVORABLE y se mantiene en tanto se conserven las condiciones

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 003802

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] | Favorable con requerimientos* [ ] | Desfavorable [ ]

**El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.*

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día ___ del mes de _____ de _____, que vence el día _____ del mes de _____ de _____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita Se socializa alerta de sarampion y correo electronico liderplaguicidastanques@subredsur-oriente.gov.co. Nota: Se relaciona acta de cumplimiento de la ley 1335 de 2009 AP01C1073031 del 02-03-2023

Se emite concepto sanitario: FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 07/03/2023 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Maria Camila Reyes Fonseca	Nombre: Stefanny Sanchez Quiroga
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CC
Número de documento: 1020770767	Número de documento: 1070960741
Profesión u oficio: Ingeniero Quimico	Profesión u oficio: Médico veterinario
Firma: Maria Camila Reyes Fonseca	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Hernan Patiño Osorio	Nombre:
Tipo de documento: C.C.[X] C.E.[ ] NIT[ ] PEP[ ] PS[ ] PTP[ ]	Tipo de documento: C.C.[ ] C.E.[ ] NIT[ ] PEP[ ] PS[ ] PTP[ ]
Número de documento: 15908974	Número de documento:
Cargo: Representante legal[ ] Propietario[X] Encargado[ ]	Firma:
Firma:	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ