INTRODUCCIÓN

El simulacro programado se realizó en la FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA, el día martes 25 de junio del año 2024, a partir de las 10:36am.

La planeación y organización del simulacro en la FUNDACIÓN estuvo a cargo del la brigada de Contro de incendios, el COPASST, la Asistente TH/SST Yaneriz Diaz Gomez, acogiendose a las medidas de seguridad correspondientes.

El informe presentado a continuación, detalla las acciones de preparación que se tomaron, así como los resultados obtenidos y el análisis sobre los mismos.

1. OBJETIVOS

Evaluar el proceso de autoprotección del personal propio, el de las personas a cargo de los visitante, dentro de la FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA, ante una situación de emergencia causada por un sismo que requiere una evacuación total del edificio.

2. PREPARACIÓN

Para la planeación del simulacro dentro de la empresa, fueron realizadas las siguientes actividades:

- Notificación y divulgación, a todo el personal propio y prestador de servicio acerca del simulacro; por medío correo lectronico.
- Definición de roles y responsabilidades durante la ejecución del simulacro (toma de evidencias fotográficas, activación de alarma, etc).
- Definición sobre las activiades a realizar.

3. METODOLOGÍA

De manera personal, se estableció la fecha para el cumplimiento y la ejecución del simulacro de evacuación. Dicho esto, se procedió dentro de FANA a divulgar a los trabajadores las funciones o papeles que debían cumplir cada uno, durante la ejecución del simulacro. En el ejercicio participaron:

- **Brigadistas**

- **Observadores del simulacro.**
- **Usuarios**
- **Trabajadores.**
- **Visitantes.**
- **Niños/niñas del Jardin y FANA**

4. DESCRIPCIÓN SUCESO

TIEMPOS DURACIÓN DEL SIMULACRO

Hora señal de alerta: 10:30 AM
Hora señal de alarma: 10:36 AM
Hora de inicio Proceso de Evacuación: 10:38 AM
Llegada al punto de encuentro ultima persona: 10:40AM
Tiempo de conteo del personal: 20 minutos
Tiempo de reestablecimiento de las operaciones: 20 Minutos
Hora finalización del simulacro: 10:50 AM

En total se evacuaron:

195 Niños

70 Adultos

1 Botiquines de primeros auxilios

1 Altavoz

1 Camilla

1 Extintor multipropósito

5. ANÁLISIS

A continuación se van a detallar las practicas inadecuadas que pudieron ser observadas durante la ejecución del ejercicio.

1. ASPECTOS NEGATIVOS EVIDENCIADOS

- Mejorar los listados del personal para hacer el llamado en caso de emergencia, por que no se evidencio el registro de algunas personas no esta el registro del ingreso a FANA.
- El sistema de alarma no se escuchó en todas las áreas de la fundación

2. ASPECTOS POSITIVOS EVIDENCIADOS

- El tiempo de salida fue bueno para el numero de personas evacuadas.
- Los equipos de emergencias para la brigada de incendios y la brigada de Primeros auxilios estan aptos y acordes en cuanto a equipos para la atención de emergencia.

3. RECOMENDACIONES

- Continuar con la capacitaciones a los equipos de brigada y al personal en general, enfocandose en el conocimiento y en el sentido de pertenencia y autocuidad.

4. EVALUACIÓN GENERAL

ÍTEM	SÍ	NO	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN GENERAL DE EVACUACIÓN			
Se dio la voz de Alerta.	x		
Se dio la voz de Alarma.	x		
La Alerta y Alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas.	x		
Todos los empleados y visitantes acataron la señal de Alerta y Alarma.		x	
Se tiene una adecuada Señalización de las Rutas de Evacuación.		x	Falta señalización en rutas y en punto de encuentro
Las Rutas de Evacuación fueron suficientes para la Evacuación de todos los participantes.	x		

Se realizó la Evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes.	x		
Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio.	x		
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO			
Hubo organización en el punto de encuentro.	x		
Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron.	x		
ÍTEM	**SÍ**	**NO**	
Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron.	x		7 personas quedaron atrapadas en el edificio.
Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades.	x		
El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso.	x		
Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro.	x		
Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad.	x		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO













