	FORMATO ACTA DIGITAL ING SOLUTION SAS	ID:	AC-0135-17:33:06
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-1

	Fecha de Elaboración
	29/07/2024 5:33 p. m.

Citada por:	
Empresa:	ING SOLUTION SAS
Nit.:	900361477-2
Direccion:	Diag. 128B Bis # 56C - 14
Ciudad:	Bogota D.C
Telefono:	3012526061
E-mail:	operaciones@solucionesing.com
Web:	www.sistemasincendio.com
Preside:	
Cliente:	COMANDO AEREO MADRID
Descripción:	
Objetivo:	Recarga y mantenimiento de sistema de supresión en su estación eléctrica revisión mantenimiento y cambio de filtro en sistema detección por aire equipo vesda y mantenimiento detectores de humo y sistema de detección simplex
Temas a Tratar:	Realizar recarga y puesta en marcha de equipo de supresión a panel en sistema simple
Observaciones:	Se lleva a cabo el cambio de un detector de humo ya que se encontraba en cortocircuito se realizó el cambio del filtro de sistema detector de censado por aire vesda y se realizó mantenimiento de las boquillas del sistema de supresión
Conclusiones:	El sistema queda en estado normal de funcionamiento

Aceptado por:		Emitido por:
Galvis Gamez Gabriel		**Resposable ING SOLUTION S.A.S:**
CC.:	1103714283	
Tel.	3014219557	EDWIN EDUARDOGOYENECHE VIVIESCAS
Firma Del Responsable		**Firma Del Responsable**

Documento de uso exclusivo de ING SOLUTION S.A.S, se prohibe, sin la autorización escrita de los titulares, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio o procedimiento.
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario. Comprometidos con el Medio Ambiente!