

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre del Establecimiento: COMEDOR 20 DE JULIO

Razón Social: CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA

NIT. o Cédula: 79890489

Riesgo del Establecimiento: MODERADO

Dirección: Kr 7A Bis # 27B Sur 05 - Casa

Teléfonos: 3162576769

Barrio: 20 DE JULIO

Localidad: SAN CRISTOBAL

INFORMACIÓN DE LA VISITA

Nombre del funcionario Revisor: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

Fecha de la Visita (dd/mm/aaaa) 26-dic.-2022

Fecha de Vencimiento (dd/mm/aaaa) 25-dic.-2023

CONCEPTO TÉCNICO DE SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO CT No. 2022-0015991
KL63EH39BX14109

El subdirector de Gestión del Riesgo de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá Hace Constar que luego de realizada la respectiva revisión técnica, el establecimiento arriba mencionado:


CUMPLE

CON LOS REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SE RECOMIENDA TOMAR EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DADAS EN ESTE DOCUMENTO Y POSTERIOR A ESTO. SOLICITAR NUEVAMENTE EL CONCEPTO TÉCNICO.

CONDICIONES GENERALES:

- El presente concepto técnico es un documento público emitido únicamente por la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y se genera en corresponsabilidad con el establecimiento; es decir el establecimiento garantiza las condiciones mínimas exigidas normativamente en seguridad humana y sistemas de protección contra incendio.
- El presente Concepto Técnico NO hace las veces del CONCEPTO TÉCNICO DE AGLOMERACIONES DE PÚBLICO, el cual corresponde a la evaluación del plan de emergencias y contingencias dentro de las competencias establecidas en el artículo 6 del Decreto 599 de 2013, entendiendo el plan de emergencias y contingencias, conforme a lo definido en el Artículo 41 de Decreto 599 de 2013; por lo anterior si su establecimiento se utiliza para efectuar algún tipo de evento que cuente con AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO, se sugiere cumplir con el DECRETO 599 DE 2013 y normas complementarias.
- La vigencia del presente concepto técnico es por un año, tiempo en el cual la UAE. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá podrá efectuar Visita de Verificación y caso tal ratificar o revocar el concepto técnico.
- El Concepto perderá su validez en el momento que se incumplan con las condiciones mínimas en Seguridad Humana y Sistemas de Protección contra incendio.
- El establecimiento debe tener en cuenta los siguientes aspectos mínimos para garantizar condiciones de seguridad y protección apropiadas:
 - Verifique que las fuentes de ignición y combustibles se encuentren separadas, almacenados de manera adecuada y en áreas definidas.
 - Asegúrese de no sobrecargar las tomas eléctricas ni realizar conexiones improvisadas.
 - Revise las conexiones eléctricas periódicamente y realice el mantenimiento necesario con personal calificado. Verifique que las instalaciones de Gas natural y/o GLP cumpla normatividad vigente.
 - Mantenga un registro de los riesgos de incendio y de lo que se ha hecho para eliminarlos o reducirlos y evalúelo periódicamente.
 - Verifique constantemente que las salidas y vías de evacuación permanezcan libres de cualquier obstáculo y en condiciones de operatividad adecuadas.
 - Evalúe la señalización de los medios y vías de evacuación y realice los ajustes que sean necesarios, de tal manera que los ocupantes del lugar puedan encontrar sin problema la salida de evacuación y puedan dirigirse a un lugar seguro.
 - Asegúrese de que los medios de evacuación no tengan superficies resbalosas y en caso de considerarlo necesario utilice elementos antideslizantes.
 - Evalúe si cuenta con el equipamiento y los elementos necesarios que garanticen la permanencia segura y cómoda de niños, ancianos y personas en condición de discapacidad.
 - Verifique periódicamente los equipos de iluminación de emergencia, asegurándose de que todos los corredores, escaleras, descansos y salidas estén iluminados.
 - Evalúe los equipos de detección, alarma y protección contra incendios con que cuenta la edificación y realice los cambios y el mantenimiento necesarios.
 - Actualice el plan de emergencia y contingencia de manera periódica y difúndalo con el personal del lugar.
 - Capacite periódicamente al personal de brigadas en el manejo de equipos de protección contra incendios y prácticas de evacuación


CARLOS ZAPATA SANTOR 6401
PROFESIONAL ESPECIALIZADO SGR
UAE - Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

MISSION



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2024/01/05
RECIBO: 24990000741
Nro Doc: 7000733870

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT

TELÉFONO: 573134524887

IDENTIFICACIÓN: 800141773

CORREO: oscarbenavides40@gmail.com

DIRECCIÓN: KR 95B 130A 19 BOGOTÁ, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
CONCEPTO TECNICO VISITAS DE INSPECCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBE	231.996	0	0	231.996
		BANCO DE OCCIDENTE	96508	141	
		RECAUDO CODIGO BARRAS	*****5824		
		13:13:01 2024/01/05	Normal	389	
		7707202605059		231,996.00	D
		1614021		231,996.00	EF
		TOTAL A PAGAR:			***-**-231.996
VALOR LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS m/cte		Referencia1 :0000024770000741			
		Referencia2 :			
		COPIA: SMH-DIR. DISTR. TESORERIA-D			

OBSERVACIONES: solicitud unificada tres establecimientos numero de solicitudes IJW4PU5LA72660,R9YPXZY3FU72658,WTQIJWFPZD72657 y numero de solicitud



(415)7707202605059(8020)0000024990000741(3902)00000023199600(96)20240115

LIQUIDADOR:
FSANCHEZ
CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

ID Registro	Codigo Solicitud	Tipo Solicitud	Estado	Revisión	Observaciones	Recibo	U	Fecha revisión	Código de Fa	Fecha de soli	Fecha Maxim	Fecha cargue	Razón Social	Nombre Rep	Cantid	Tipo de Estat	Valor a Pagar	Cantid	Código de las	Fecha Registro
85900	WTQIJWFPZD72657	Inspeccion T	APROBADA	2499000074	SI			10/1/2024	WTQIJWFPZ	28/12/2023	7/1/2024	4/1/2024	corporación	Antonio Geo	1	Comercial	\$ 77.332,00	1	WTQIJWFPZ	2024-01-10T15:49:07.000Z
85901	R9YPXZY3FU72658	Inspeccion T	APROBADA	2499000074	SI			10/1/2024	R9YPXZY3FU	28/12/2023	7/1/2024	4/1/2024	corporación	Antonio Geo	1	Comercial	\$ 77.332,00	1	R9YPXZY3FU	2024-01-10T15:49:07.000Z
85903	IJJW4PU5LA72660	Inspeccion T	APROBADA	2499000074	SI			10/1/2024	IJJW4PU5LA7	28/12/2023	7/1/2024	4/1/2024	corporación	Antonio Geo	1	Comercial	\$ 77.332,00	1	IJJW4PU5LA7	2024-01-10T15:49:07.000Z
86245	HGPIRSFQ0K86245	Unificados	APROBADA	2499000074	NO			10/1/2024	HGPIRSFQ0K	4/1/2024	14/1/2024	5/1/2024	corporación	Antonio Geo	3	Comercial	\$ 231.996,00	3	IJJW4PU5LA7	2024-01-10T15:49:07.000Z
15989	XX21WPPIIVM14107	Inspeccion T	APROBADA	2299009425	SI			5/11/2022	XX21WPPIIVM	24/10/2022	3/11/2022	24/10/2022	corporación	Antonio Geo	1	Comercial	\$ 66.666,00	1	XX21WPPIIVM	2022-11-05T10:18:53.000Z
15990	VEZVKNHJYQ14108	Inspeccion T	APROBADA	2299009425	SI			5/11/2022	VEZVKNHJYQ	24/10/2022	3/11/2022	24/10/2022	corporación	Antonio Geo	1	Comercial	\$ 66.666,00	1	VEZVKNHJYQ	2022-11-05T10:18:53.000Z
15991	KL63EH39BX14109	Inspeccion T	APROBADA	2299009425	SI			5/11/2022	KL63EH39BX	24/10/2022	3/11/2022	24/10/2022	corporación	Antonio Geo	1	Comercial	\$ 66.666,00	1	KL63EH39BX	2022-11-05T10:18:53.000Z
15992	A80RWTJ7BG15992	Unificados	APROBADA	2299009425	NO			5/11/2022	A80RWTJ7BG	24/10/2022	3/11/2022	31/10/2022	corporación	Antonio Geo	3	Comercial	\$ 199.998,00	3	KL63EH39BX	2022-11-05T10:18:53.000Z

ID Regis	Codigo	Estado Recibi	Estado Solicit	Calificación	Realiz	Estado Calific	Fecha Licenci
72657	WTQIJWFPZL	APROBADA	PENDIENTE	Riesgo Mode NO	PENDIENTE	0	
72658	R9YPXZY3FU	APROBADA	PENDIENTE	Riesgo Mode NO	PENDIENTE	0	
72660	IJJW4PU5LA7	APROBADA	PENDIENTE	Riesgo Mode NO	PENDIENTE	0	
14107	XX21WPIIVM	APROBADA	PENDIENTE	Riesgo Mode NO	PENDIENTE	0	
14108	VEZVKNHJYQ	APROBADA	PENDIENTE	Riesgo Mode NO	PENDIENTE	0	
14109	KL63EH39BX	APROBADA	PENDIENTE	Riesgo Mode NO	PENDIENTE	0	

Licencia	Grupo Norma	SubGrupo	Nc Actividad Est	Numero Piso	Area Constru	Sucursal - Ofi	AutoGestión
no	L-3	Lugares de R	comedor con 1	20 Mts	COMEDOR 2	(SI	
no	L-3	Lugares de R	comedor con 1	25 Mts	comedor lisb	(SI	
no	L-3	Lugares de R	comedor con 1	25 Mts	Comedor Rin	(SI	
no	L-3	Lugares de R	9499 - 7220-1	179 Mts	Comedor Rin	(NO	
no	L-3	Lugares de R	9499 - 7220-1	195 Mts	comedor lisb	(NO	
no	L-3	Lugares de R	9499 - 7220-1	136 Mts	COMEDOR 2	(NO	