CSA 862

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE: COMEDOR COMUNITARIO EL BOSQUE NIT: 900234004-9 **DIRECCION:** CR. 7D Este No. 87D -05 Sur
FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR
CONTACTO: FULGENCIO HERRERA CUADROS **TEL:** 313 4202705 **CIUDAED:** BOGOTA

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Desarrolló un servicio de **LAVADO Y DESINFECCIÓN de 2 tanques aéreos de almacenamiento de agua potable, ALIMENTADO DIRECTAMENTE POR AGUA DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA**, con capacidad para 500 litros cada uno, ubicados en la parte alta del establecimiento; actividad desarrollada de acuerdo a los protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos para el proceso (Resolución 607/ SDS)..

PRODUCTOS		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
AGUA POTABLE		1 Litro	NO TÓXICO
DESINFECTANTE:	HIPOCLORITO DE SODIO 5.25 %	2ml/Lt	200 ppm

PROCEDIMIENTO: desocupado, restregado con cepillo y paño abrasivo con solución jabonosa, enjuague con agua limpia, desinfectado con **HIPOCLORITO AL 5,25%** o **TIMSEN**, enjuague y llenado final. EL TANQUE NO PRESENTA NOVEDADES Y ESTA PROTEGIDO CE CUALQUYIER CONTAMINACION EXTERNA

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S, EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL HIGIENICO SANITARIA, LINEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No.SQ07C 003846, CON FECHA DEL 10/03/2023. SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, STEFANNY SANCHEZ QUIROGA Y MARIA CAMILA REYES FONSECA.

Fecha del servicio:	**05 DICIEMBRE 2023**	**Hora:**	**5:00 am**
Próximo servicio:	**JUNIO 2024**	**Técnico del servicio:**	**Mauricio Bolaños**

OBSERVACIONES: por favor tener en cuenta las recomendaciones dadas el día de servicio

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

TEL: 6 634417 / 3214547687 Eficaxfumigaciones@hotmail.com
D: Calle 22 Sur No. 52ª – 65 Bogotá D.C. Colombia www.eficaxfumigaciones.com

Powered by CamScanner

CSA 1260

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE: COMEDOR COMUNITARIO EL BOSQUE NIT: 900234004-9 **DIRECCION:** CR. 7D Este No. 87D -05 Sur
FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR
CONTACTO: FULGENCIO HERRERA CUADROS **TEL:** 313 4202705 **CIUDAED:** BOGOTA

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Se desarrolla un servicio de **MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS** (MIP) por control y prevención en la totalidad de las áreas que comprenden el establecimiento. actividad desarrollada de acuerdo a los protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos para el proceso.

PRODUCTOS		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA:	**DRAGNET**	6CC/Lt agua	**PERMETRINA**
DESINFECTANTE:	**DRYQUAT**	4CC/Lt agua	**n-aquildimetil bencil cloruro de amonio**
RODENTICIDA:	**N/A**	**N/A**	**N/A**

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S, EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL HIGIENICO SANITARIA, LINEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No. SQ07C 003846, CON FECHA DEL 10/03/2023. SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, STEFANNY SANCHEZ QUIROGA Y MARIA CAMILA REYES FONSECA.

Fecha del servicio:	**05 DICIEMBRE 2023**	**Hora:**	**5:30 pm**
Próximo servicio:	**JUNIO 2024**	**Técnico del servicio:**	**Mauricio Bolaños**

OBSERVACIONES: por favor tener en cuenta las recomendaciones paras el día de servicio

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

TEL: 6 634417 / 3214547687 Eficaxfumigaciones@hotmail.com
D: Calle 22 Sur No. 52ª – 65 Bogotá D.C. Colombia www.eficaxfumigaciones.com

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 003846

E.S.E.: Subred Sur occidente — Fecha: 10 / 03 / 2023

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 707249	Número de Inscripción: SD00000729	Número de carpeta: F162
Razón social: Efrax fumigaciones S.A.S		
Nombre del establecimiento: Efrax fumigaciones S.A.S		
NIT: 900 991 769 DV: 0	Sede: Unica	
Dirección: Kr 68H Bis 2640 Sur Lc 8		
Ubicación: No aplica		
Localidad: Kennedy	UPZ: Carvajal	
Barrio: Floralia 3 Sector	Teléfonos 6014712168 - 3212391795	
Correo electrónico para notificación* efraxfumigaciones@gmail.com		
Nombre propietario: Efrax fumigaciones S.A.S		
Tipo de documento: C.C.☐ C.E.☐ NIT☒ PEP☐ PS☐ PTP☐	Número documento: 900 991 769 - 0	
Nombre representante legal: Helber Fernando Hesa Bolaño		
Tipo de documento: C.C.☒ C.E.☐ NIT☐ PEP☐ PS☐ PTP☐	Número documento: 79671980	
Dirección de notificación: Kr 68H Bis 26 40 Sur Lc 8		
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02712537		
Línea de intervención: Seguridad Química		
Intervención: Vigilancia, control y tratamiento a empresas que realizan control vectorial y/o plagas el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable		
Tipo de establecimiento: Control de vectores y lavado y desinfección de tanques de agua potable / Desinfección ambiental		
Número de trabajadores: 2	Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a Sábado		

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐
Otro: ☐ Especifique:		

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Impreso: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 003846**

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] | Favorable con requerimientos* [ ] | Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día ____ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: Se socializa alerta por sarampion y retiro del proyecto lideplagasyctanques@subred.suroccidente.gov.co Se relaciona acta de cumplimiento de la ley 1335 de 2009 ARO1C107038 con fecha 10-03-2023

Se emite concepto sanitario: Favorable

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 10 03 2023 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Stefanny Sanchez Quiroga	Nombre: Maria Camila Reyes Fonseca
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CC
Número de documento: 1090960441	Número de documento: 1020770767
Profesión u oficio: Médica veterinaria	Profesión u oficio: Ingeniera Química
Firma:	Firma: Maria Camila Reyes Fonseca
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Helbert Fernando Hoya Bolaños	Nombre:
Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento: 79671980	Número de documento:
Cargo: Representante legal [ ] Propietario [ ] Encargado [ ]	Firma:
Firma:	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Powered by CamScanner

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Ubicación	**SERVICIOS GENERALES**
Implementos de protección	Gorro, tapabocas, peto, guantes de caucho negro, botas.
Elementos de limpieza	Esponjilla, escurridor, balde. Escoba, Agua, desinfectante
Frecuencia	**MINIMO DOS VECES POR AÑO**

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE

Cerrar la entrada del agua del acueducto
Ubicada al lado izquierdo del tanque

⬇

Desocupar el tanque

⬇

Restregar con cepillo las paredes, pisos del tanque con solución desengrasante según la dosificación establecida en la tabla de Recomendaciones del fabricante.

Retirar del tanque de la solución desengrasante

⬇

Enjuagar las paredes y pisos del tanque con abundante agua potable. Eliminando el desengrasante. Desocupar el agua de enjuague

Desinfectar las paredes con hipoclorito de sodio 500 ppm. Por medio de enjuague
Dejar actuar por espacio de 15 min

⬇

Pasar el agua proveniente del acueducto. Llenando el tanque.

Responsabilidad:

Ejecución	Auxiliar de mantenimiento
Verificación	Supervisor Asignado al programa
Auditoria	ASESOR DE CALIDAD
Autoriza:	Gerencia

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

CARACTERÍSTICAS GENERALES

EL HIPOCLORITO DE SODIO es un líquido amarillento adecuado para la desinfección de áreas, superficies y limpieza de ropas tanto del hogar como a nivel hospitalario y salud. Actúa por el cloro que libera, con un rendimiento muy alto según beneficio-costo. Es un utilizador de todo tipo de virus, bacterias, hongos y levaduras. Recomendado para limpieza profunda de áreas comunes en todo tipo de industria, hospitales y clínicas, sanitarios, baldosas, pisos, ropa de enfermería blanca y de pacientes y todo tipo de superficies y accesorios lavables. Limpia y desinfecta en una sola operación. Acción bactericida y funguicida. Eficaz y económico. Máxima concentración, menor costo por litro. Máxima efectividad en uso hospitalario. Para aplicación de sistemas de control no contaminante, se recomienda dilución al 2% como mínimo para aspersión, limpieza general y desinfección de áreas comunes y áreas que no sufran ningún tipo de corrosión.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingredientes activos: Hipoclorito de Sodio.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Apariencia a 20°C	Líquido Amarillo Transparente
Viscosidad a 15°C	N.A.
Punto de Congelación	-4 °C
Olor	Característico al cloro
Densidad a 20°C	1.10 g/cc
Valor de pH	11.00 – 13.00
Solubilidad	Soluble en agua

Powered by CamScanner

Concentración (%m/v NaOC1)	5% Máx.
Alcalinidad Total (%m/v NaoH)	1.67 Máx.

INSTRUCCIONES DE USO

Disuelva aproximadamente 40 cc en un balde con 10 litros de agua para limpieza y desinfección del hogar e industria en superficies lavables, baños y pisos. En ropa blanca de trabajo y hogar 80cc por cada 4 litros de agua, mezcle bien y sumerja su ropa por 10 minutos, luego enjuague y deje secar

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Guárdese en un lugar fresco y evítese la exposición directa a la luz solar. Evítese contacto con otros insumos químicos. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Consérvese bajo llave y manténganse fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Evitar el contacto directo con la piel y ojos; en su forma concentrada puede producir irritaciones o quemaduras. Evitar la inhalación de los vapores del producto concentrado. Utilizar gafas protectoras, máscara, guantes y ropa apropiada según las recomendaciones de las normas de salud pública en el uso de productos a base de cloro. Manténgase lejos de alimentos, bebidas. En caso de contacto con la piel, lavarse inmediata y abundantemente con agua y acuda aun médico. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).

PRESENTACION COMERCIAL

Envase de 1 litro y 4 litros.
Tambor 20 litros, 60 litros y 220 litros.

COMERCIAL ASEO CITY LIMITADA., garantiza una calidad permanente de sus productos, poniendo a su disposición asistencia técnica para resolver cualquier problema en la mantención y mejoramiento del aseo.

Powered by CamScanner

DRYQUAT PLUS

Amonio Cuaternario de V generación al 15%



Dryquat Plus es un potente y eficaz desinfectante de quinta generación, elaborado con una balanceada mezcla de sales de amonio cuaternario que permiten no solo un amplio espectro de control de las bacterias más comunes y complejas de controlar en diferentes ambientes. Su espectro de control incluye bacterias Gram Positivas, Gram negativas, virus (especialmente virus envueltos, hongos y algas). La potencia de su componente permite un rápido control del 99% de los microorganismos luego de 1 minuto y llegando a más del 99,9% de control microbiológico luego de menos de 10 minutos de aplicado.

Dryquat Plus es estable en condiciones adversas con alta presencia de materia orgánica, permitiendo un control microbiológico ideal en diferentes ambientes como superficies (paredes, mesones, sillas, superficies no porosas, pisos, cielos, equipos, artefactos sanitarios, etc), materiales de trabajo (cuchillos, instrumental, etc.) o espacios de todo tipo de Industrias (hospitales, Pesqueros, Colegios, Agroindustrias, Plantas Faenadoras, etc). Puede ser usado con mopa, paños, aspersión, ULV o incluso termoniebla (usando agua como Carrier, sin derivados del petróleo). ***Dryquat Plus*** es estable en el ambiente y no corrosivo.

MODO DE ACCIÓN

Dryquat Plus, actúa directamente sobre la membrana citoplasmática de virus y bacterias para su eliminación. Además, ha demostrado ser capaz de erradicar patógenos virales emergentes, como el SARS-CoV-2, asociado al COVID-19. Esto lo convierte en uno de los mejores desinfectantes para la limpieza de todo tipo de superficies

DOSIS

Desinfecciones	Dosis
Sanitización General - Desodorización	15 a 20 cc. por 10 litros de agua
Desinfección General	40 cc. por 10 litros de agua

DRYQUAT PLUS	
Composición	Sales de Amonio Cuaternario de V generación al 15%
Formatos	20 litros
Registro ISP	D-1149/21
Clase Toxicológica	Clase II OMS

Powered by CamScanner

FMC "Sembrando Vida Juntos"

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

N.° de FDS: 1677-A
Fecha de revisión: 2015-07-15
Versión 1

Dragnet

Uso recomendado: Insecticida

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

Nombre del producto	Dragnet
Código del producto	1677
Ingrediente(s) activo(s)	Permetrina
Sinónimos	PERMETRINA (FMC 33297): 3-fenoxibencil (1RS, 3RS; 1RS, 3SR) -3- (2,2-diclorovinil) -2,2-dimetilciclopropanocarboxilato o 3-fenoxibencil (1RS) -cis-trans-3- (2 , 2-diclorovinil) -2,2- dimetilciclopropanocarboxilato (nombre IUPAC); (3-fenoxifenil) metil 3- (2,2-dicloroetenil) -2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (nombre CAS)
Fórmula	$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$ (Permetrina)
Familia química	Piretroide Pesticida
Titular del registro:	FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6, Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco.
Distribuidor	FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.
Teléfono de emergencia .	En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX: (Servicio de Información Toxicológica): 01-800-00-928-00; 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.
Policía Federal de Caminos	062
Cuerpo de bomberos	068
Cruz Roja	065
Protección Civil	01 800 004 1300
PROFEPA [Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente]	01 800 776 3372
SETIQ [Sistema de Emergencias en Transporte para la Industria Química]	Desde cualquier lugar de la República Mexicana: 01 800 002 1400 (24 horas) En la Ciudad de México y el área metropolitana: 01 (55) 5559 1588
En caso de derrames llamar a COTRA (Comisión de Transportes y Almacenes):	045 55 4194 0157
Angeles Verdes (si hay lesionados)	078

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Aspecto	Ambar Líquido
Estado físico	Líquido
Olor	Leve a hidrocarburos
Punto de inflamación	42 °C / 107.6 °F
Riesgos físicos o químicos	

Powered by CamScanner

CSA 823

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACION AL CLIENTE

CLIENTE : FUNDACION DE AMOR "FUNDAMOR" **NIT** : 900234004-9 **DIRECCIÓN** : CARRERA 7D ESTE #87D-05 sur

CONTACTO : FULGENCIO HERRERA CUADROS **TEL** : 3134202705 **CIUDAD** : BOGOTA

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Desarrolló un servicio de: limpieza y desinfección de 1 tanque aereos de 500 litros cada uno para el almacenamiento de agua potable. Actividad desarrollada de acuerdo a los.protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos en el proceso.

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
DESINFECTACTE: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	2 ml*/LT	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA LÍNEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No. 003146. SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, LYDA MARGARITA BARRERA Y GIOVANNY TORRES, ENCARGADOS

Fecha del servicio	21 de Junio de 2023	Hora :	4:00pm
Técnico del servicio	Mauricio Bolaños		

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el día del servicio

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

57 (1) 471 2168 • C: (+57) 321 239 1745
ficaxfumigaciones@gmail.com • D: Carrera 12B sur No. 22B - 42 (Bogotá, D.C. - Colombia)
www.eficaxfumigaciones.com

CSA 823

COMPROBANTE DE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN DE TANQUES

CLIENTE : FUNDACION DE AMOR "FUNDAMOR" **NIT** : 900234004-9 **DIRECCIÓN** : CARRERA 7D ESTE #87D-05 sur

CONTACTO : FULGENCIO HERRERA CUADROS **TEL** : 3134202705 **FECHA** : 21/06/2023

TIPO DE TANQUE Y CAPACIDAD

TANQUE ELEVADO	500 LITROS	TANQUE SUBTERRANEO		TANQUE SOBRE NIVEL	

RECOMENDACIONES

Producto Utilizado		Dosificación	Observaciones
DESINFECTANTE :	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	2 ML * LT H^2O	

MATERIAL DEL TANQUE Y CANTIDAD

PLÁSTICO	x	CONCRETO		ETERNIT		OTRO	

OBSERVACIONES Se realizo el servicio de lavado y desinfeccion de un tanque de 500 litros sin novedad, no presenta infiltraciones, estan debidamente protegido de contaminantes externos

Técnico Eficax Fumigaciones S.A.S
C.C. No.

Persona que recibe el servicio a satisfacción
C.C. No.

T: +57 (1) 471 2168 • C: (+57) 321 239 1745
E: eficaxfumigaciones@gmail.com • D: Carrera 12B sur No. 22B - 42 (Bogotá, D.C. - Colombia)
www.eficaxfumigaciones.com

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

Rótulo NFPA



Rótulos UN



Fecha Revisión: 21/03/2005

SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del Producto: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

Sinónimos: Solución de hipoclorito de sodio, Clorox, Blanqueador, Agua de Jabel.

Fórmula: NaOCl

Número interno:

Número UN: 1791

Clase UN: 8 6.1

Compañía que desarrolló la Hoja de Seguridad: Esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de información de diferentes bases de datos desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el tema. La alimentación de la información fue realizada por el Consejo Colombiano de Seguridad, Carrera 20 No. 39 - 62. Teléfono (571) 2886355. Fax: (571) 2884367. Bogotá, D.C. - Colombia.

Teléfonos de Emergencia:

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

COMPONENTES				
Componente	**CAS**	**TWA**	**STEL**	**%**
Agua	7732-18-5	N.R. (ACGIH 2004)	N.R. (ACGIH 2004)	95
Hipoclorito de sodio	7681-52-9	N.R. (ACGIH 2004)	N.R. (ACGIH 2004)	5

Uso: Desinfectante, plantas de procesamiento de comidas y tratamiento de efluentes

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:

Perjudicial si es ingerido o inhalado. Causa irritación a los ojos y al tracto respiratorio. Causa daño substancial pero temporal del ojo.

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

Inhalación: Irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Alta concentración del vapor produce quemaduras, edema pulmonar y de laringe, tos, disnea.

Ingestión: Quemaduras en la boca, náuseas, vómito. Puede llegar a producir colapso circulatorio, delirio, coma y posible perforación de esófago y estómago.

Piel: Causa quemaduras dependiendo de la concentración de la solución.

Ojos: El contacto puede causar severa irritación y daño, especialmente a concentraciones mayores.

Efectos crónicos: Dermatitis, eczema, este producto es sensibilizador para muchas personas.

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo.

Ingestión:	Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No inducir el vómito. Buscar atención médica inmediatamente.
Piel:	Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.
Ojos:	Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.
Nota para los médicos:	Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la comunicación directa con un médico especialista en toxicología, que brinde información para el manejo médico de la persona afectada, con base en su estado, los síntomas existentes y las características de la sustancia química con la cual se tuvo contacto.

SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Punto de inflamación (ºC): N.A.

Temperatura de autoignición (ºC): N.A.

Limites de inflamabilidad (%V/V): N.A.

Peligros de incendio y/o explosión:

No es inflamable, pero se puede descomponer con el calor, al contacto con material férrico o la luz solar.

Medios de extinción:

Utilizar cualquier medio apropiado para extinguir fuego de los alrededores. Utilice agua en forma de rocio para enfriar los envases expuestos al incendio, para diluir el líquido y para controlar el vapor.

Productos de la combustión:

Cloro gaseoso el cual es altamente oxidante y oxígeno.

Precauciones para evitar incendio y/o explosión:

Retirar el material incompatible de los alrededores. Evitar fuentes de calor. Conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas.

Instrucciones para combatir el fuego:

Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar las fuentes de calor. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubícarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Retirar los contenedores si no hay mayor riesgo. Utilizar protección respiratoria. Enfriar los contenedores con agua en forma de rocío. Aléjarse del lugar.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubícarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Lavar el área del derrame con abundante agua controlando la generación de calor. Trasladar el contenedor a un lugar aireado y transferir a otro recipiente utilizando equipo de protección.

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo:	Utilizar los elementos de protección personal así sea muy corta la exposición o la actividad que realice con la sustancia; mantener estrictas normas de higiene. No fumar ni beber en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en dónde está el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar.
Almacenamiento:	Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente. Protegidos de la luz solar y fuentes térmicas, en envases de vidrio, polietileno o acero recubierto con caucho. Piso impermeable. Conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosiones.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería: Ventilación local para mantener la concentración por debajo de los límites de salud ocupacional, duchas y estaciones lavaojos.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección de los ojos y rostro:	Utilice gafas protectoras contra productos químicos y/o un protector de cara completo donde el contacto sea posible.
Protección de piel:	Usar ropa protectora impermeable, incluyendo botas, guantes, ropa de laboratorio o delantal para evitar contacto con la piel.
Protección respiratoria:	Si se excede el límite de exposición, y no hay disponibilidad de controles de ingeniería, se puede usar un respirador que cubra toda la cara, con cartucho para gas ácido sobrepasando, como máximo, 50 veces el límite de exposición o la máxima concentración de uso especificada por la agencia reguladora apropiada o por el fabricante del respirador, lo que sea inferior.
Protección en caso de emergencia:	Equipo de respiración autocontenido y ropa de protección total.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia, olor y estado físico:	Líquido de olor dulzaino desagradable y color verdoso pálido.
Gravedad específica (Agua=1):	1.07 - 1.14
Punto de ebullición (ºC):	40
Punto de fusión (ºC):	-6
Densidad relativa del vapor (Aire=1):	N.R.
Presión de vapor (mm Hg):	17.5 / 20°C
Viscosidad (cp):	N.R.
pH:	9 - 10
Solubilidad:	El sólido se disuelve en agua fría; en agua caliente descompone.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química:	Se descompone lentamente en contacto con el aire. La exposición a la luz solar acelera la descomposición.
Condiciones a evitar:	Luz, calor, incompatibles.
Incompatibilidad con otros materiales:	Fuertemente oxidante. Reacciona con ácidos, compuestos ferrosos y orgánicos.
Productos de descomposición peligrosos:	Emite vapores tóxicos de cloro cuando se calienta hasta la descomposición. Óxido de sodio a altas temperaturas.
Polimerización peligrosa:	No ocurrirá.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Altamente tóxico. Los vapores provocan edema pulmonar y el líquido perforación de esófago y estómago.
DL50 (oral - ratas): 8910 mg/kg
DL50 (oral - ratón): 5800 mg/kg
DL50 (dérmica - conejo): >10000 mg/kg
Irritación de los ojos: Una solución al 0.52% causo irritaciones moderadas y severas, después de un día.
Piel: Una solución al 3.5% aplicada a la piel por 30-15 minutos causa severo daño a. 0.5 ml de solución pura fue corrosivo al aplicarse a la piel.
Efectos reproductivos: Altas dosis en el agua de bebida causo un pequeño pero significante incremento en esperma abnormal en ratones.
Mutagenicidad: El hipoclorito de sodio causa mutaciones en estudios de corto tiempo usando células de bacterias.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Perjudicial para la vida acuática. Evitar su entrada a corrientes de agua.
Toxicidad peces: LC50 = 5.9 ppm/96h/Fathead Minnow/agua fresca. DBO= Ninguna información.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Diluir con abundante agua. No vierta altas concentraciones a fuentes de agua.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Etiqueta blanca-negra de sustancia corrosiva. No transportar con sustancias explosivas, las que en contacto con agua pueden desprender gases inflamables, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos ni alimentos.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.

2. Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

3. Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga.

4. Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.

Bibliografía

DRYQUAT PLUS

Amonio Cuaternario de V generación al 15%



Dryquat Plus es un potente y eficaz desinfectante de quinta generación, elaborado con una balanceada mezcla de sales de amonio cuaternario que permiten no solo un amplio espectro de control de las bacterias más comunes y complejas de controlar en diferentes ambientes. Su espectro de control incluye bacterias Gram Positivas, Gram negativas, virus (especialmente virus envueltos, hongos y algas). La potencia de su componente permite un rápido control del 99% de los microorganismos luego de 1 minuto y llegando a más del 99,9% de control microbiológico luego de menos de 10 minutos de aplicado.

Dryquat Plus es estable en condiciones adversas con alta presencia de materia orgánica, permitiendo un control microbiológico ideal en diferentes ambientes como superficies (paredes, mesones, sillas, superficies no porosas, pisos, cielos, equipos, artefactos sanitarios, etc), materiales de trabajo (cuchillos, instrumental, etc.) o espacios de todo tipo de Industrias (hospitales, Pesqueros, Colegios, Agroindustrias, Plantas Faenadoras, etc). Puede ser usado con mopa, paños, aspersión, ULV o incluso termoniebla (usando agua como Carrier, sin derivados del petróleo). ***Dryquat Plus*** es estable en el ambiente y no corrosivo.

MODO DE ACCIÓN

Dryquat Plus, actúa directamente sobre la membrana citoplasmática de virus y bacterias para su eliminación. Además, ha demostrado ser capaz de erradicar patógenos virales emergentes, como el SARS-CoV-2, asociado al COVID-19. Esto lo convierte en uno de los mejores desinfectantes para la limpieza de todo tipo de superficies

DOSIS

Desinfecciones	Dosis
Sanitización General - Desodorización	15 a 20 cc. por 10 litros de agua
Desinfección General	40 cc. por 10 litros de agua

DRYQUAT PLUS	
Composición	Sales de Amonio Cuaternario de V generación al 15%
Formatos	20 litros
Registro ISP	D-1149/21
Clase Toxicológica	Clase II OMS

FICHA TÉCNICA

ATONIT 5 EC®

Insecticida Piretroide
Concentrado Emulsionable (EC)
Registro para uso en Salud Pública: RGSP 198-2003
Concepto Toxicológico: MP-13398-2003
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Tipo: Insecticida
Ingrediente activo: Lambdacihalotrina
Grupo Químico: Piretroide
Concentración: 5 %
Modo de acción: Por contacto e ingestión.
Categoría toxicológica: Cat. III
Presentación: Envase de 1 L

Fórmula:
Cada Litro de producto contiene:
Lambdacihalotrina…….. 50 g
Excipientes c.s.p. ……..…… 1 L

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

ATONIT 5EC® es un potente y eficaz insecticida piretroide de cuarta generación Su excepcional perfil insecticida lo hacen ideal para tratamientos de choque, en recintos con alta carga de insectos. La forma física de la lambdacihalotrina, así como su estructura química, le confieren una alta potencia insecticida, haciéndolo un producto de primera elección para el control de todo tipo de insectos rastreros y voladores como cucarachas, hormigas, moscas, zancudos, polillas, gorgojos, termitas, pulgas y arañas y garrapatas, entre otros.

ATONIT 5EC® está formulado con una mezcla de refinados excipientes, lo que favorece su efecto de derribo (knock down), su efecto expulsivo inmediato (flushing out) y, por sobre todo, su prolongado efecto residual, tanto en aplicaciones en interiores como en exteriores.

Es un producto ideal para el establecimiento de programas de Control Integrado de Plagas, en edificios, explotaciones pecuarias, instalaciones de industrias alimenticias, bodegas, plantas agroindustriales, zonas turísticas, salud pública y domésticas, en general.

BENEFICIOS:

- Efectivo insecticida de amplio espectro de acción.
- Posee un notable efecto expulsivo y de volteo.
- Con excelente persistencia en las zonas tratadas.
- Presenta un amplio rango de seguridad para el hombre y animales de sangre caliente.
- No se acumula en el medio ambiente.
- Su principal acción es sobre estados inmaduros y adultos.

RECOMENDACIONES DE USO:
ATONIT 5EC® actúa por contacto e ingestión, alterando el paso de los iones de sodio y potasio a nivel de la pared celular de las neuronas. Este mecanismo genera una hiperactividad que provoca la inmovilidad y la muerte de los insectos expuestos.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Tipo de aplicación	Plaga	Área de aplicación	Dosis
Aspersión manual o a motor	Insectos Voladores	Interior	4 – 6 cc en 1 L de agua para 20 m^2
		Exterior	6 cc en 1 L de agua para 20 m^2.
	Insectos Rastreros	Interior	6 – 8 cc en 1 L de agua para 20 m^2
		Exterior	8 cc en 1 L de agua para 20 m^2
Termonebulización, Nebulización Ultra bajo Volumen	Todo tipo de insectos rastreros y voladores	Interior	15 cc en 1 L de agua, kerosene o aceite mineral para 1.000 m^3
		Exterior	20 cc en 1 L de agua, kerosene o aceite mineral para 10.000 m^2

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:

- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protección facial completa o de naríz y boca, gafas y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua, ni insectos benéficos.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Mantenga el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez ocupado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones vigentes.

- Para aplicaciones en exteriores evite contaminar fuentes de agua con el producto o sus residuos, respetando una franja de seguridad mínimo de 10 metros

ALMACENAMIENTO:
Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo cerca de alimentos o medicamentos. Manéjese con cuidado para evitar derrames, si ello ocurre cúbralo con algún material absorbente y luego elimínelo según la legislación vigente.

MANEJO DE INTOXICACIONES:

Síntomas de intoxicación:
De ocurrir algún malestar o algún signo de intoxicación durante la aplicación, el operario debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, se pueden presentar síntomas de intoxicación no específicos tales como: náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, irritación cutánea, irritación ocular y dificultad respiratoria; frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostra la etiqueta del producto.

Primeros Auxilios:
- En caso de ingestión: No provoque el vómito, ya que este producto posee solventes que pueden irritar las vías digestivas. Dé carbón activado y diríjase a un centro asistencial, procurando llevar la etiqueta de este producto.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa contaminada y lave la zona afectada con agua y jabón, procurando un buen lavado. Este producto puede generar reacciones alérgicas.
- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.
- En caso de inhalación: saque a la persona afectada al aire libre.

ANTÍDOTO:
No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático bajo supervisión médica.

- Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación.
- ATONIT 5EC® disponible en presentación de frasco x 1 L
- Efectúe triple lavado a los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C. www.colecta.org
- Emergencias: **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Importado y Distribuido por:
Anasac Colombia Ltda - Sanidad Ambiental
Km 3,5 vía Bogotá - Siberia Centro Empresarial Metropolitano, Modulo 2. Bodega 40
Tels: PBX (57) (1) 821 90 39.
Cota - Cundinamarca - Colombia
www.anasac.com.co

Formulado por:
AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC)
Camino Noviciado Norte, lote 73-B. Lampa, Chile
Tel: +562-24706800 – Fax: +562-24869100
www.anasac.cl

➢ El presente documento, anula versiones anteriores.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 003846**

E.S.E.: Subred Sur occidente | Fecha: 10 | 03 | 2023

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 707244	Número de Inscripción: SD00000729	Número de carpeta: K162
Razón social: Efricax fumigaciones S.A.S		
Nombre del establecimiento: Efricax fumigaciones S.A.S		
NIT: 900 991 769 -DV: 0	Sede: Unica	
Dirección: Kr 68H Bis 2640 Sur Lc 8		
Ubicación: No aplica		
Localidad: Kennedy	UPZ: Carvajal	
Barrio: Floralia J Sector	Teléfonos 6014712168 - 3212391745	
Correo electrónico para notificación* efricaxfumigaciones@gmail.com		
Nombre propietario: Efricax fumigaciones S.A.S		
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Número documento: 900 991 769-0	
Nombre representante legal: Helber Fernando Mesa Bolaño		
Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Número documento: 79671980	
Dirección de notificación: Kr 68H Bis 26 40 Sur Lc 8		
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02712537		
Línea de intervención: Seguridad Química		
Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable		
Tipo de establecimiento: Control de vectores / lavado y desinfección de tanques de agua potable / desinfección ambiental		
Número de trabajadores: 2	Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a Sábado		

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐
Otro: ☐ Especifique:		

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] | Favorable con requerimientos* [ ] | Desfavorable [ ]

El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día ___ del mes de _____ de _____, que vence el día _____ del mes de _____ de _____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: Se socializa alerta por sarampion y rotreo del proyecto lideri plaguicidastorres@subred suroccidente.gov.co Se relaciona acta de cumplimiento de la ley 1335 de 2009 AR01C107038 con fecha 10-03-2023

Se emite concepto sanitario: favorable

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 10/03/2023 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Stefanny Sanchez Quiroga	Nombre: Maria Camila Reyes Fonseca
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CC
Número de documento: 1049604441	Número de documento: 1020770767
Profesión u oficio: Médica veterinaria	Profesión u oficio: Ingeniero Quimico
Firma:	Firma: Maria Camila Reyes Fonseca
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Helbel fernando Mesa Bolaños	Nombre:
Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento: 79671980	Número de documento:
Cargo: Representante legal [X] Propietario [ ] Encargado [ ]	Firma:
Firma:	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co