
FUMIGACIONES CEDICAR

Servicio con calidad y garantía
Concepto Favorable Sec. De Salud

CERTIFICACIÓN
504/2024

La presente es para **CERTIFICAR,** que al **"COMEDOR COMUNITARIO NUEVO CHILE"** ubicado en la Cll. 56D # 72 G-05 Bogotá D.C. SE LE PRESTO EL SERVICIO DE LAVADO DESINFECCIÓN DE UN TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1000 lts. El día; 09-03-2024.



Los productos usados por nuestra empresa están debidamente autorizados por, El Ministerio de salud y protección social para este caso se efectuó con: HIPOCLORITO DE SODIO al 5,25% 15 ml por Lt/agua, como desinfectante y antiseptico en la limpieza del tanque de almacenamiento de agua potable.

Se tuvo en cuenta el siguiente protocolo en la actividad:

1. Se desocupa el tanque hasta un 95%.
2. Se tapona la salida de agua para evitar la obstrucción de la tubería.
3. Con el 5% de agua se lava con cepillo para retirar la suciedad.
4. Se retira manualmente la mugre y el agua restante.
5. Se enjuaga con agua limpia y se desocupa totalmente.
6. Se desinfecta con el producto usado, y se remueve completamente.
7. Nuevamente se enjuaga con agua limpia y se desocupa totalmente.
8. Se retira el tapón de la tubería y se desinfecta también dejándole unos 10 minutos la solución y luego se deja correr el agua 5 minutos.
9. Se procede a llenar el tanque.

Se expide el día nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

HUMBERTO CEDIEL G.
Gerente

Nota: Los tanques de reserva de agua potable se deben lavar y desinfectar, como mínimo dos veces al año. Dec. 1775/2007 Art. 10 N°1.

VENCE: 09-09-2024

Le ofrecemos servicio de: Fumigación contra toda clase de insectos, desinfecciones, desratizaciones, lavado de tanques, Venta y recarga de, Extintores y otros. Con máxima calidad y garantía para el sector privado y oficial, Contáctenos a los teléfonos 6013946375 311-5449573, Email cediel901@yahoo.es Web. http://fumigacionescedicar.jimdo.com

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA HIPOCLORITO DE SODIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES EL HIPOCLORITO DE SODIO es un líquido amarillento adecuado para la desinfección de áreas, superficies y limpieza de ropas tanto del hogar como a nivel hospitalario y salud. Actúa por el cloro que libera, con un rendimiento muy alto según beneficio costo. Es un utilizador de todo tipo de virus, bacterias, hongos y levaduras. Recomendado para limpieza profunda de áreas comunes en todo tipo de industria, hospitales y clínicas, sanitarios, baldosas, pisos, ropa de enfermería blanca y de pacientes y todo tipo de superficies y accesorios lavables. Limpia y desinfecta en una sola operación. Acción bactericida y funguicida. Eficaz y económico. Máxima concentración, menor costo por litro. Máxima efectividad en uso hospitalario. Para aplicación de sistemas de control no contaminante, se recomienda dilución al 2% como mínimo para aspersión, limpieza general y desinfección de áreas comunes y áreas que no sufran ningún tipo de corrosión.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingredientes activos: Hipoclorito de Sodio

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Apariencia a 20°C	Líquido Amarillo Transparente
Viscosidad a 15°C	N.A.
Punto de Congelación	-4 °C
Olor	Característico al cloro
Densidad a 20°C	1.10 g/cc
Valor de Ph	11.00 – 13.00
Solubilidad	Soluble en agua
Concentración (%m/v NaOCl)	5% Máx.
Alcalinidad Total (%m/v NaoH)	1.67 Máx

INSTRUCCIONES DE USO

Disuelva aproximadamente 40 cc en un balde con 10 litros de agua para limpieza y desinfección del hogar e industria en superficies lavables, baños y pisos. En ropa blanca de trabajo y hogar 80cc por cada 4 litros de agua, mezcle bien y sumerja su ropa por 10 minutos, luego enjuague y deje secar.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Guárdese en un lugar fresco y evítese la exposición directa a la luz solar. Evítese contacto con otros insumos químicos. En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consérvese bajo llave y manténganse fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Evitar el contacto directo con la piel y ojos; en su forma concentrada puede producir irritaciones o quemaduras. Evitar la inhalación de los vapores del producto concentrado. Utilizar gafas protectoras, máscara, guantes y ropa apropiada según las recomendaciones de las normas de salud pública en el uso de productos a base de cloro. Manténgase lejos de alimentos, bebidas. En caso de contacto con la piel, lavarse inmediata y abundantemente con agua y acuda a un médico. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).

PRESENTACION COMERCIAL

Envase de 1 litro y 4 litros.

- Tambor 20 litros, 60 litros y 220 litros.

Powered by CamScanner

Acta Número:
SQ07C 004464

E.S.E.: Subred Sur occidente Fecha: 05 09 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 308142	Número de Inscripción: S0000001-10	Número de carpeta: U2

Razón social: No aplica

Nombre del establecimiento: fumigaciones cediel

NIT: 11343796 DV: 6 Sede: Única

Dirección: Cl 73C Sur 9C 82

Ubicación: No aplica

Localidad: Usme UPZ: Gran Yomasa

Barrio: Brasilia Teléfonos: 3115119573 3157937868

Correo electrónico para notificación: cediel901@yahoo.es

Nombre propietario: Humberto Cediel Gomez

Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] Número documento: 11343796

Nombre representante legal: No aplica

Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] Número documento: No aplica

Dirección de notificación: Cl 73C Sur 9C 82

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI [ ] NO [ ]

Línea de intervención: Seguridad Química

Intervención: vigilancia intensificada de empresas que realizan control vectorial y/o preparación, almacenamiento, distribución y/o comercialización de plaguicidas de uso doméstico

Tipo de establecimiento: Control vectorial y desinfección de tanques de agua potable

Número de trabajadores: 2 Horario: Diurno [X] Nocturno [ ] 24 horas [ ] Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes [ ] Domingo a domingo [X] Fin de semana [ ] Otro:

VALIDO PARA: COMEDOR COMUNITARIO "NUEVO CHILE" (Desinsectación Tanque 09/03/2024)

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	20	10	2023	Favorable con requerimientos		X

MOTIVO DE LA VISITA

Programación	[X]	Solicitud del interesado Número de radicado:	[ ]	Asociada a peticiones, quejas y reclamos Número de radicado:	[ ]
Solicitud oficial Número de radicado:	[ ]	Evento de interés en salud pública	[ ]	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin	[ ]

Otro: [ ] Especifique:

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a Verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Hoja 1/2

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

Acta Número SQ07C 004464

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] Favorable con requerimientos* [ ] Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día ___ del mes de _____ de _____, que vence el día _____ del mes de _____ de _____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita Se realiza socialización de alerta por saramión y correo del piolerto fitosanitario a subredsuroccidente.gov.co. Se relaciona acta de cumplimiento de la ley 1333 de 2009 ABO1C 121385 con fecha 05-03-2021. Se adjunta soporte de matrícula a curso de manejo racional de plaguicidas del técnico aplicador Johan Mateo Rachel Romero

Se emite concepto sanitario: FAVORABLE

VALIDO PARA: COMERCIO POR COMUNITARIO
Desinfección y L. Tanque 07/03/2024

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 05/03/2021 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Stefany Sanchez Ojeda (Desinfección)	Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Lemus
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: C.C.
Número de documento: 1.020.760.241	Número de documento: 1022343955
Profesión u oficio: Médico veterinario	Profesión u oficio: Ingeniero Químico
Firma:	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Humberto Rachel Gomez	Nombre:
Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento: 11233916	Número de documento:
Cargo: Representante legal [ ] Propietario [X] Encargado [ ]	Firma:
Firma:	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004464

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	1	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	Preferencial N: 1-2016-33247
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	1	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	1	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	1	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	1	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	1	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	1	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	1	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	1	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	1	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	1	2	Comedor Nuevo Chile.

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	1	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	1	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora Manual	1	Calimax	Bueno	30-10-2023
Aspersora Manual	1	Total condor	Bueno	05-11-2023

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil específico.	X	2		
4.5 Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		Presenta recibo N: 2199007166 1 con fecha 19-08-2023
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	

Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI X	NO		Seguros del Estado N° 44-02-10100-1894 SA
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	Eduardo Cosmio Cosmio Ingeniero Químico
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral articulado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	21-04-2021			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposición de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI	NO	N.A.	Maneja acuerdo con Datmet SAS ESP
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

1. Cumple | 2. No Cumple | 3 No Aplica | N.A. No Aplica

Powered by CamScanner

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	SI		NO	Positiva
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI		NO	Sanitas
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI		NO	
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI		NO	
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	1	2	3	
6.6 Capacitación especifica para la actividad de todo el personal involucrado.	1		2	
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	1	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores:	1			

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Fabian Fontal	1071	30 08 2022	0252	5 años	CS PT PO ETA	13-04-2023
1	Rafael Fontal	1831	30 08 2022	1831	5 años	CS PT PO ETA	13-04-2023

B. Cobaleda Nieto

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	SI X	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	1 X	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación.	1 X	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	1 X	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	1 X	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	1 X	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	1 X	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	1 X	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico S	L	G	Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
Hipoclorito de sodio	Hipoclorito de sodio		X		Si	0.46g	0.46g
Fortunet	Biodifacuam	X			Si	1kg	2kg
Demand CS	Lambdacialotrina		X		Si	0.3L	0.3L
Rutto EC	Cipluthin		X		Si	0.3L	0.9L

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico S	L	G	Cantidad Mensual Generada
Desechos resultantes de la	Desechos resultantes de	X			0.6kg
Producción, la preparación	la producción, la preparación				
y la utilización de	y la utilización de				
biocidas y productos	biocidas y productos				
fitofarmacéuticos	fitofarmacéuticos				/

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

9. EXIGENCIAS:	SI	NO

9.1 Descripción de las exigencias: Se realiza visita de inspección sanitaria al establecimiento en donde se verifica lo n de 1030 decreto 1843 de 1991 resolución 2003 por el cumplimiento de las anteriores se emite concepto sanitario favorable, el cual se mantiene mientras se conserven las condiciones

D. Lorenzo Nuevo club.

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Impresión Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

CSA 751

COMPROBANTE DE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN DE TANQUES

CLIENTE	ASOINCO COMEDOR COMUNITARIO NUEVO CHILE	**NIT :**	830505154-5	**DIRECCIÓN :**	CALLE 576D SUR # 72G-05
CONTACTO :	JARIT RIVERA VARGAS	**TEL :**	3223332186	**FECHA :**	5/09/2023

TIPO DE TANQUE Y CAPACIDAD

TANQUE ELEVADO	**1000 litros**	**TANQUE SUBTERRANEO**		**TANQUE SOBRE NIVEL**	

RECOMENDACIONES _____

Producto Utilizado		Dosificación	Observaciones
DESINFECTANTE :	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	2 ML * LT H^2O	

MATERIAL DEL TANQUE Y CANTIDAD

PLÁSTICO	**X**	**CONCRETO**		**ETERNIT**		**OTRO**	

OBSERVACIONES Se realizo el servicio de lavado y desinfeccion de un tanque de 1000 litros sin novedad, no presenta infiltraciones, estan debidamente protegido de contaminantes externos

Técnico Eficax Fumigaciones S.A.S
C.C. No.

Persona que recibe el servicio a satisfacción
C.C. No.

T: (+57 (1) 471 2168 • C: (+57) 321 239 1745
E: eficaxfumigaciones@gmail.com • D: Carrera 12B sur No. 22B - 42 (Bogotá, D.C. - Colombia)
www.eficaxfumigaciones.com

Powered by CamScanner

CSA 2707

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACION AL CLIENTE

CLIENTE: ASOINCO
COMEDOR COMUNITARIO NUEVO CHILE
NIT: 830505154-5
DIRECCION: Calle 56D Sur No. 72G – 05
BARRIO: LOCALIDAD BOSA
CONTACTO: JARIT RIVERA VARGAS
TELEFONO: 3223332186
FECHA: 05/09/2023

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Desarrollo un servicio de **LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE**, (Un tanque con capacidad para 1.000 Lts), ubicado en la parte superior de la edificación del establecimiento, actividad desarrollada de acuerdo a los protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos para el proceso.

PRODUCTO	DOSIS FORMULACIÓN	CONCENTRACIÓN
AGUA POTABLE	20gr/Lt	NO TÓXICO
DESINFEC. HIPOCLORITO DE SODIO 5. 25 %	2ml/Lt	200 ppm

PROCEDIMIENTO: desocupado, restregado con cepillo y paño abrasivo con solución jabonosa, enjuague con agua limpia, desinfectado con HIPOCLORITO AL 5,25% o TIMSEN, enjuague y llenado final.

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL HIGIENICO SANITARIA LINEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No.SQ07C-001720, SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, LIDA MARGARITA BARRERA Y GIOVANNY TORRES, ENCARGADOS.

Fecha del servicio:	**05 septiembre 2023**	**PROXIMO LAVADO – marzo 2024**
Técnico encargado del servicio:	**MAURICIO BOLAÑOS**	**hora: 4:30Pm**

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

TEL: (601)4 712168 / 3212391745 Eficaxfumigaciones@hotmail.com D: Calle 22 Sur No. 52ª – 65 Bogotá D.C. Colombia www.eficaxfumigaciones.com

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 003846

E.S.E.: Subred Sur occidente — Fecha: 10 | 03 | 2023

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 707249	Número de Inscripción: SD00000729	Número de carpeta: F162
Razón social: Efrcax fumigaciones S.A.S		
Nombre del establecimiento: Efrcax fumigaciones S.A.S		
NIT: 900991769 DV: 0	Sede: Unica	
Dirección: Kr 68H Bis 2640 Sur Lc 8		
Ubicación: No aplica		
Localidad: Kennedy	UPZ: Corabjal	
Barrio: Floralia J Sector	Teléfonos 6014712168 - 3212391745	
Correo electrónico para notificación* efraxfumigaciones@gmail.com		
Nombre propietario: Efrcax fumigaciones S.A.S		
Tipo de documento: C.C.☐ C.E.☐ NIT☒ PEP☐ PS☐ PTP☐	Número documento: 900991769-0	
Nombre representante legal: Helber Fernando Hesa Bolaño		
Tipo de documento: C.C.☒ C.E.☐ NIT☐ PEP☐ PS☐ PTP☐	Número documento: 79671980	
Dirección de notificación: Kr 68H Bis 2640 Sur Lc 8		
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02712537		
Línea de intervención: Seguridad Química		
Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o plaguicidas, servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable		
Tipo de establecimiento: Control de vectores y lavado y desinfección de tanques de agua potable / Desinfección ambiental		
Número de trabajadores: 2	Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a Sábado		

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐
Otro: ☐ Especifique:		

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 003846

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] | Favorable con requerimientos* [ ] | Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día ____ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: Se socializa alerta por sarampion y rotico del proyecto lideplagasticidastorres@subred.suroccidente.gov.co Se relaciona acta de cumplimiento de la ley 1335 de 2009 ARQ1C107038 con fecha 10-03-2023

Se emite concepto sanitario: Favorable

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 10/03/2023 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA		POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	
Nombre:	Stefany Sanchez Quiroga	Nombre:	Maria Camila Reyes Fonseca
Tipo de documento:	CC	Tipo de documento:	CC
Número de documento:	1049604441	Número de documento:	1020770767
Profesión u oficio:	Médica veterinaria	Profesión u oficio:	Ingeniera Química
Firma:		Firma:	Maria Camila Reyes Fonseca
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO		**TESTIGO**	
Nombre:	Helber Fernando Hoya Bolaños	Nombre:	
Tipo de documento:	C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento:	C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento:	79671980	Número de documento:	
Cargo:	Representante legal [X] Propietario [ ] Encargado [ ]	Firma:	
Firma:			

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 288 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

CARACTERÍSTICAS GENERALES

EL HIPOCLORITO DE SODIO es un líquido amarillento adecuado para la desinfección de áreas, superficies y limpieza de ropas tanto del hogar como a nivel hospitalario y salud. Actúa por el cloro que libera, con un rendimiento muy alto según beneficio-costo. Es un utilizador de todo tipo de virus, bacterias, hongos y levaduras. Recomendado para limpieza profunda de áreas comunes en todo tipo de industria, hospitales y clínicas, sanitarios, baldosas, pisos, ropa de enfermería blanca y de pacientes y todo tipo de superficies y accesorios lavables. Limpia y desinfecta en una sola operación. Acción bactericida y funguicida. Eficaz y económico. Máxima concentración, menor costo por litro. Máxima efectividad en uso hospitalario. Para aplicación de sistemas de control no contaminante, se recomienda dilución al 2% como mínimo para aspersión, limpieza general y desinfección de áreas comunes y áreas que no sufran ningún tipo de corrosión.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingredientes activos: Hipoclorito de Sodio.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Apariencia a 20°C	Líquido Amarillo Transparente
Viscosidad a 15°C	N.A.
Punto de Congelación	-4 °C
Olor	Característico al cloro
Densidad a 20°C	1.10 g/cc
Valor de pH	11.00 – 13.00
Solubilidad	Soluble en agua

Powered by CamScanner

Concentración (%m/v NaOC1)	5% Máx.
Alcalinidad Total (%m/v NaoH)	1.67 Máx.

INSTRUCCIONES DE USO

Disuelva aproximadamente 40 cc en un balde con 10 litros de agua para limpieza y desinfección del hogar e industria en superficies lavables, baños y pisos. En ropa blanca de trabajo y hogar 80cc por cada 4 litros de agua, mezcle bien y sumerja su ropa por 10 minutos, luego enjuague y deje secar

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Guárdese en un lugar fresco y evítese la exposición directa a la luz solar. Evítese contacto con otros insumos químicos. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Consérvese bajo llave y manténganse fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Evitar el contacto directo con la piel y ojos; en su forma concentrada puede producir irritaciones o quemaduras. Evitar la inhalación de los vapores del producto concentrado. Utilizar gafas protectoras, máscara, guantes y ropa apropiada según las recomendaciones de las normas de salud pública en el uso de productos a base de cloro. Manténgase lejos de alimentos, bebidas. En caso de contacto con la piel, lavarse inmediata y abundantemente con agua y acuda aun médico. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).

PRESENTACION COMERCIAL

Envase de 1 litro y 4 litros.
Tambor 20 litros, 60 litros y 220 litros.

COMERCIAL ASEO CITY LIMITADA., garantiza una calidad permanente de sus productos, poniendo a su disposición asistencia técnica para resolver cualquier problema en la mantención y mejoramiento del aseo.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Ubicación	**SERVICIOS GENERALES**
Implementos de protección	Gorro, tapabocas, peto, guantes de caucho negro, botas.
Elementos de limpieza	Esponjilla, escurridor, balde. Escoba, Agua, desinfectante
Frecuencia	**MINIMO DOS VECES POR AÑO**

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE

Cerrar la entrada del agua del acueducto
Ubicada al lado izquierdo del tanque

⬇

Desocupar el tanque

⬇

Restregar con cepillo las paredes, pisos del tanque con solución desengrasante según la dosificación establecida en la tabla de dosificación

Retirar del tanque de la solución desengrasante

⬇

Enjuagar las paredes y pisos del tanque con abundante agua potable. Eliminando el desengrasante. Desocupar el agua de enjuague

Desinfectar las paredes con hipoclorito de sodio 500 ppm. Por medio de enjuague
Dejar actuar por espacio de 15 min

⬇

Pasar el agua proveniente del acueducto. Llenando el tanque.

Responsabilidad:

Ejecución	Auxiliar de mantenimiento
Verificación	Supervisor Asignado al programa
Auditoria	ASESOR DE CALIDAD
Registro	FPRBPM-01-01