FORMATO No. 13 MATRIZ DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA PLC L-890 AEROPUERTO MITU Y PUERTO CARREÑO

El oferente, deberá responder el FORMATO No.13 así:

En la casilla ESPECIFICACIÓN: Se debe relacionar la característica técnica donde se evidencie el cumplimiento del equipo ofertado conforme a lo exigido

En la casillas CUMPLE: CUMPLO o NO CUMPLO en cada uno de los ítems correspondientes a este formato.

En la casilla DOCUMENTO SOPORTE DE EVALUACIÓN: Se especifica el soporte exigido que el oferente deberá anexar dentro de su oferta, de tal manera que permita verificar y evaluar el cumplimiento de cada uno de los numerales

En la casilla No. DE FOLIO : Debe relacionar el rango de folio, que delimiten el documento soporte del Fabricante asociado al cumplimiento de cada uno de los numerales

En la casilla No. DE LA PÁGINA DEL DOCUMENTO DE SOPORTE: Debe relacionar el número de la página especifica del documento soporte donde se evidencie el cumplimiento del numeral.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	MARCA	MODELO	DOCUMENTO SOPORTE DE EVALUACIÓN	No. DE FOLIO	No. DE LA PÁGINA DEL DOCUMENTO DE SOPORTE
1	**CPU**						
	Consumo (mA)	270					
	Tensión (VDC)	24					
	Conexión integrada	1 Ethernet TCP/IP para service port ((*)) 2 Ethernet TCP/IP para device network ((*)) USB tipo mini-B 1 Ethernet para Puerto					
	Tipo De Producto	Módulo de procesador redundante					
2	**PERIFERIA DIGITAL ENTRADA**						
	Corriente Térmica Convencional (A)	2					
	Nº Salidas Discretas	16					
	Grado de Protección	IP20					
2	**PERIFERIA DIGITAL SALIDA**						
	Corriente Térmica Convencional (mA)	0.6					
	Nº Salidas Discretas	64					
	Voltaje Entrada	24 V CC positiva					
	Grado de Protección	IP20					
	PERIFERIA ANALOGICA						

3	Tipo de entrada análogica	Corriente +/- 20 mA Corriente 0...20 mA Corriente 4...20 mA Tensión +/- 10 V Tensión +/- 5 V Tensión 0...10 V Tensión 0...5 V Tensión 1...5 V					
	Nº de entradas analógicas	8					
4	**FUENTE DE ALIMENTACIÓN**						
	Tensión Del Primario (AC)	100...240 V					
	Potência Secundária	15 W 3.3 V CC fuente de alimentación lógica del módulo E/S 31,2 W 24 V CC procesador e fonte de alimentación del módulo E/S 21,6 W 24 V CC fuente alimentación detector					
	Límite De La Tensión Primaria	85...264 V					
	Frecuencai de red	47 … 63 Hz					
5	**SWITCH**						
	Voltaje de alimentación (VDC)	24					
	Corriente consumida (A)	0.07					
	Número conexiones	4					
	Puerto Ethernet	10/100BASE-TX - 5 cable cobre					
6	**HMI**						
	Tamaño	18.5 inch (16:9)					
	Resolución	1366*768 P					
	Briilo	≥250 cd/㎡					
	Tecnología touch	Pantalla tactil capacitiva					
	Voltaje de entrada (VAC)	110－240					
	Voltaje de salida (VDC)	12					
	CPU Sistema Operativo	Win 7/ Win 8/Win 10/ Linux					
	CPU RAM	2gb/4gb/16gb					
	Disco Duro (SSD)	32G/64G/128G/256G/512G					