	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6301 **Fecha de informe:** 27/06/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
44A	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 6A-9A Y 10D	2024/6/20	2024/6/27	4"	7	3945	2,395	170,9	215,0	3057	21,1	28	**75,3**	3
44B	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 6A-9A Y 10D	2024/6/20	2024/6/27	4"	7	3984	2,418	168,2	211,6	3008	20,7	28	**74,1**	4
44C	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 6A-9A Y 10D	2024/6/20	2024/6/27	4"	7	3912	2,375	167,1	210,2	2989	20,6	28	**73,6**	4

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.