ANÁLISIS ACLARACIÓN TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFRECIDAS
LD NETWORKS S.A.S

Autonomía:

CAPITULO I. INFORMACIÓN GENERAL 1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Pág. 3 y Pág. 7 Pliego de Condiciones) indica que las UPS debe tener una autonomía mínima de 10 minutos a full carga o superior.

Se observa en las especificaciones técnicas de las UPS ofertadas por el proponente que la autonomía es la siguiente:

POWEST 1 - 3 Kva Tipo Rack / Torre

Tiempo de autonomía**	6 min	5 min

Se solicitó a la empresa LD NETWORKS S.A.S aclarar mediante certificación del fabricante, si las UPS permiten la instalación de baterías de tal modo que cumplan con la autonomía mínima requerida.

En la fecha 20 de agosto de 2024 la empresa LD NETWORKS S.A.S remite documento informativo indicando que la autonomía de la UPS se puede aumentar agregando un banco de baterías adicional sin costo para la entidad, y las especificaciones técnicas de la conexión de dicho banco.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que se puede aumentar la autonomía de las UPS ofertadas, entonces las mismas dan cumplimiento a los requerimientos del pliego de condiciones,



JOSÉ ALDEMAR PAZ HURTADO
Profesional Universitario G-12
Grupo de Servicios Administrativos, Mantenimiento y Soporte Tecnológico