servinariño	FORMATO MONITOREO DE CLORO RESIDUAL EN AGUA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS		
	CODIGO: RPA-26	VERSIÓN: 0	VIGENCIA: 1 de diciembre de 2016

MES Julio LUGAR Sena Agropecuario

SUPERVISOR/SUPLENTE Tania Ruano CARGO Supervisor

Dia	TOMA DE MUESTRA				VALOR DE CLORO RESIDUAL			
	PUNTOS DE MUESTREO		HORA DE MUESTREO	UBICACIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO	RANGO RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO CLORO (0,3 - 2,0), PH (6,5 - 9,0)	Cloro residual Libre (mg/L)	pH	Observaciones
	CD	TA						
1	X		600am	Lavamanos		0.5	7.2	Ideal
2	X		600am	Lavaplatos		0.5	6.8	Ideal
3	X		600am	Lavaplatos		1	7.2	Ideal
4	X		600am	Otonificado.		1	6.8	Cumple.
5	X		600am	Lavaplatos.		0.5	6.8	Cumple.
6	X		600am	Lavamanos		0,5	6,8	cumple
7	X		6:00am	Lavamanos		0,5	6,8	cumple
8	X		6:00am	Lavamanos		0,5	6,8	cumple
9	X		6:00am	Lavamanos		0,5	6,8	cumple
10	X		6:00am	lavamanos		0,5	6,8	Ideal
11	X		6:00am	lavamanos		0,5	6,8	Ideal
12	X		6:00am	lavamanos		0,5	6,8	Ideal
13	X		6:00am	lavamanos		0,5	6,8	Ideal
14	X		6:00am	lavamanos		0,5	6,8	Ideal
15	X		6:00am	lavamanos		0,5	6,8	Ideal
16	X		6:00 am	lavaplatos		1	7.2	Ideal
17	X		600 am	Lavaplatos		1	6.8	Ideal
18	X		600 am	Lavaplatos		0.5	6.8	Ideal
19	X		600am	Lavaplatos		1	7.2	Ideal
20	X		6:00 am	Lavamanos		1	7.2	Ideal
21	X		600 am	Lavamanos		0.5	7.2	Ideal
22	X		600 am	Lavamanos		0.5	6.8	Ideal
23	X		600am	Lavaplatos		0.5	7.2	Ideal
24	X		600am	Lavaplatos		0.5	6.8	Ideal
25	X		600am	Lavamanos.		0.5	7.2	Ideal
26	X		10:25am	Lavaplatos		0.5	7.5	Ideal.
27	X		600am	Lavaplatos		1	6.8	Ideal.
28	X		600 am	Lavamanos		0.5	6.8	Ideal
29	X		600 am	Lavamanos		0.5	7.2	Ideal
30	X		600am	Lavaplatos		0.5	7.2	Ideal.
31								

Puntos de muestreo:
CD: conexión domiciliaria
TA: Tanque de Almacenamiento

NOTA: Realizar la toma de muestras a diario

INSTRUCCIONES

0. Lavado de manos
1. Limpieza y desinfección de Elementos de Protección Personal (EPP)
2. Aplicación de gel antibacterial
3. Llenar ambos tubos hasta donde le indique la marca con la muestra de agua.
4. Añadir 4 gotas de Fenol rojo al tubo de la izquierda y 4 gotas de Ortotolidina rojo al tubo de la derecha.
5. Coloque los tapones en ambos tubos y agite el kit hasta que el agua este perfectamente mezclada.
6. Comparar el color del agua de los tubos con la escala de colores (pH, cloro, Br)
7. Verificar que los resultados de cloro residual y pH este entre los rangos de la norma
8. Enjuagar los tubos con agua y vuelva a colocar los tapones

PRECAUCIONES CON EL FENOL Y LA ORTOTOLIDINA

1. En caso de contacto con los ojos, láveselos con agua durante 15 minutos y consulte con un especialista
2. Vestir prendas protectoras y fajas para proteger su piel y sus ojos

VoBo Coordinadora de Producción y nutrición

Powered by CamScanner