No. 20240031362723123 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-DMBOG-DIVADM-29.25

Bogotá D.C, 11 de Septiembre 2024

Señor Capitán de Navío
JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Director de Sanidad Naval
Carrera 13 N 26-50 Edificio Bachué Piso 5
Bogotá D.C

Asunto: Evaluación Técnica proceso de **MÍNIMA CUANTÍA No. 067-MDN-COGFM-DIGSA-DISAN-ARC-2024**

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Navío, Director de Sanidad Naval, con el propósito de dar cumplimiento a la evaluación técnica del proceso de **MÍNIMA CUANTÍA No. 067-MDN-COGFM-DIGSA-DISAN-ARC-2024**, el cual trata sobre el **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ** así:

ÍTEM	OFERENTE
1	TECSONI S.A.S

FORMULARIO No. 10 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.2.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LEY 1562 DE 2012) CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - Publicar en el SECOP II El oferente diligenciará el **FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,** en su totalidad con letra clara y legible, no puede ser modificado, no debe contener tachones ni enmendaduras y debe ser firmado únicamente por el Representante Legal. Si Durante la verificación por parte del funcionario(s) evaluador nombrado por la Dirección de Sanidad Naval se evidencia que el porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es menor al 61% se evaluará al oferente como "**NO CUMPLE**".

ITEM	OFERENTES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBESERVACIONES
1	TECSONI S.A.S	X		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ALCANCE DE LA EXPERIENCIA GENERAL	SUMATORIA DE LOS CONTRATOS APORTADOS
El oferente con la propuesta deberá anexar contratos, comunicaciones de aceptación de ofertas o actas de liquidación, donde acredite la celebración de contratos con entidades privadas o públicas, cuyo objeto sea directo o con características similares al objeto del presente proceso.	cuya sumatoria corresponda por lo menos al 100% del presupuesto oficial por cada grupo destinado por la entidad para el presente proceso expresada en SMMLV del contrato.

NOTA 1: Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales y promesa de sociedad futura se requiere que al menos uno de sus integrantes cumpla con la experiencia aquí requerida. En todo caso la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia de los integrantes deberá ser igual o superior al 100% del valor del presente proceso de selección.

ITEM	OFERENTES	CUMPLE	NO CUMPLE
1	TECSONI S.A.S	X	

DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO No. 12 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. ASPECTOS TECNICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO SISTEMA CONTRAINCENDIO DMBOG 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR	UNIDAD	TECSONI S.A.S
1	Mantenimiento Sistema de detección a base de agua, consistente en: **INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN:** • Funcionamiento del sistema de detección (Voltajes AC, Voltajes DC, Amperajes). • Panel de control. • Planos. • Documentos de detección. • Sistema eléctrico. • Sistema de detectores (353 detectores). • Estaciones manuales (21 estaciones). • Módulos. • Alarmas estroboscópicas (20 alarmas). • Tuberías y accesorios de detección. • Condición del cableado de detección y alarmas. **PRUEBAS** • Prueba de funcionamiento sistema de detección (en condición de fallas, condición de alarma, condición de monitoreo y condición normal). **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** • Limpieza interna y externa de los dispositivos. Al termino del mantenimiento entrega del informe final de trabajos, consistente en: • Estado actual del sistema instalado de detección contra incendios. • Reporte diligenciado en campo	1	CUMPLE

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 2da No. 14-202 – Conmutador 6528789 Ext 16587 Bogotá, Colombia
www.armada.mil.co – diego.valbuena@armada.mil.co

TR-SC2995-1
SC2995-1 GP053-1

	• Listado de hallazgos y recomendaciones.		
2	Mantenimiento Sistema de extinción a base de agua, consistente en: **INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN:** • Funcionamiento del sistema de extinción. • Sistema de bombeo contra incendios (cuarto de bombas). • Sistema eléctrico. • Sistema de rociadores (353 rociadores) • Conexión cuerpo de bomberos. • Tuberías horizontales • Montantes verticales. • Tubería y accesorios de extinción (válvulas, cheque, acoples, soporteria, etc.) • Gabinetes de mangueras. **PRUEBAS** • Pruebas de descarga en cada uno de los risers de los sistemas de rociadores. • Funcionamiento de la bomba contra incendios • Señales de alarma de bomba contraincendios • Prueba de rendimiento anual (pitométrica). **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** • Lubricación rodamientos, válvulas. • Limpieza componentes cuarto de bombas. Al termino del mantenimiento entrega del informe final de trabajos, consistente en: • Estado actual del sistema instalado de extinción contra incendios. • Listado de hallazgos y recomendaciones.	1	CUMPLE
3	Prueba de rendimiento del Sistema de Bombeo (bomba contra incendios principal)	2	CUMPLE
4	Mantenimiento preventivo del sistema de extinción del DATA CENTER, consistente en la recarga y mantenimiento de cilindro de agente limpio HFC 125 x 178 libras, incluye kit de recarga IVO 3.	2	CUMPLE
5	Prueba hidrostática de cilindro x 178 libras	2	CUMPLE

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TECNICA

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	**TECSONI S.A.S**
FORMULARIO No. 10 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE
FORMULARIO No. 11 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	CUMPLE
FORMULARIO No. 12 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente evaluación técnica este comité determina que:

OFERENTES	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
TECSONI S.A.S	**X**	

Cordialmente,

Suboficial Primero **VALBUENA RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO**
Comité Evaluador Técnico proceso **No. 067-MDN-COGFM-DIGSA-DISAN-ARC-2024**

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 2da No. 14-202 – Conmutador 6528789 Ext 16587 Bogotá, Colombia
www.armada.mil.co – diego.valbuena@armada.mil.co

TR-SG2021006521
SC2995-1
GP053-1