FUMICLEAN
TECNOLOGIA EN ERRADICACION DE PLAGAS

NIT 900.696.454-1

05/12/2023
Señores
MULTIETNIAS
CARRERA 24 # 33-07 SUR
BARRIO: QUIROGA
TELEFONO:6017322832
CIUDAD

Asunto: CERTIFICACION LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 4 TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE/

TANQUE EN PVC DE 1000 LTR

Apreciados Señores:

Se efectuo Limpieza y desinfeccion de 4 tanques elevados de almacenamientode agua potable de sus instalaciones. **Estamos debidamente certificados por la Secretaria de Salud segun acta numero SQ07C-003705.**

EL DIA: *05/12/2023*
RAZON SOCIAL: MULTIETNIAS
DIRECCION: *CARRERA* 24 # 33-07 SUR
CONTROL: *Preventivo / Correctivo*
PRODUCTO UTILIZADO: *PYAM*
NOMBRE COMUN: *DESINFECTANTE DICLORO-S-TRIAZINATRIONA SODICA*
PROCEDIMIENTO*: Vaciado de tanque*
Remocion de suciedad en las paredes
Remocion y evacuacion del material de sedimentacion
Aplicacion de desinfectante PYAM / nebulizacion
Limpieza final con agua fresca.
Llenado parcial de agua fresca. Evacuacion de agua.
Tapar y llenado de tanque.

CARLOS ARTUNDUAGA BARON
Gerente
SERVICIO AL CLIENTE TEL: 2450997
www.abcfumiclean.com