


# PROPUESTA
# CUARTO PISO

SALIDA LUCES DE TECHO
LUZ APLIQUE DE PARED
SALIDA LUCES PACILLOS
SALIDA LUCES BAÑOS

SALIDA LUCES LED
SALIDA LUCES INDUSTRIALES

TABLERO MULTIBREAKERS.

INTERRUPTOR SENCILLO.
INTERRUPTOR DOBLE.
INTERRUPTOR TRIPLE
INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO
INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE

CIRCUITO POR EL PISO.
CIRCUITO POR EL TECHO O PARED.

NOTAS

1. TODO CONDUCTOR NO ESPECIFICADO ES No. 12 AWG - THWN.
2. TODO CONDUIT NO INDICADO ES Ø 1/2" P.V.C.
3. TODOS LOS TOMACORRIENTES LLEVARAN CABLEADA LA LINEA DE TIERRA EN COLOR VERDE.
4. TODOS LOS NEUTROS SERAN DE COLOR BLANCO.

SECRETARÍA DEL INTERIOR

CONSORCIO ESTACION BOCAGRANDE

YJS CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROYECTO:
ESTACION DE BOMBEROS BOCAGRANDE

EXPEDIENTE:

PROPIETARIO:

LOCALIZACION:
AvenidaBlas De Lezo Cra 2 # 15-42 Bocagrande
Localidad Histórica y del Caribe Norte
Unidad Comunera Urbana 1
CARTAGENA - BOLIVAR

DISEÑO ELECTRICO :
ING. YIMMY HERNANDEZ
MAT. BL. 20507906

FIRMA

REVISO Y APROBO:

FIRMA

DIGITALIZACION INST. ELECTRICAS:
ORLINA PEREZ MASNAVA

CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA | MODIFICACION | VERSION |
|---|---|---|

FECHA : JULIO 2023
VERSION: 00

ESCALA DIBUJO: 1:1
ESCALA PLOTEO: 1:50

CONTIENE :
PLANTA CUARTO PISO
INST. ELECTRICA LUCES

E 05