Expertos Group ENGINEERING

ORDEN DE SERVICIO

Nº

Version 001

Fecha de Emision 1 de septiembre de 2018

DOCUMENTO CONTROLADO

Fecha : Septiembre 19 2024 Telefonos: 3053221014

Empresa : Catastro bogota

Direccion : AV CRA 30 # 25 - 90

Contacto : Sergio Peña

tipo de mantenimiento

Descripcion del equipo A/A Piso Techo Inverter 60 000 BTU

Marca BLUE LINE

Ubicación CENTRO cableado Piso 2 serial PTE-60151V

Descripcion del servicio

Equipo se encontraba Congelado

Se Realizo Ajuste de valvula de servicio y Carga de Refrigerante R410A y Aceite Para Refrigerante R410A

Repuestos utilizados (materiales)

Refrigerante R410A Aceite Para Refrigerante R410A

Manometro Multimetro

Porfavor califique nuestro servicio donde 0 es el mas bajo y 5 el mas alto

Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	No sabe/ No responde
				
5	4	3	2	1

Observaciones

operativo

Por favor gestionar futuras visitas dentro de los tiempos del contrato.

Recibido por

Nombre Sergio Peña

Cargo Tecnico operativo

Firma Sergio Peña

Tecnico

Nombre Jose Manuel Lamus

cargo Tecnico

firma

Autorizado por Expertos Group S.A.S NIT 900.529.375-3

UAECD