Maicao, 13 de Enero de 2024

Señor
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE MAICAO
E.S.D

ASUNTO: INFORME DE TRABAJOS MANTENIMIENTO CORRECTIVOS REALIZADOS A LA PLANTA GENERADORA ELECTRICA ABC POWER DE 25KW Y TRANSFERENCIA MANUAL

De acuerdo a su solicitud estamos entregando la descripción del mantenimiento correctivo

ITEM	DESCRIPCION lo	CANT	Cambio
1	Cambio de Aceite 15w-40 master progresa (15w-40)	5 gl	Si
2	Filtro de aceite Partmo A-54sp	1und	Si
3	Filtro combustible HCX-4102	1und	Si
4	Suministro batería y cargador automático	1und	Si
5	Revisión Líquido refrigerante	3gl	Si
6	Limpieza. des humedizacion tarjeta avr y sincronización	1und	Si
7	Limpieza des humedizacion generador	1 und	Si
8	Sincronizar y restaurar parámetro de automatismo	1Und	Si
9	Revisión 1sincronización bomba lineal. revisión de gobernador ajustes del sistema de inyección	1	Si
10	Suministro de actuador de apagado (selenoide de apagado)	1	S
11	Limpieza general	1	und

Estubieron supervisando el trabajo el ingeniero Duvan Zuluaga y la doctora Niurka Mendoza

LUIS CARLOS CASSIANI MUÑOZ
Celular 3225690747 - 3045628267
Carrera 12 # 4-02 BARRIO EL BOSCAN MAICAO

LUIS CARLOS CASSIANI MUÑOZ
Celular 300 504 6720 - 3044616604
Carrera 12 # 4-02 BARRIO EL BOSCAN MAICAO