Reporte de Contrato SERVITRONICS union sistemas y energía Fecha: 26/06/2024 - Código: 68093693

EQUIPO UPS						
Marca: LIEBERT	Servicio: Mantenimiento Preventivo	Serie: 21012006012113020004	Modelo: LIEBERT NXa 120	Activo Fijo: P000013792	Capacidad: 120kva	Carga de máquina: 10

CLIENTE							
Cliente: PEOPLE CONTACT SAS	Contrato: 2024	Visita:	Encargado: Jesus Valera	Ciudad: PEREIRA	Dirección: Calle 22 # 12-45	Sucrusal: Edificio Atento olaya	Área:

BATERÍAS	ACOMETIDA DE ENTRADA		ACOMETIDA DE SALIDA	
Total de baterías: 40	Tensión F1 F2: 421 VAC	Tensión F1 F3: 427 VAC	Tensión F1 F2: 399 VAC	Tensión F1 F3: 398 VAC
Número de Bancos: 1 Baterías por Banco:	Tensión F2 F3: 428 VAC	Tensión F1 N: 243 VAC	Tensión F2 F3: 399 VAC	Tipo de Acometida: Trifásica
Voltaje Nominal: 480	Tension F2 N: 244 VAC	Tensión F3 N: 250 VAC	Tensión F1 N: 229 VAC	Tensión F2 N: 230 VAC
Marca: Kaise	Tensión N Tierra: 0,5 VAC	Calibre: 3/0	Tensión F3 N: 230 VAC	Tensión N Tierra: 0,5 VAC
Referencia: 12v-75ah	Corriente F1: 36 Aac	Corriente F2: 37 Aac	Calibre Cable: 2 x 1/0	Corriente F1: 34 Aac
Voltaje Flotación: 540	Corriente F3: 37 Aac	Corriente Fase N: 5 Aac	Corriente F2: 34 Aac	Corriente F3: 33 Aac
Corriente de Carga: 0,8	Corriente Tierra: 0 Aac	DPS: Si	Corriente N: 5 Aac	Tierra: 0 Aac
Fecha instalación: 28/05/2021	Estado Visual: Bueno	Breaker de Entrada: 320 Amp	Llave Conmutable: No	Estado Visual: Bueno
Observaciones:	Observaciones de entrada:		Breaker Salida: A tablero distribución de cargas	Observaciones de salida:

AMBIENTE	PRUEBAS	ACTIVIDADES
Humedad: Normal	Lista de pruebas: Prueba en modo Baterias	Lista de actividades: Mantenimiento Preventivo , Limpieza externa , Limpieza interna , Toma de lecturas , Inspeccion de componentes
Temperatura: Normal	Observaciones:	Resultados: Se realizó mantenimiento preventivo al equipo sin apagado, limpieza general, inspección visual de tarjetas electrónicas y componentes, lectura de parámetros prueba de baterías. UPS queda operando normal en línea sin otra alarma presente
Pendientes: NO		

Tecnico: Jaime Rivera	Acompañantes: Deiner Saa	Encargado: Jesus Valera	Correo: jesus.varela@atento.com	

FOTOGRAFÍA DEL REPORTE		
		
		