PaanTec SAS
Ascensores

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Ascensores, montacargas, escaleras

CAL 1659

Fecha: 16-04-2024 Hora llegada: 9:00 AM.
Edificio: Alcaldia Sevilla Hora salida: 4:30 pm.

Avería presentada: Se retira Variador y Targetas programadoras de Variador suministradas por la Empresa de Mantenimiento paantec Si instalan Varrador y Targetas Originales del ascensor Se realizan pruebas de funcionamiento el ascensor queda funcionando sin dar garantia de que con el variador instalado y Targetas instaladas originales de el no valla a presentar errores de funcionamiento a criterio propio si dejan

Repuestos reemplazados: equipo funcionando.
Se retira tambien Resistencia 9.

El Secretario de infraestructura no se encuentra presente.

Técnico PaanTec: Andersan Salazar C.

Responsable edificio:

Servicio Técnico: 300 562 4485 - 300 562 4410
Calle 15 No. 36-68 • Bogotá, D.C.

PaanTec SAS
Ascensores

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Ascensores, montacargas, escaleras

CAL 3073

Fecha: 02-05-2024 **Hora llegada:** 9:00 AM.
Edificio: Alcaldia Sevilla (Infraestructura) **Hora salida:** 2:30 p.m.

CONTROL DE SERVICIOS

	Equipo No. 1	Equipo No. 2
Revisión y limpieza sala de máquinas	☑	☐
Revisión y limpieza pozo y foso	☑	☐
Revisión y limpieza puertas	☑	☐
Lubricación general	☑	☐
Revisión fotocelda y botoneras	☑	☐
Revisión sistemas de seguridad	☑	☐

Otros trabajos Mantenimiento Preventivo soportado con registro fotografico se Requier cotizar fuente conmutada de 220 V para citofonia y Alarma autonoma, se encuentra foso del ascensor con presencia de agua equipo queda operativo.

Repuestos reemplazados: _____

Técnico PaanTec: Anderson Salazar C.

Responsable edificio:

Servicio Técnico: 300 562 4485 - 300 562 4410
Calle 15 No. 36-68 • Bogotá, D.C.

PaanTec SAS
Ascensores

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Ascensores, montacargas, escaleras

CAL 3566

Fecha: 27-06-2024 Hora llegada: 8:50 AM
Edificio: Alcaldía Sevilla. Hora salida: 02:50 pm

CONTROL DE SERVICIOS

	Equipo No. 1	Equipo No. 2
Revisión y limpieza sala de máquinas	☑	☐
Revisión y limpieza pozo y foso	☑	☐
Revisión y limpieza puertas	☑	☐
Lubricación general	☑	☐
Revisión fotocelda y botoneras	☑	☐
Revisión sistemas de seguridad	☑	☐

Otros trabajos Mantenimiento preventivo se pinta polea de regulador de velocidad, Se pinta cubierta de polea Traccion, Se ajusta polea Tensora. Se acondiciona plafon el caja de inspeccion, Limpieza de cabina exceso de Telaraños en cabina.

Repuestos reemplazados: Se requiere cotizar bateria para autonomia de citofonia y alarma. (fuente y bacteria) Se requiere cotizar soporte de polea Tensora. equipo operactivo.

Técnico PaanTec: Anderson Solarte.

Responsable edificio:

Servicio Técnico: 300 562 4485 - 300 562 4410
Calle 15 No. 36-68 • Bogotá, D.C.

PaanTec SAS
Ascensores

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Ascensores, montacargas, escaleras

CAL 3735

Fecha: 31-07-2024 **Hora llegada:** 8:30 AM
Edificio: Alcaldia Sevilla. **Hora salida:** 2:30 PM

CONTROL DE SERVICIOS

	Equipo No. 1	Equipo No. 2
Revisión y limpieza sala de máquinas	☑	☐
Revisión y limpieza pozo y foso	☑	☐
Revisión y limpieza puertas	☑	☐
Lubricación general	☑	☐
Revisión fotocelda y botoneras	☑	☐
Revisión sistemas de seguridad	☑	☐

Otros trabajos Mantenimiento preventivo se limpian carrederas y cerraduras piso a piso se inspeccionan baletas de freno se requiere cotizar piso de cabina se requiere cotizar Boteria autonoma para

Repuestos reemplazados: Citofonia y alarmas equipo operativo sin novedad

Técnico PaanTec: Anderson Salazar C.

Responsable edificio: Ana Stella Ospina 3045255523

Servicio Técnico: 300 562 4485 - 300 562 4410
Calle 15 No. 36-68 • Bogotá, D.C.