
FORMATO DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD

FECHA DE MEDICIÓN	16-oct-17	HORA	10AM
NOMBRE DEL SITIO	MARCO FIDEL SUAREZ -TURBANA	DIRECCIÓN	
ESTADO DE TERRENO	HUMEDO	TIPO DE TERRENO	Arcilla expansiva
MÉTODO DE MEDICION	Wenner	ÚLTIMO DIA DE LLUVIA	16-oct-17

CARACTERISTICAS DEL TELUROMETRO				
Marca	TAMAT	Frecuencia	1470HZ	MTD 20KWe

MEDICIONES:

SENTIDO DE MEDICIÓN	PROFUNDIDAD DE EXPLORACIÓN (mts)	SEPARACIÓN DE ELECTRODOS (mts)	RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA CALCULADA (Ohm)	RESISTIVIDAD MEDIDA (Ohm-m)
NORTE / SUR	0,75	1,0	0,313	3,0
	1,50	2,0	0,261	5,0
	2,25	3,0	0,660	19,0
ESTE / OESTE	0,75	1,0	4,587	44,0
	1,50	2,0	0,521	10,000
				16,20











OBSERVACIONES :

NOMBRE : ARQUIMEDES BELTRAN U.
TP: CN205-32372