EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO CT04-05-2024

CERTIFICA QUE:

La firma **EUROLIFT S.A.S.**, identificada no NIT **900.013.681-7**, cumplió a satisfacción con el contrato de prestación de servicios No **CT04-05-2024**, cuyo objeto es Prestación del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia para los ascensores de pasajeros marca **EUROLIFT**, que se encuentran instalados en las siguientes sedes:

- Edificio Cajanal.

La presente certificación es válida para el periodo correspondiente al **LA RUTINA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024**, por valor de valor de **$551.016**, en el cual se realizaron las actividades descritas en documento adjunto a la presente acta.

MIGUEL JOSÉ ZULETA CARRASQUILLA
Supervisor de contrato

EUROLIFT S.A.S

NIT. 900.013.681-7

BOGOTÁ Calle 12 No. 39-71/ 39-43 / PBX: +60(1) 277 6103
TUNJA Cra. 1F No. 40-19 Ed. Enterprise Tower - Of. 510/12 - PBX: +60(8) 740 1325
MEDELLÍN Carrera 80 No. 39-157 / C.E Nutibara - Of: 511 / PBX: +60(4) 557 9618
PASTO Carrera 42 No. 18A-84 - Valle de Atriz, Piso 4 - Of: 404 / Cel: 318 255 3541
CALI Calle 8A No. 38-59 / PBX: +60(2) 885 0925
CARTAGENA Carrera 9A No. 34-10 / Edificio Portovento Apto 305 / Cel: 316 373 9124
BUCARAMANGA Cel: 316 373 9124 **BARRANCABERMEJA** Cel: 316 373 9124
BARRANQUILLA Cel: 316 373 9124 **MONTERIA** Cel: 316 373 9124
LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000115438 / info@eurolift.com.co / www.eurolift.com.co

No. RECIBO Nº 240412

CLIENTE Juzgado Cujaral.

DIRECCIÓN

ASCENSOR O TORRE 1

FECHA 23 04 24

Mantenimiento Programado ✓ **Reparación** ☐ **Aviso** ☐

LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO MENSUAL

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
INSPECCIÓN CUARTO DE MÁQUINAS		
Condiciones de Seguridad en el Sitio de Trabajo.	✓	
Condiciones Generales del Cuarto de Máquinas.	✓	
Acceso, Iluminación y Aseo.	✓	
Demarcación Clara de Máquina, Control y Limitador.	✓	
EL EQUIPO EN EL CUARTO DE MÁQUINAS		
Nivel de Aceite de la Máquina de Tracción.	✓	
Condiciones de la Polea de Tracción y Polea Deflectora.	✓	
Estado Cable de Tracción.	✓	
Condiciones del Equipo en el Panel de Control.	✓	
Condiciones del Freno de la Máquina.	✓	
Condiciones del Limitador de Velocidad.	✓	
CONTROL		
Limpieza.	✓	
Corrección de conexiones flojas.	✓	
Verificación de Fusibles.	✓	
SISTEMA DE PUERTAS		
Estado de Guayas, Poleas y Rieles de Puertas.	✓	
Limpieza y Ajustes de Puertas de Cabina.	✓	
Ajustes de Camara y Soporte de Camara.	✓	
Limpieza y Lubricación de Suspensiones.	✓	
Cables, Cadenas, Cerraduras.	✓	
Limpieza de Guías Inferiores(Quicios).	✓	

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
TRABAJOS DE SERVICIOS DEL FOSO		
Luces y apariencia del Carro.	✓	
Botonera de Cabina.	✓	
Ruidos en el Recorrido.	✓	
Ruidos en la Operación de las Puertas.	✓	
Nivelación.	✓	
Botoneras de Hall e Indicadores.	✓	
Prueba de los Detectores Eléctricos (Fotoceldas, Bandas Detectoras).	✓	
Apariencia del Equipo en el Hall.	✓	
Aceiteras (Nivel de Aceite y Estado).	✓	
Prueba Eléctrica de Seguridad de Puertas.	✓	
Prueba Eléctrica y Mecánica del Limitador.	✓	
Prueba de los dispositivos Finales de Carrera.	✓	
Prueba de dispositivos de STOP y REVISIÓN.	✓	
Funcionamiento de la Alarma.	✓	
Ajuste de Puertas de Hall.	✓	
Limpieza y Lubricación de los Rieles.	✓	
Limpieza y Lubricación de Rollets.	✓	
Ajuste de las Deslizadoras de la Cabina.	✓	
Revisión del Contrapeso.	✓	
DEBAJO DE CABINA Y POSO NEGATIVO		
Limpieza del PIT.		✓
Lubricación de Poleas y de Amortiguadores.		✓

OBSERVACIONES

Mantenimiento Preventivo.
Limpieza de Cuarto de Maquinas. Ajuste de Corrección
Limpieza de Contactos y Quicios de Piso.

REPUESTOS

HORA ENTRADA	08:00	**CLIENTE**	**TECNICO** Dennen U. Jesus I.
HORA SALIDA	03:00		

EUROLIFT S.A.S
NIT. 900.013.681-7

BOGOTÁ Calle 12 No. 39-71/ 39-43 / PBX: +60(1) 277 6103
TUNJA Cra. 1F No. 40-19 Ed. Enterprise Tower - Of. 510/12 - PBX: +60(8) 740 1325
MEDELLÍN Carrera 80 No. 39-157 / C.E Nutibara - Of: 511 / PBX: +60(4) 557 9618
PASTO Carrera 42 No. 18A-84 - Valle de Atriz, Piso 4 - Of: 404 / Cel: 318 255 3541
CALI Calle 8A No. 38-59 / PBX: +60(2) 885 0925
CARTAGENA Carrera 9A No. 34-10 / Edificio Portovento Apto 305 / Cel: 316 373 9124
BUCARAMANGA Cel: 316 373 9124 **BARRANCABERMEJA** Cel: 316 373 9124
BARRANQUILLA Cel: 316 373 9124 **MONTERIA** Cel: 316 373 9124
LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000115438 / info@eurolift.com.co / www.eurolift.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO
Nº 51078

FECHA: 23 04 24 HORA:

CIUDAD: Cartagena.

PERSONA QUE LLAMA:

EDIFICIO: Juzgado Cajanal

DIRECCIÓN: Centro - Cartagena.

REPORTE RECIBIDO:

Cambio de Variador y fuente de Voltaje

TÉCNICO: DEYMER M. - Jeison I.

HORA DE LLEGADA: 08:00 HORA DE SALIDA: 03:00.

RESULTADO DEL SERVICIO:

*Se realiza instalación de Variador de frecuencias

*Se Realiza cambio e instalación de fuente de Voltaje 110 A 220.

DEYMER M
NOMBRE DEL TÉCNICO

FIRMA DEL TÉCNICO

Ramon Patternina
NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

08:00 CLIENTE DEYMER M Jeison I.