la seguridad es de todos Mindefensa

Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana
Intendencia Regional de Buenaventura

# ANEXO TÉCNICO

**OFERTA TÉCNICA**
**REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES**

La ciudad.

Señores
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – INTEDENCIA REGIONAL DIMAR No.1**
Buenaventura, Valle del Cauca.

**Asunto:** Proceso de Mínima Cuantía **No. 165-GINRED1-2020**

A continuación se describen las especificaciones técnicas mínimas habilitantes, establecidas por la entidad:

**ANEXO A.**
**"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES"**

**CODIGO DEL RUBRO: 02-02-02-008-007-01-1**

**CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPI CP11**

| ITEM | DESCRIPCION | RUBRO | CAPACIDAD | TIPO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 10 libras consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 02-02-02-008-007-01-1 | 10 LIBRAS | ABC | 3 | UNIDADES | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 05 libras. (01) unidad. Consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 02-02-02-008-007-01-1 | 5 LIBRAS | ABC | 1 | UNIDADES | | |

## ANEXO A.
## “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES”

## CAPITANIA DE PUERTO DE TUMACO CP02

| ITEM | DESCRIPCION | RUBRO | CAPACIDAD | TIPO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 10 libras, Consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 02-02-02-008-007-01-1 | 10 LIBRAS | ABC | 5 | UNIDADES | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 20 libras, Consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 02-02-02-008-007-01-1 | 20 LIBRAS | ABC | 7 | UNIDADES | | |
| 5 | Mantenimiento preventivo a extintores tipo BC de 20 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 02-02-02-008-007-01-1 | 20 LIBRAS | BC | 3 | UNIDADES | | |

## ANEXO A.
## "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES"

## CAPITANIA DE PUERTO DE BUENAVENTURA CP01

| ITEM | DESCRIPCION | RUBRO | CAPACIDAD | TIPO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores de CO2 de 50 libras, servicio anual a cada equipo consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 02-02-02-008-007-01-1 | 50 LIBRAS | CO2 | 2 | UNIDADES | | |
| 7 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores de CO2 de 10 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 02-02-02-008-007-01-1 | 10 LIBRAS | CO2 | 5 | UNIDADES | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores de CO2 de 5 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 02-02-02-008-007-01-1 | 5 LIBRAS | CO2 | 2 | UNIDADES | | |
| 9 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 10 libras consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 02-02-02-008-007-01-1 | 10 LIBRAS | ABC | 11 | UNIDADES | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 5 libras consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 02-02-02-008-007-01-1 | 5 LIBRAS | ABC | 1 | UNIDADES | | |

## ANEXO A.
## “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES”

## CAPITANIA DE PUERTO DE BAHIA SOLANO CP10

| ITEM | DESCRIPCION | RUBRO | CAPACIDAD | TIPO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 10 libras consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL | 02-02-02-008-007-01-1 | 10 LIBRAS | ABC | 4 | UNIDADES | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | | | | | | | |
| 12 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 20 libras consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 02-02-02-008-007-01-1 | 20 LIBRAS | ABC | 2 | UNIDADES | | |

## ANEXO A.
## “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES”

## INTENDENCIA REGIONAL N°1 DIMAR

| ITEM | DESCRIPCION | RUBRO | CAPACIDAD | TIPO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 10 libras consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER | 02-02-02-008-007-01-1 | 10 Libras | ABC | 4 | UNIDADES | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | | | | | | | |
| 14 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores de CO2 de 5 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 02-02-02-008-007-01-1 | 5 LIBRAS | CO2 | 2 | UNIDADES | | |

## ANEXO A.
## “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES”

## CODIGO DE RUBRO: 05-01-02-008-007-01-1
## CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS E HIDROGRAFICAS DEL PACIFICO CCCP

| ITEM | DESCRIPCION | RUBRO | CAPACIDAD | TIPO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 10 libras consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 10 LIBRAS | ABC | 12 | UNIDADES | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores Multipropósito de 150 libras Satélite Amarillos (metales inflamables tales como sodio, titanio, potasio, zirconio, magnesio u otro elemento que se encuentre en laboratorios de ciencia e investigación como químicos y biológicos).consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 150 LIBRAS | ABC | 2 | UNIDADES | | |
| 17 | Mantenimiento preventivo a extintores tipo BC de 20 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 20 LIBRAS | BC | 20 | UNIDADES | | |
| 18 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 20 libras, Consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 20 LIBRAS | ABC | 4 | UNIDADES | | |

## ANEXO A.
## "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES"

## SEÑALIZACION MARITIMA DEL PACIFICO BUENAVENTURA SEMAP

| ITEM | DESCRIPCION | RUBRO | CAPACIDAD | TIPO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 10 libras consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 10 LIBRAS | ABC | 7 | UNIDADES | | |
| 20 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 20 libras consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 20 LIBRAS | ABC | 2 | UNIDADES | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores Multipropósito de 150 libras Satélite Amarillos (metales inflamables tales como sodio, titanio, potasio, zirconio, magnesio u otro elemento que se encuentre en laboratorios de ciencia e investigación como químicos y biológicos).consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 150 LIBRAS | ABC | 1 | UNIDADES | | |
| 22 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores de CO2 de 10 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 10 LIBRAS | CO2 | 1 | UNIDADES | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores de CO2 de 5 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 5 LIBRAS | CO2 | 3 | UNIDADES | | |
| 24 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores de CO2 de 150 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 150 LIBRAS | CO2 | 1 | UNIDADES | | |
| 25 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores de CO2 de 15 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 15 LIBRAS | CO2 | 1 | UNIDADES | | |

## ANEXO A.
## "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES"

## 5KFS ARC ISLA PALMA

| ITEM | DESCRIPCION | RUBRO | CAPACIDAD | TIPO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 20 libras consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 20 LIBRAS | ABC | 2 | UNIDADES | | |
| 27 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 10 libras consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 10 LIBRAS | ABC | 1 | UNIDADES | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Mantenimiento preventivo a extintor BC de 10 libras consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 10 LIBRAS | BC | 1 | UNIDADES | | |
| 29 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores de CO2 de 15 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 15 LIBRAS | CO2 | 4 | UNIDADES | | |
| 30 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores de CO2 de 20 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER | 05-01-02-008-007-01-1 | 20 LIBRAS | CO2 | 1 | UNIDADES | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | | | | | | | |
| 31 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores de CO2 de 100 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 100 LIBRAS | CO2 | 2 | UNIDADES | | |

## ANEXO A.
## “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES”

## 5KCG ARC GORGONILLA

| ITEM | DESCRIPCION | RUBRO | CAPACIDAD | TIPO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores de CO2 de 5 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 5 LIBRAS | CO2 | 1 | UNIDADES | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores de CO2 de 15 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 15 LIBRAS | CO2 | 2 | UNIDADES | | |

## ANEXO A.
## “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES”

## 5KFL ARC CASCAJAL

| ITEM | DESCRIPCION | RUBRO | CAPACIDAD | TIPO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores de CO2 de 20 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 20 LIBRAS | CO2 | 2 | UNIDADES | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Mantenimiento preventivo y recarga de extintores de CO2 de 10 libras, consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTATICA Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 10 LIBRAS | CO2 | 1 | UNIDADES | | |
| 36 | Mantenimiento preventivo a extintor ABC de 10 libras consistente en: MANTENIMIENTO, RECARGA, Y PINTURA DE EXTINTORES A TODO COSTO DE ACUERDO A NORMA NTC 3808 Y NFPA 10 CONSISTENTE EN: RECARGAR DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN CORRESPONDA, ENSAMBLAR Y ACONDICIONAR SUS PARTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, COLOCAR TODOS LOS ELEMENTOS Y RÓTULOS DE CONTROL (SELLOS, ETIQUETAS, PLACAS Y ANILLOS DE VERIFICACIÓN). LA ETIQUETA DEBE SER COLOCADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EXTINTOR, EL PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER DE UN MATERIAL DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEBE SER COLOCADO JUNTO A LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO, ESTA DEBE SER PERFORABLE PARA SU CONTROL MENSUAL. EN CASO DE QUE LA MANGUERA O LA TOBERA PRESENTEN DESECAMIENTO, FISURA O DEFORMACIÓN DEBERÁN SER REEMPLAZADAS, ASÍ MISMO LOS REPUESTOS UTILIZADOS (MANGUERAS, SELLOS, TUBO SIFÓN, MANÓMETROS, CORNETAS) QUE PRESENTARAN AVERÍA DURANTE EL MANTENIMIENTO DEBEN SER REEMPLAZADOS Y DEVUELTOS PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN. | 05-01-02-008-007-01-1 | 10 LIBRAS | ABC | 2 | UNIDADES | | |

**-EVALUACIÓN TÉCNICA:** Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la Intendencia Regional N°1 Dirección General Marítima, el Comité Asesor Evaluador Técnico emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el anexo técnico del proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones mínimas, excluyentes son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la oferta. Acuerdo “Anexo A”

| EXPERIENCIA DEL OFERENTE | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|
| Que el oferente haya suscrito y ejecutado como mínimo uno (01) contrato cuyo objeto haya sido igual o similar al del presente proceso y cuyo desarrollo no se causó ningún tipo de sanción o multa por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva la póliza única de garantía, cuyo contrato sea de un valor igual o superior al valor del presente proceso.<br><br>Para el caso de las certificaciones estas deben contener como mínimo:<br><br>• Entidad contratante y NIT.<br>• Contratista y NIT.<br>• Valor del contrato.<br>• Número del contrato (si es una entidad pública).<br>• Fecha de inicio del contrato.<br>• Fecha de Terminación del contrato.<br>• Objeto del contrato.<br>• Teléfono de la entidad contratante y/o funcionario que certifica.<br><br>NOTA: La inclusión de la experiencia supone la declaración bajo la gravedad de juramento de que la experiencia incluida se encuentra debidamente certificada. | | |

Firma _____
Nombre del representante legal: _____
C.C. No. _____ de _____
Nombre o Razón Social del Proponente: _____
N.I.T. _____