Bogotá, 01 DE ABRIL DE 2024

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ UAECOB-CONTRATO-420-2023

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS

CERTIFICA QUE

Yo CARLOS RUBEN FRANCO BOHORQUEZ, abajo firmante representante legal de la empresa ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS CERTIFICO y declaro bajo mi responsabilidad legal, jurídica e institucional de la empresa manifiesto que se han cubierto los costos directos e indirectos que se generen con relación al transporte de los elementos y personal requerido del objeto contractual durante el periodo del 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO , lo anterior dando cumplimiento a los requerimientos solicitado para la ejecución del contrato UAECOB-CONTRATO-420-2023

Cordialmente

CARLOS RUBEN FRANCO B.
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 901660223-5

SOLUCIONES CON SENTIDO HUMANO
KR 81B 6B 50
CEL: 350 587 7261-316 877 43 00
proyectosallingenieria@gmail.com

ALL INGENIERIA
MARTINEZ & FRANCO S.A.S

Gmail

Proyectos Allingenieria <proyectosallingenieria@gmail.com>

Solicitud de cotización para el mantenimiento de piscinas- U.A.E Cuerpo Oficial de Bombero

1 mensaje

Andrea Katherine Trujillo Teuta <atrujillo@bomberosbogota.gov.co> 6 de marzo de 2024, 17:48
Para: "proyectosallingenieria@gmail.com" <proyectosallingenieria@gmail.com>

Buen día, señores

ALLINGENIERIA MARTINEZ & FRANCO S.A.S

Cordial saludo.

Desde la unidad administrativa especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, se viene adelantando el estudio de Mercado para contratar el servicio de mantenimiento de dos piscinas en la UAECOB:

1. Piscina para caninos de ocho (8) m3, aproximadamente.
2. Piscina semi olímpica de (403 m3) aproximadamente

Dentro de la solicitud de cotizacion, se especifican las condiciones de mantenimiento para cada piscina. Por lo anterior, estamos extendiendo una invitación a presentar su cotización conforme a los lineamientos de los ítems descritos en el oficio adjunto, al correo atrujillo@bomberosbogota.gov.co, algarcia@bomberosbogota.gov.co y gestionambiental@bomberosbogota.gov.co

La adjudicación del contrato se hará durante el año en curso por lo que **solicitamos el envío de su oferta a más tardar el 12 de marzo de 2024**.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

Andrea Katherine Trujillo Teuta
Gestión Ambiental
UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
Cel: 3203966217

2 adjuntos

Document (22).pdf
356K

ALLINGENIERIA MARTINEZ & FRANCO S.A.S.pdf
356K

Gmail

Proyectos Allingenieria <proyectosallingenieria@gmail.com>

Devolución cuenta N. 3

1 mensaje

Angie Lorena García Vera <algarcia@bomberosbogota.gov.co> 11 de marzo de 2024, 16:24
Para: Proyectos Allingenieria <proyectosallingenieria@gmail.com>
Cc: Andrea Katherine Trujillo Teuta <atrujillo@bomberosbogota.gov.co>

Buenas tardes,

En mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato de prestación de servicios del asunto, me permito informar que se realizó la revisión de la documentación presentada para el cumplimiento del periodo comprendido entre el 14 de octubre al 13 de noviembre, encontrando las siguientes observaciones:

- certificado de aportes parafiscales
- Planillas de seguridad social de Shirley del periodo.
- certificación bancaria actualizada con vigencia no mayor a 30 días

OBLIGACIÓN 3. Garantizar el canal de comunicación, el cual será acordado con el supervisor y/o el apoyo a la supervisión una vez se suscriba el contrato.

- Remitir los correos entre el periodo mencionado anteriormente.

OBLIGACIÓN 4. Suministrar el personal calificado, capacitado y certificado para realizar las actividades de mantenimiento de la piscina, para el efecto, se revisará la documentación de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

- Remitir la minuta del periodo 14 de octubre al 13 de noviembre debidamente firmada por el sargento, cabo o bombero y profesional del equipo Shirley y registro fotográfico diario

OBLIGACIÓN 7. Llevar a cabo las actividades de control de los registros derivados de la ejecución del contrato y generar los informes y reportes que la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá encuentre pertinente.

- Adjuntar el informe de resultados de análisis de laboratorio y los resultados de laboratorio.

OBLIGACIÓN 13 Realizar cada dos (2) meses una capacitación al personal de los tres turnos de la estación de bomberos sobre el cuidado del agua de la piscina.

- Adjuntar el listado de las capacitaciones que se realizaron los días 6, 8 y 10 de noviembre 2023.

OBLIGACIÓN 17. En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, el contratista se obliga a que el 50% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente víctimas del conflicto armado, con discapacidades o madres cabeza de familia, de acuerdo con lo señalado en el capítulo II del presente documento. Este porcentaje, una vez alcanzado, deberá mantenerse durante la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.

- Remitir la Certificación sobre el Decreto Distrital 332 de 2020, junto con el pantallazo de la plataforma Bogotá Trabaja, donde se verifica el personal femenino vinculado en el contrato.

OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBLIGACIÓN 4. Garantizar que el personal designado por el contratista se encuentre afiliado al sistema de seguridad social: salud, pensión, y administradora de riesgos laborales verificado contra la certificación de pago de parafiscales expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal de la Empresa y el anexo seguido de las planillas respectivas debidamente pagadas.

- Adjuntar las planillas de seguridad social de Shirley Martínez y del representante legal.

OBIGACIÓN 6. Certificado de ARL donde indique la clase de riesgo vigente no superior a treinta días.

- Adjuntar certificado de ARL

Así las cosas, se informa que no ha sido posible continuar con el trámite de radicación de la cuenta de cobro No 3, se requiere que la documentación sea remitida nuevamente para verificación a más tardar el día martes 12 de marzo de 2023 antes de las 4:00pm, y así proceder a la radicación en el tiempo establecido por el área financiera de la UAECOB.

-

U.A.E. CUERPO OFICIAL
BOMBEROS
BOGOTÁ D.C.

Lorena García Vera
Contratista
Subdirección de Gestión Corporativa
Edificio Comando - Piso 2
Calle 20 No. 68A - 06
Pbx: 3822500

Súmate a la política de cero papel, Reduce, Reutiliza y Recicla.

Gmail Proyectos Allingenieria <proyectosallingenieria@gmail.com>

Devolución cuenta No. 4

1 mensaje

Angie Lorena García Vera <algarcia@bomberosbogota.gov.co> 12 de marzo de 2024, 12:00
Para: Proyectos Allingenieria <proyectosallingenieria@gmail.com>
Cc: Andrea Katherine Trujillo Teuta <atrujillo@bomberosbogota.gov.co>

Buenas tardes,

En mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato de prestación de servicios del asunto, me permito informar que se realizó la revisión de la documentación presentada para el cumplimiento del periodo comprendido entre el 14 de noviembre al 13 de diciembre, encontrando las siguientes observaciones:

- Planillas de seguridad social de Shirley del periodo de noviembre salud

OBLIGACIÓN 3. Garantizar el canal de comunicación, el cual será acordado con el supervisor y/o el apoyo a la supervisión una vez se suscriba el contrato.

- Remitir los correos entre el periodo mencionado anteriormente.

OBLIGACIÓN 5. Llevar a cabo las actividades de mantenimiento diario del agua de una piscina semi-olímpica de (403 m3), incluyendo tratamiento químico según normatividad vigente para el tratamiento de agua de piscinas en Colombia, y accesorios para el tratamiento del agua, esto de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico.

- Remitir la minuta del periodo 14 de noviembre al 13 de diciembre debidamente firmada por el sargento, cabo o bombero y profesional del equipo Shirley y registro fotográfico diario.

OBLIGACIÓN 7. Llevar a cabo las actividades de control de los registros derivados de la ejecución del contrato y generar los informes y reportes que la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá encuentre pertinente.

- Adjuntar el informe de resultados de análisis de laboratorio y los resultados de laboratorio.

OBLIGACIÓN 17. En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, el contratista se obliga a que el 50% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente víctimas del conflicto armado, con discapacidades o madres cabeza de familia, de acuerdo con lo señalado en el capítulo II del presente documento. Este porcentaje, una vez alcanzado, deberá mantenerse durante la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.

- Remitir la Certificación sobre el Decreto Distrital 332 de 2020, junto con el pantallazo de la plataforma Bogotá Trabaja, donde se verifica el personal femenino vinculado en el contrato.

OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBLIGACIÓN 4. Garantizar que el personal designado por el contratista se encuentre afiliado al sistema de seguridad social: salud, pensión, y administradora de riesgos laborales verificado contra la certificación de pago de parafiscales expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal de la Empresa y el anexo seguido de las planillas respectivas debidamente pagadas.

- Adjuntar las planillas de seguridad social de Shirley Martínez del periodo de noviembre salud.

OBIGACIÓN 6. Certificado de ARL donde indique la clase de riesgo vigente no superior a treinta días.

- Adjuntar certificado de ARL

Así las cosas, se informa que no ha sido posible continuar con el trámite de radicación de la cuenta de cobro No 4, se requiere que la documentación sea remitida nuevamente para verificación a más tardar el día miércoles 13 de marzo de 2023 antes de las 12:00pm, y así proceder a la radicación en el tiempo establecido por el área financiera de la UAECOB.

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

Lorena García Vera
Contratista
Subdirección de Gestión Corporativa
Edificio Comando - Piso 2
Calle 20 No. 68A - 06
Pbx: 3822500

Súmate a la política de cero papel, Reduce, Reutiliza y Recicla.

Gmail

Proyectos Allingenieria <proyectosallingenieria@gmail.com>

Devolución cuenta No 5

1 mensaje

Angie Lorena García Vera <algarcia@bomberosbogota.gov.co> 12 de marzo de 2024, 12:10
Para: Proyectos Allingenieria <proyectosallingenieria@gmail.com>
Cc: Andrea Katherine Trujillo Teuta <atrujillo@bomberosbogota.gov.co>

Buenas tardes,

En mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato de prestación de servicios del asunto, me permito informar que se realizó la revisión de la documentación presentada para el cumplimiento del periodo comprendido entre el 14 de diciembre al 13 de enero, donde se evidencia que los documentos radicados son de la cuenta Numero 4 por lo cual ningún documento cumple con la cuenta No 5 del periodo de 14 de diciembre al 13 de enero.

Así las cosas, se informa que no ha sido posible continuar con el trámite de radicación de la cuenta de cobro No 5, se requiere que la documentación sea remitida nuevamente para verificación a más tardar el día miércoles 13 de marzo de 2023 antes de las 12:00pm, y así proceder a la radicación en el tiempo establecido por el área financiera de la UAECOB.

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

Lorena García Vera
Contratista
Subdirección de Gestión Corporativa
Edificio Comando - Piso 2
Calle 20 No. 68A - 06
Pbx: 3822500

Súmate a la política de cero papel, Reduce, Reutiliza y Recicla.

Gmail

Proyectos Allingenieria <proyectosallingenieria@gmail.com>

Fwd: SOLICITUD AMPLIACION DE POLIZA

1 mensaje

Proyectos Allingenieria <proyectosallingenieria@gmail.com> 13 de marzo de 2024, 20:02
Para: Angie Lorena García Vera <algarcia@bomberosbogota.gov.co>

Buenas tardes Ing Lorena de antemano me disculpo por escribir a esta hora me acabaron de expedir las pólizas según sus requerimientos

---------- Forwarded message ---------
De: **Gladys Casallas Martinez** <gladyscasall@yahoo.es>
Date: mié, 13 de mar. de 2024, 5:16 p. m.
Subject: Re: SOLICITUD AMPLIACION DE POLIZA
To: Proyectos Allingenieria <proyectosallingenieria@gmail.com>

Ingeniera buenas tardes, adjunto modificaciones solicitadas, los amparos de cumplimiento y calidad están por unos dias mas.

GRACIAS.
GLADYS CASALLAS MARTINEZ
Asesora de Seguros
Tel: 9358841
Cel: 3125383299
Bogotá- Colombia

En miércoles, 13 de marzo de 2024, 13:47:02 GMT-5, Proyectos Allingenieria <proyectosallingenieria@gmail.com> escribió:

buenas tardes si señora esa es la fecha de terminacion sin embargo le envio el contrato nuevamente y el otro si de bomberos
image.png

El mié, 13 mar 2024 a las 12:05, Gladys Casallas Martinez (<gladyscasall@yahoo.es>) escribió:

Mil y Mil disculpas pero lo que me envía me deja mas confundida, solicito me confirme como quedan las vigencias de los amparos de las pólizas, esto no me coordinaría ninguna fecha si gusta me envía el contrato inicial yo de ahí saco las vigencias finales tomando como FECHA DE TERMINACION 13-05-2024.

Imagen en el mensaje

GRACIAS.
GLADYS CASALLAS MARTINEZ
Asesora de Seguros
Tel: 9358841
Cel: 3125383299
Bogotá- Colombia

En miércoles, 13 de marzo de 2024, 11:55:20 GMT-5, Proyectos Allingenieria <proyectosallingenieria@gmail.com> escribió:

Señora gladys que pena es que ese contrato ha tenido varios cambios y las polizas que se fueron una ampliacion de fechas el documento de aceptacion de la oferta no cuenta con fechas de inicio o terminacion siin embargo se lo anexo tambien muchas gracias quedo atenta

image.png

El mié, 13 de mar. de 2024, 11:31 a. m., Gladys Casallas Martinez <gladyscasall@yahoo.es> escribió:

Gracias tan amable me confirma según entidad como deben quedar las fecha y tan amable me deja ver el contrato inicial

Imagen en el mensaje

Aqui seria ajustar prestaciones hasta 15-05-2027

y en Responsabilidad
15-05-2024

Imagen en el mensaje

Quedo atenta

GRACIAS.
GLADYS CASALLAS MARTINEZ
Asesora de Seguros
Tel: 9358841
Cel: 3125383299
Bogotá- Colombia

En miércoles, 13 de marzo de 2024, 11:23:13 GMT-5, Proyectos Allingenieria <proyectosallingenieria@gmail.com> escribió:

Buenas tardes sra gloria me rechazaron la póliza de bomberos anexa con la siguiente observación anexa a este correo ... Amablemente le pedimos su colaboración para hacer los cambios de esta póliza

El vie, 26 de ene. de 2024, 1:20 p. m., Gladys Casallas Martinez <gladyscasall@yahoo.es> escribió:

Ingeniera muy buenas tardes, de acuerdo a su solicitud adjunto modificaciones solicitadas

GRACIAS.
GLADYS CASALLAS MARTINEZ
Asesora de Seguros
Tel: 9358841
Cel: 3125383299
Bogotá- Colombia

Bogotá, 01 DE ABRIL DE 2024

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

Ciudad









ASUNTO: INFORME PISCINA PERIODO DE 14 FEBRERO AL 13 DE MARZO

Cordial saludo de manera atenta me permito informar las actividades relacionadas con el contrato UAECOB-CONTRATO-420-2023, el cual tiene como referencia las actividades de manteamiento y operación de la piscina, además del cuarto de máquinas de la misma cabe aclarar que nuestra empresa acompaño todo el proceso descrito. Los procesos a continuación referidos se realizaron de manera DIARIA, SEMANAL Y MENSUAL, con el fin de mantener y garantizar la calidad del agua de la piscina y cumplir con los requerimientos solicitado para la ejecución del contrato

ACTIVIDADES DIARIAS

- Cerramiento del área de piscina al momento de hacer las actividades diarias
- Retiro de sólidos de superficie del agua de piscina semi olímpica.
- Realizar mantenimiento y limpieza al fondo y paredes de la piscina.
- Lavado del filtro y limpieza de las trampas de sólidos (cabello).
- Mantenimiento diario del agua de una piscina semi olímpica de (403 m3), incluyendo tratamiento químico según normatividad vigente para el

REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO 14 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL

									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

14-02	5:00. SE REALIZA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA, SE REALIZA CEPILLADO Y RETIRO DE SOLIDOS, SE HACE TOMA DE PARAMETROS CLT 2.0, CLR 2.0 BRT 4.4. BRL 4.4. PH. 7.4. SE APLICA CLORO AL 70% 0.500gl. AGUA SIN ESPUMA, TEMPERATURA. 32°. NADA CON NOVEDAD. CLARA. SE CIERRA LA OPERACIÓN. SIN NOVEDAD.
15/02	Se realizan actividades de Mantenimiento y operacion de Piscinas, se retiran solidos en superficie, se evidencio agua sin olor, color y temple. Se toman Parametros in situ. CLR 1,5 CLR 1,5 BrR. 3.4 BrT3,4, Ph 7,4. Agua a 32°C. Se cierra la operacion sin otra Novedad Ing Shirley Mtz ESP
16/02	10:00 Se realiza capacitacion al turno y se 4:00. Se realiza operacion y mantenimiento realizando cepillado general, retiro de solidos, toma de parametros CLT 2,0. CLR 2,0. BrT 4,2 BrL 4,2 PH 7,2 Temperatura 30°. Nivel 3cm por debajo de la demarcacion. Agua trasparente, sin color ni olor Atipico se aplico cloro al 70% 500 gr. se agrega, la operacion sin novedad.
17-02.	5:00. Se realiza operacion y mantenimiento de la piscina, cepillado general, retiro de solidos, toma de parametros CLT 1,5 - CLR 1,5.

18-02 7:00. Se realiza operación y mantenimiento de la piscina, se realiza cepillado general, retiro de solidos toma de parametros cIT 2,0 cLR 2,0. BrT 4,2. BrL 4,2. PH. 7,6. Se aplica cloro al 70% 500g. agua transparente, sin espuma ni olor ni color atipico

19/02. 11:00. Se realiza operacion y mantenimiento general, Se realiza aspirado, cepillado retiro de solidos, limpieza de bordes internos. Se realiza lavado de playas, toma de parametros cIT 2,0 cLR 2,0. BrT 4,2 BrL 4,2. Dolera 150 Alcalinidad, 200 Acido 10. Se aplica cloro al 90% 1000g. por presencia de espuma laze dada por el uso del dia anterior de bañistas temperatura 32°. agua trasparente sin color ni olor atypico se cierra la operación sin novedad.

20-02. 6:30. Se realiza operación y mantenimiento realizando cepillado, retiro de solidos toma de parametros cIT 2,0 cLR 2,0 BrT 4,4. BrL 4,4. PH. 7,2. se aplica cloro al 70% 500g. Temperatura 34°. agua transparente, sin color ni olor atipico sin espuma se opera la operación sin novedad.

21-02. 5:00 Se realiza mantenimiento de la piscina realizando cepillado Total, retiro de solidos, se hace toma de parametros inicio

22/02	6:00	Se realiza actividad de Mantenimiento y operación de piscina, se realiza retiro de sólidos y toma de parámetros in situ Cl R 1,0 Cl T 1,0 Br 2,4 Br T 2,4 Ph 7,6. Se evidencia agua sin olor color y transparente no se evidencia espuma se deja la operación sin ninguna novedad Ing Shirley Medina COP 6300
23/02	3:20	Al momento de ingresar a la piscina se evidencia lechosa, turbio con elementos en superficie como (hojas) residuos o material a lo cual se realiza hiperdosacion se aplican 1000 gr de Cl al 70 % se retiran solidos y ademas se notifica a la Ing Lorena Garcia lo sucedido se cdocan Motobombas en manual se cierra la operacion (por) con la toma de parametros in situ Cl R 3,0 Cl T 3,0 Br R 5,6 Br T 5,6 Ph 7,6 agua turbia, natosa sin espuma Ing. Shirley Martinez COP 6300
		Se comunica la ing Lorena Garcia informando que el dia de hoy se realizo la prueba de la red antincendio
24/02	9:00	Se realiza capacitacion a turno, se realiza seguimiento al estado de agua de piscina donde se evidencia que el agua mejora su aspecto en cuanto color y turbidez, se realiza retiro de solidos en suspencion se toma parametros in situ Cl R 2,0 Cl T 2,0 Ph 7,6, Br R 4,5, Br T 4,5

25-02. 12:00. SE REALIZA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA TRASPARENTE, SIN COLOR NI OLOR ATIPICO SE REALIZA CEPILLADO Y RETIRO DE SOLIDOS DEL ESPEJO DEL AGUA, SE HACE TOMA DE PARAMETROS CLT 2.0. CLR 2.0 BRT 4.2. BRL 4.2. PH. 7.4. SE APLICA CLORO AL 70%. 500gr. TEMPERATURA 32°. SE CIERRA LA OPERACIÓN. SIN NOVEDAD

26-02. 12:00. Se realiza operacion general de mantenimiento, se realiza aspirado total retiro de solidos, lavado de bordes, interiores, lavado de playas, rse realiza toma de parametros CLT 2.5. CLR 2.5. BRT 42. BRL 42. Dosera 250. Alcalinidad 200. Acid. 10, se encuentra espuma en el agua. Se aplica cloro al 90%. 1000 gr. se deja los bombas en manual. Agua trasparente, sin color ni olor atipico se cierra operacion sin novedad.

27-02 5:00. SE REALIZA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA, SE REALIZA CEPILLADO GENERAL, RETIRO DE SOLIDOS, SE HACE TOMA DE PARAMETROS IN SITU. CLT 2.0. CLR 2.0 BRT 4.4. BRL 4.4. PH. 7.4. AGUA TRASPARENTE SIN COLOR NI OLOR ATIPICO CON PRESENCIA DE ESPUMA NO LEVE, SE APLICA CLORO AL 70% 500gr. TEMPERATURA 32°. SE CIERRA LA OPERACIÓN SIN NOVEDAD

12-03 [illegible]

13/03 [illegible]

14-03 [illegible]

15-03 [illegible]

Powered by CamScanner

Bogotá, 01 DE ABRIL DE 2024

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ UAECOB-CONTRATO-420-2023

Ciudad

ASUNTO: INFORME RESULTADO ANALISIS DE LABORATORIO PARAMETROS FISCOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

ANALISIS DE AGUA PISCINA
ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY ALEJANDRO LINCE



BOGOTA

PERIODO 14 DE FEBRERO AL 13 MARZO

SOLUCIONES CON SENTIDO HUMANO
KR 81B 6B 50
CEL: 350 587 7261-316 877 43 00
proyectosallingenieria@gmail.com

ALL INGENIERIA
MARTINEZ & FRANCO S.A.S

2024

INTRODUCCION

El agua es uno de los recursos naturales más valiosos para el ser humano por lo tanto es importante garantizar la calidad del agua para consumo y uso en este caso la piscina de la ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY ALEJANDRO LINCE

La ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY ALEJANDRO LINCE, no es ajena a este principio por lo cual como medida de control realiza periódicamente el monitoreo de la calidad del agua de piscina, garantizando de esta manera que el agua suministrada a los usuarios es de optima calidad.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar la toma de muestra y análisis de los resultados de la calidad del agua potable para consumo humano en la piscina de la ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY ALEJANDRO LINCE, frente a los estándares de calidad de la Resolución 1618 del 2010, del Ministerio de la Protección Social.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar toma de muestra del agua de piscina en el ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY ALEJANDRO LINCE.
- Interpretar los resultados de los análisis microbiológicos de las muestras del agua potable de acuerdo con la reglamentación sanitaria vigente sobre los diferentes usos del agua.
- Proponer alternativas que garanticen condiciones higiénicas sanitarias frente al almacenamiento y distribución del agua potable en la Institución.

MARCO LEGAL

- Resolución 1618 del 2010, del Ministerio de la Protección Social.

1. **MUESTREO INTRADOMICILIARIO EN EL ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY ALEJANDRO LINCE**

Para la evaluación de la calidad del agua potable en piscina del ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY ALEJANDRO LINCE.

La toma de la muestra se debe iniciar por el proceso de conservación de la misma, asegurando condiciones óptimas de almacenamiento, garantizando de esta manera la veracidad de los resultados que se obtienen. Para ello, es importante tener en cuenta los envases utilizados para la medición de todos y cada uno de los parámetros así como los preservativos y el holding time estimado.

TABLA N° 1. PROTOCOLO MUESTREO PARA AGUA POTABLE

PARÁMETROS	ENVASE	PRESERVATIVO	HOLDING TIME
Análisis Físico Químico: • Alcalinidad Total • Color • Turbiedad • Conductividad • pH • Dureza Total	Vidrio ámbar	Refrigerar a 4ºC	6 horas
Análisis Microbiológico • E. Coli • Coliformes Fecales	Vidrio	Refrigerar a 4ºC	6 horas

Fuente : Standard Methods for The Examination of water and wastewater

Igualmente se preparó para la toma de la muestra una serie de materiales los cuales son de vital importancia como los equipos de muestreo puntual, equipos de toma de muestra IN SITU, envases, papelería y elementos de protección personal para el equipo asignado.

1.1 UBICACIÓN DEL MUESTREO

Piscina de ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY ALEJANDRO LINCE

FORMATO PARA MUESTREO

PUNTUAL EN AGUA POTABLE

Compañía: ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY ALEJANDRO LINCE

Nombre Del Proyecto: Estudio de agua potable piscina

Sitio De La Toma: ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY ALEJANDRO LINCE (piscina adultos)

Monitoreo: Puntual

PARAMETROS	N° 1
Sitio del muestro	Piscina semiolimpica
Clima	Nublado.
Color del agua	Sin color
Aspectos	Agua transparente

- Fuente : Muestra puntual del ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY ALEJANDRO LINCE

Muestreo Tomado por: Ing. Ambiental y Sanitario Shirley Martínez cedula: 52461959, Empresa Allingenieria

2. RESULTADOS DE LABORATORIO

Una vez obtenidos los resultados de laboratorio, se procede a comparar con los parámetros exigidos por la normatividad vigente. A continuación se presentan los resultados en las tablas de agua potable para el punto analizado según anexo laboratorio.

3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos en el ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY ALEJANDRO LINCE de agua potable, tomado del estanque de piscina, se evidencian que ***NO CUMPLE*** en el parámetro de OPR (POTENCIAL DE OXIDO REDUCION).

CONCLUSIONES

- El agua de piscina NO CUMPLE con los parámetro fisicoquímico de POTENCIAL DE OXIDO REDUCCION, establecidos por la normatividad colombiana vigente para agua potable sin embargo es importante recalcar que COLOMBIA no tiene parámetros establecidos específicamente para aguas de piscina, bibliográficamente las piscinas en cuanto a OPR el resultado actual de la piscina esta entre los rangos que no afectan la calidad de la misma. La calidad en cuanto a los parámetros microbiológicos CUMPLE, luego de revisar resultado del índice LANGUELIER e IRAPI, el agua de piscina ES DE BAJO RIESGO

GLOSARIO

- AGUA CRUDA: Son aquellas que no han sido sometidas a proceso de tratamiento.

- AGUA POTABLE: Es aquella que por reunir requisitos físicos, químicos y bacteriológicos, en las condiciones señaladas en el presente Decreto, al ser consumida por la población humana no produce efectos adversos a su salud.

- AUTORIDAD SANITARIA: Es la entidad o funcionario competente del Sistema Nacional de Salud (SNS), que ejerce funciones de vigilancia y control de los sistemas de suministro de agua para el cumplimiento de las normas, disposiciones y criterios contenidos en el presente Decreto, así como de los demás aspectos que tengan relación con la calidad del agua para consumo humano.

- ANALISIS FISISO-QUIMICO DEL AGUA: Es aquel que se efectúa para determinar sus características físicas, químicas o ambas.

- ANALISIS BACTERIOLOGICO DEL AGUA: Es aquel que se efectúa para determinar la presencia, tipo y cantidad de bacterias.

- CRITERIO DE CALIDAD DE AGUA: Es el valor establecido para algunas características presentes en el agua, con el fin de conceptuar sobre su calidad e iniciar investigación sanitaria cuando las circunstancias lo ameriten.

- CONTAMINACION DEL AGUA: Es la polución de ésta que produce o puede producir enfermedad y aún la muerte al consumidor.

- EMERGENCIA: Es la situación que se presenta en un sistema de suministro de agua para consumo humano, como consecuencia de fallas técnicas, de operación, de diseño, de control o estructurales, que pueden ser naturales o provocadas y alteraran su operación normal o la calidad del agua.

- FUENTE DE ABASTECIMIENTO: Es todo recurso de agua susceptible de ser utilizado por un sistema de suministro de agua.

- MUESTRA INSTANTANEA DE AGUA: Es la tomada en un lugar representativo, en un determinado momento.

R-DT-5
Versión: 4
Actualización: 2022-04-01

ACQUA Laboratorio

ENSAYO MICROBIOLOGICO No. A24-0205

EMPRESA:	ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY	**CONTACTO:**	SHIRLEY MARTINEZ C.
DIRECCION:	CRA 79 # 41D -20	**TELEFONO:**	2648343
CIUDAD:	BOGOTÁ	**e-mail:**	ing.shirleymartinez@gmail.com
MUESTRA:	**AGUA DE PISCINA**		
LUGAR:	BOMBEROS KENEDY		
AREA DE TOMA:	DESNATADOR CENTRAL	**PISCINA EN SERVICIO:**	SIN USUARIOS
PUNTO DE CAPTACIÓN:	PISCINA	**PISCINA FUERA DE SERVICIO:**	NO
CANTIDAD:	800 mL	**CLORACIÓN:**	2024-03-13
MUESTRA TOMADA POR:	SHIRLEY MARTINEZ	**TEMPERATURA DE TOMA:**	32 °C
MUESTRA ENTREGADA POR:	SHIRLEY MARTINEZ		
OBSERVACIONES:	NO REPORTADAS		

FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA:	2024-03-14
FECHA DE ANALISIS DE MUESTRA:	2024-03-14
FECHA EMISION DE RESULTADOS:	2024-03-21

INFORME DE ENSAYO MICROBIOLOGICO
MUESTRA No. A24-0205

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	ESPECIFICACIONES	METODO	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Recuento de Heterotrofos	**>200**	**UFC/100mL**	**<200 UFC/100mL**	**S.M. 9215 A**	**No Conforme**
Recuento de Coliformes Termotolerantes	0	UFC/100mL	0 UFC/100mL	S.M. 9222 B	Conforme
E. coli	0	UFC/100mL	0 UFC/100mL	S.M. 9222 E	Conforme
Recuento de Pseudomona aeruginosa	0	UFC/100mL	0 UFC/100mL	S.M. 9213 E	Conforme

Resolución 1618 de 2010 del Ministerio de la Protección Social para agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación.

PARA QUE LA MUESTRA OBJETO DE ENSAYO SEA CONFORME RESPECTO A LA NORMA DE COMPARACION QUE APLIQUE, TODOS LOS PARÁMETROS ANALIZADOS DEBEN SER CONFORMES
RESULTADOS VALIDOS UNICAMENTE SOBRE LA MUESTRA ANALIZADA EN ACQUA LABORATORIO S.A.S TAL COMO SE RECIBIO.
LA INFORMACION DE ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL POR LO CUAL ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION DE ACQUA LABORATORIO S.A.S
SI LA MUESTRA ES TOMADA POR EL CLIENTE, ÉSTE SERÁ ESTRICTO RESPONSABLE DE CUALQUIER DESVIACION SOBRE LOS RESULTADOS
ACQUA LABORATORIO S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS
ACQUA LABORATORIO S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS POSIBLES MANIPULACIONES A LAS QUE PUEDA ESTAR SUJETO POR TERCEROS DESPUES DE SU EMISIÓN.
PARA COMPROBAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE INFORME DIGITAL REALIZAR LECTURA DEL CODIGO QR UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DE ESTE DOCUMENTO Y/O SE PUEDE COMUNICAR AL LABORATORIO INDICANDO EL NUMERO DE INFORME A TRAVES DEL CORREO CORPORATIVO **resultados@acqualaboratorio.com**

ACQUA LABORATORIO S.A.S.
NIT. 900.914.735-2

Gloria Luz Jiménez V.

Gloria Luz Jiménez
Directora Técnica
Especialista Análisis Químico Instrumental PUJ
Matrícula Profesional: LPQ-0046

Elaborado por: Luisa Fernanda Ramírez
Revisado por: G.Jiménez

---FIN DE INFORME---

ACQUA

ENSAYO FISICOQUÍMICO No. A24-0205

EMPRESA:	ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY	**CONTACTO:**	SHIRLEY MARTINEZ C.	
DIRECCION:	CRA 79 # 41D -20	**TELEFONO:**	2648343	
CIUDAD:	BOGOTÁ	**e-mail:**	ing.shirleymartinez@gmail.com	
MUESTRA:	**AGUA DE PISCINA**			
LUGAR:	BOMBEROS KENEDY			
AREA DE TOMA:	DESNATADOR CENTRAL	**PISCINA EN SERVICIO:**	SIN USUARIOS	
PUNTO DE CAPTACIÓN:	PISCINA	**PISCINA FUERA DE SERVICIO:**	NO	
CANTIDAD:	800 mL	**CLORACIÓN:**	2024-03-13	
MUESTRA TOMADA POR:	SHIRLEY MARTINEZ	**TEMPERATURA DE TOMA:**	32 °C	
MUESTRA ENTREGADA POR:	SHIRLEY MARTINEZ			
OBSERVACIONES:	NO REPORTADAS			

FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA:	2024-03-14
FECHA DE ANALISIS DE MUESTRA:	2024-03-14
FECHA EMISION DE RESULTADOS:	2024-03-21

INFORME DE ENSAYO FISICOQUÌMICO
MUESTRA No. A24-0205

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	ESPECIFICACIONES	METODO	DECLARACION DE CONFORMIDAD
Acido Cianurico	88	mg $C_3H_3N_3O_3$/L	Menor que100	Adaptado de turbidimetric method	Conforme
Alcalinidad Total	29	mg $CaCO_3$ /L	Hasta 140	Fotométrico	Conforme
Aluminio	0.02	mg Al/L	Menor 0.2	Adaptación del método aluminon	Conforme
Amonio	**7,88**	**mg NH_4^+/L**	**Menor que1,5**	**Adaptado del ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426, Nessler method**	**No Conforme**
* Cloro Residual Libre in situ	1.00	mg Cl_2/L	Entre 1 y 3	Kit Taylor	Conforme
Cloro Combinado	**1,00**	**mg Cl_2/L**	**Menor que 0.3**	**Por Diferencia**	**No Conforme**
* Cloro Total In situ	2.00	mg Cl_2/L	No Aplica	Kit Taylor	Análisis y Reporte
Cobre	0.00	mg Cu/L	Menor que 1	Adaptado EPA method	Conforme
Color	Aceptable	N.A	Aceptable	Visual	Conforme
Conductividad a 21°C	439	µS/cm	Hasta 2400	S.M. 2510 B Ed. 24	Conforme
Dureza total	180.32	mg $CaCO_3$/L	Hasta 400	S.M. 2340 C Ed. 24	Conforme
Hierro	<0.16	mg Fe/L	Menor que 0.3	Adaptado EPA Phenanthroline metnod 315B	Conforme
Materias Flotantes	Ausentes	No Aplica	Aceptable	Visual	Conforme
Olor	Aceptable	No Aplica	Aceptable	Olfativo	Conforme
*pH In situ a 32°C	7,6	Unidades de pH	Entre 7.0 y 8.0	Kit Taylor	Conforme
Potencial de óxido-reducción a 20.8°C	**651**	**mV**	**Mínimo 700**	**S.M. 2580**	**No Conforme**
*Temperatura In Situ	32 °C	°C	No Aplica	S.M. 2550 B	Análisis y Reporte
Transparencia	Fondo visible	No Aplica	Fondo Visible	Disco Secchi	Conforme
Turbiedad	1.10	NTU	Máximo 2.0	S.M. 2130 B Ed. 24	Conforme

* PARAMETROS SUMINISTRADOS POR ING. SHIRLEY MARTINEZ C.

Resolución 1618 de 2010 del Ministerio de la Protección Social para agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación.

PARA QUE LA MUESTRA OBJETO DE ENSAYO SEA CONFORME RESPECTO A LA NORMA DE COMPARACIÓN QUE APLIQUE, TODOS LOS PARÁMETROS ANALIZADOS DEBEN SER CONFORMES

RESULTADOS VALIDOS UNICAMENTE SOBRE LA MUESTRA ANALIZADA EN ACQUA LABORATORIO S.A.S TAL COMO SE RECIBIÓ.

LA INFORMACION DE ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL POR LO CUAL ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION DE ACQUA LABORATORIO S.A.S

SI LA MUESTRA ES TOMADA POR EL CLIENTE, ÉSTE SERÁ EXTRICTO RESPONSABLE DE CUALQUIER DESVIACION SOBRE LOS RESULTADOS

ACQUA LABORATORIO S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS

ACQUA LABORATORIO S.A.S. NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS POSIBLES MANIPULACIONES A LAS QUE PUEDA ESTAR SUJETO POR TERCEROS DESPUES DE SU EMISIÓN.

PARA COMPROBAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE INFORME DIGITAL, REALIZAR LECTURA DEL CODIGO QR UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DE ESTE DOCUMENTO, Y/O SE PUEDE COMUNICAR AL LABORATORIO INDICANDO EL NUMERO DE INFORME A TRAVÉS DEL CORREO CORPORATIVO resultados@acqualaboratorio.com

Gloria Luz Jiménez V.

Gloria Luz Jiménez
Directora Técnica
Especialista Analisis Químico Instrumental PUJ
Matricula Profesional LPO-0046

ACQUA LABORATORIO S.A.S.
NIT. 900.914.735-2

Elaborado por: Luisa Fernanda Ramirez
Revisado por: G.Jiménez
---FIN DE INFORME---

Bogotá, 01 DE ABRIL DE 2024

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ UAECOB-CONTRATO-420-2023

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS

CERTIFICA QUE

Yo CARLOS RUBEN FRANCO BOHORQUEZ, abajo firmante representante legal de la empresa ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS CERTIFICO y declaro bajo mi responsabilidad legal, juridica e institucional de la empresa manifiesto que Nuestra Empresa entrego los elementos de proteccion personal requeridos para para la ejecucion del contrato firmado con su entidad, en el periodo del 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO , lo anterior dando cumplimiento a los requerimientos solicitado para la ejecucion del contrato UAECOB-CONTRATO-420-2023

- 
- MONOGAFAS - MASCARA DE SEGURIDAD - GUANTES - CARNET DE IDENTIFICACION - DOTACION SEÑALIZADA - ZAPATOS DE PISCINA

CARLOS RUBEN FRANCO B.

CC. 80748897

NIT: 901660223-5

SOLUCIONES CON SENTIDO HUMANO
KR 81B 6B 50
CEL: 350 587 7261-316 877 43 00
proyectosallingenieria@gmail.com

ALL INGENIERIA
MARTINEZ & FRANCO S.A.S

Bogotá, 01 DE ABRIL DE 2024

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

Ciudad

ASUNTO: SEÑALIZACION PERMANENTE CUARTO QUIMICOS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS

CERTIFICA QUE

Yo CARLOS RUBEN FRANCO BOHORQUEZ, abajo firmante representante legal de la empresa ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS CERTIFICO y declaro bajo mi responsabilidad legal, juridica e institucional de la empresa manifiesto que Nuestra Empresa Instalo de forma permanente, la señalización en el área de almacenamiento de los insumos a utilizar, así como instalar diariamente la señalización para la información y prevención durante el mantenimiento de la piscina"en el periodo del 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO , lo anterior dando cumplimiento a los requerimientos solicitado para la ejecucion del contrato UAECOB-CONTRATO-420-2023



Imagen Actual Cuarto Quimicos

Cordialmente;

CARLOS RUBEN FRANCO B.

REPRESENTANTE LEGAL

NIT: 901660223-5

SOLUCIONES CON SENTIDO HUMANO
KR 81B 6B 50
CEL: 350 587 7261-316 877 43 00
proyectosallingenieria@gmail.com

ALL INGENIERIA
MARTINEZ & FRANCO S.A.S

Bogotá, 01 DE ABRIL DE 2024

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION MADRE CABEZA DE FAMILIA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS

CERTIFICA QUE

Yo CARLOS RUBEN FRANCO BOHORQUEZ, abajo firmante representante legal de la empresa ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS CERTIFICO y declaro bajo mi responsabilidad legal, juridica e institucional de la empresa manifiesto que la INGENIERA SHIRLEY MARTINEZ CABREJO, identificada con CC 52461959, tiene responsabilidades como MADRE CABEZA DE FAMILIA, lo anterior dando cumplimiento a los requerimientos solicitado para la ejecucion del contrato UAECOB-CONTRATO-420-2023

Cordialmente;

CARLOS RUBEN FRANCO B.
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 901660223-5

SHIRLEY MARTINEZ CABREJO
CC 5261959

SOLUCIONES CON SENTIDO HUMANO
KR 81B 6B 50
CEL: 350 587 7261-316 877 43 00
proyectosallingenieria@gmail.com

ALL INGENIERIA
MARTINEZ & FRANCO S.A.S

Servicio de Empleo

Certificado de Registro del Oferente

Bogotá, D.C., 09 de Abril 2024

El prestador BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL con NIT No. 8999990619 adscrito a la red del Servicio Público de Empleo, CERTIFICA que, una vez consultado el sistema de información, la señora SHIRLEY MARTINEZ CABREJO con Cédula de Ciudadanía No. 52461959 se encuentra registrada con el prestador desde el 28 de Mayo 2019. Su última fecha de actualización de datos reportada es 28 de Mayo 2019 y su hoja de vida se encuentra COMPLETA.

Se expide el presente certificado, para que surta los efectos oportunos.

obligaciones

Ambientales

Bogotá, 15 DE ABRIL DE 2024

Señores


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

Ciudad

ASUNTO: INFORME MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS PERIODO DE 14 de FEBRERO al 13 de MARZO

Cordial saludo de manera atenta me permito informar las actividades relacionadas con el contrato UAECOB-CONTRATO-420-2023, referente al manejo y almacenamiento de elementos químicos utilizados en el mantenimiento de estanque de piscina.

- Productos químicos rotulados con fechas de vencimiento



- Los productos para tiramiento de aguas de estaque de piscinas que utiliza nuestra empresa cuentan con señalización de uso e indicaciones en español, lo cual permite su adecuado manejo, con el mejor riesgo de

intoxicaciones o mezclas inadecuadas, ya que toda rotulación indica la prohibición de mezclas



Foto. Etiquetado y rotulación de productos químicos utilizados

Por ultimo se todo el cuarto de señalización indicando tipo de riesgo de los productos, además de las fichas de seguridad de los productos utilizados en el tratamiento de aguas de piscina

Cordialmente

Shirley Martínez Cabrejo
Ingeniero Ambiental y Sanitario

Bogotá, 01 DE ABRIL DE 2024

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION RESIDUOS PELIGROSOS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS

CERTIFICA QUE

Yo CARLOS RUBEN FRANCO BOHORQUEZ, abajo firmante representante legal de la empresa ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS CERTIFICO y declaro bajo mi responsabilidad legal, juridica e institucional de la empresa manifiesto que para los procesos de mantenimiento y operación de piscinas NO SE GENERAN RESIDUOS PELIGROSOS, ya que los elementos utilizados son ecologicos, al momento de generarse ese tipo de residuos se dispondran como lo dicta la normatividad Colombiana referente a este tema, lo anterior dando cumplimiento a los requerimientos solicitado para la ejecucion del contrato UAECOB-CONTRATO-420-2023

Cordialmente;

CARLOS RUBEN FRANCO B.
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 901660223-5

SOLUCIONES CON SENTIDO HUMANO
KR 81B 6B 50
CEL: 350 587 7261-316 877 43 00
proyectosallingenieria@gmail.com

ALL INGENIERIA
MARTINEZ & FRANCO S.A.S

Obligaciones

SST

Bogotá, 01 DE ABRIL DE 2024

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ UAECOB-CONTRATO-420-2023

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA REDUCIR ACCIDENTES LABORALES

Yo CARLOS RUBEN FRANCO BOHORQUEZ, abajo firmante representante legal de la empresa ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS, me permito informar las siguientes recomendaciones con el fin de evitar posibles accidentes labores, en el cumplimiento a los requerimientos solicitado para la ejecución del contrato UAECOB-CONTRATO-420-2023

- No hacer uso de la piscina, luego de la aplicación de químicos, es importante respetar los tiempos dados en la señalización instalada en pendón instalado en la puerta.
- No utilizar productos químicos específicos para la piscina en otras actividades.
- No manipular los productos químicos de la piscina sin los permisos requeridos y elementos de protección personal.
- No usar elemento de limpieza tales como bastones periscópicos, carros y demás ya que pueden generar golpes o caídas.
- No ingresar a la piscina mientras se encuentra en proceso de mantenimiento el estanque de piscina.
- No manipular las bombas, caldera o tableros eléctricos sin el conocimiento adecuado para su uso.

Cordialmente

CARLOS RUBEN FRANCO B.

REPRESENTANTE LEGAL

NIT: 901660223-5

SOLUCIONES CON SENTIDO HUMANO

KR 81B 6B 50

CEL: 350 587 7261-316 877 43 00

proyectosallingenieria@gmail.com

ALL INGENIERIA

MARTINEZ & FRANCO S.A.S

Bogotá, 01 DE ABRIL DE 2024

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ UAECOB-CONTRATO-420-2023

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION DE ACTVIDADES DE ALTO RIESGO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS

CERTIFICA QUE

Yo CARLOS RUBEN FRANCO BOHORQUEZ, abajo firmante representante legal de la empresa ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS CERTIFICO y declaro bajo mi responsabilidad legal, jurídica e institucional de la empresa manifiesto que NO SE HA REALIZADO ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO., Durante el periodo del 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO , lo anterior dando cumplimiento a los requerimientos solicitado para la ejecución del contrato UAECOB-CONTRATO-420-2023

Cordialmente

CARLOS RUBEN FRANCO B.
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 901660223-5

SOLUCIONES CON SENTIDO HUMANO
KR 81B 6B 50
CEL: 350 587 7261-316 877 43 00
proyectosallingenieria@gmail.com

ALL INGENIERIA
MARTINEZ & FRANCO S.A.S

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901660223-5	ALLINGENIERIA MARTINEZYFRANCO		KR 81B 6B 50	3168774300	proyectosallingeniera@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	12/02/2024	74696942	$1.196.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	50.300	0		0		0	5	300	0	50.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.000	0		0		0	5	500	0	104.500	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	50.300	0		0		0	5	300	0	50.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	409.100	0	0	0	0	5	1.900	0	411.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	5	1.000	0	209.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	201.100	0	0	0	0	5	1.000	0	202.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	53.600				53.600	5	300	53.900			536	53.900	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	114.400	5	600	115.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	204.600	205.700
Pensión	3	818.200	822.100
Riesgos Laborales	1	53.600	53.900
CCF	1	114.400	115.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.190.800	1.196.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901660223-5	ALLINGENIERIA MARTINEZYFRANCO		KR 81B 6B 50	3168774300	proyectosallingeniera@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	12/02/2024	74696942	$1.196.700	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1000157785	CARVAJALINO CHRISTIAN	1	0			S	X																231001	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS002	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	2	13.200	CCF22	520.000	20.800	0	0	0	0	0
CC	1073711029	ACOSTA TOBARIA DAVID STIVEN	1	0			S	X																230201	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS017	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	2	13.200	CCF22	520.000	20.800	0	0	0	0	0
CC	52451959	MARTINEZ CABREJO SHIRLEY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF22	520.000	20.800	0	0	0	0	0
CC	80152011	FRANCO BOHORQUEZ CARLOS RUBEN	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901660223-5	ALLINGENIERIA MARTINEZYFRANCO		KR 81B 6B 50	3168774300	proyectosallingeniera@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	18/03/2024	75654360	$1.315.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	11	500	0	52.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.000	0		0		0	11	1.000	0	105.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	11	500	0	52.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	11	4.000	0	420.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	11	2.000	0	210.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	11	2.000	0	210.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	54.400				54.400	11	600	55.000			544	55.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	208.000	11	2.000	210.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	208.000	210.000
Pensión	3	832.000	840.000
Riesgos Laborales	1	54.400	55.000
CCF	1	208.000	210.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.302.400	1.315.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

EPS | sura

ARL | sura

Medellín, 13 de Marzo de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ALLINGENIERIA MARTINEZYFRANCO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 2	Porcentaje Cotización:	1.044%	
C80152011	FRANCO BOHORQUEZ CARLOS RUBEN	05/10/2023		93160164	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C801520112407350515

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 13/03/2024 14:01:55 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.104.109.253, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EPS | sura

ARL | sura

Medellín, 13 de Marzo de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ALLINGENIERIA MARTINEZYFRANCO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC			Clase: 2		Porcentaje Cotización:	1.044%
C52461959	MARTINEZ CABREJO SHIRLEY	05/10/2023		u2185131	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C524619592407350203

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 13/03/2024 13:56:43 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.104.109.253, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá, 01 DE ABRIL DE 2024

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ UAECOB-CONTRATO-420-2023

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION DE NO CONTRATACION MENOS DE 18 AÑOS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS

CERTIFICA QUE

Yo CARLOS RUBEN FRANCO BOHORQUEZ, abajo firmante representante legal de la empresa ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS CERTIFICO y declaro bajo mi responsabilidad legal, jurídica e institucional de la empresa manifiesto que NO HA REALIZADO CONTRATACION O ASISTENCIA DE MENORES DE 18 AÑOS., Durante el periodo del 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO , lo anterior dando cumplimiento a los requerimientos solicitado para la ejecución del contrato UAECOB-CONTRATO-420-2023

Cordialmente

CARLOS RUBEN FRANCO B.
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 901660223-5

SOLUCIONES CON SENTIDO HUMANO
KR 81B 6B 50
CEL: 350 587 7261-316 877 43 00
proyectosallingenieria@gmail.com

ALL INGENIERIA
MARTINEZ & FRANCO S.A.S

Bogotá, 01 DE ABRIL DE 2024

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ UAECOB-CONTRATO-420-2023

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION SEÑALIZACION AREAS DE TRABAJO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS

CERTIFICA QUE

Yo CARLOS RUBEN FRANCO BOHORQUEZ, abajo firmante representante legal de la empresa ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS CERTIFICO y declaro bajo mi responsabilidad legal, jurídica e institucional de la empresa manifiesto que se ha señalizado las áreas de trabajo, lo anterior dando cumplimiento a los requerimientos solicitado para la ejecución del contrato UAECOB-CONTRATO-420-2023



CARLOS RUBEN FRANCO B.
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 901660223-5

SOLUCIONES CON SENTIDO HUMANO
KR 81B 6B 50
CEL: 350 587 7261-316 877 43 00
proyectosallingenieria@gmail.com

ALL INGENIERIA
MARTINEZ & FRANCO S.A.S

Bogotá, 01 DE ABRIL DE 2024

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ UAECOB-CONTRATO-420-2023

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION DEL EQUIPOS PROPIOS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS

CERTIFICA QUE

Yo CARLOS RUBEN FRANCO BOHORQUEZ, abajo firmante representante legal de la empresa ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS CERTIFICO y declaro bajo mi responsabilidad legal, jurídica e institucional de la empresa manifiesto que SE UTILIZAN EQUIPOS PROPIOS PARA TOMA DE MUESTRAS IN SITU (KIT PROFESIONAL PENTAIR), LO DEMAS EQUIPOS DE ANALISIS SON PROPIOS DEL LABORATORIO ACQUA, DONDE SE ANALIZAN LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS MENSUALES, Durante el periodo del 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO , lo anterior dando cumplimiento a los requerimientos solicitado para la ejecución del contrato UAECOB-CONTRATO-420-2023

Cordialmente

CARLOS RUBEN FRANCO B.
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 901660223-5

SOLUCIONES CON SENTIDO HUMANO
KR 81B 6B 50
CEL: 350 587 7261-316 877 43 00
proyectosallingenieria@gmail.com

ALL INGENIERIA
MARTINEZ & FRANCO S.A.S

Bogotá, 01 DE ABRIL DE 2024

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ UAECOB-CONTRATO-420-2023

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION DEL SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS

CERTIFICA QUE

Yo CARLOS RUBEN FRANCO BOHORQUEZ, abajo firmante representante legal de la empresa ALLINGENIERIA MARTINEZ&FRANCO SAS CERTIFICO y declaro bajo mi responsabilidad legal, jurídica e institucional de la empresa manifiesto que SE HA ALMACENADO LOS PRODCUTOS QUIMICOS, SEGÚN LOS LINEAMIENTO DEL SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO., Durante el periodo del 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO , lo anterior dando cumplimiento a los requerimientos solicitado para la ejecución del contrato UAECOB-CONTRATO-420-2023

Cordialmente

CARLOS RUBEN FRANCO B.
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 901660223-5

SOLUCIONES CON SENTIDO HUMANO
KR 81B 6B 50
CEL: 350 587 7261-316 877 43 00
proyectosallingenieria@gmail.com

ALL INGENIERIA
MARTINEZ & FRANCO S.A.S

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

LISTA DE CHEQUEO

Fecha: 26 - 03 - 2024 **Hora:** 4:00 pm

Lugar: Estación de Bomberos Kennedy

Tema: Seguimiento Semanal ctto 920 - 2023

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Lorena García	UAECOB - G.A	3133980772	algarcia@bomberos	Lorena García
Shirley Molina	Allingeniería	3168774500	proyectoallingeniería@gmail.com	

1. **Actividades específicas a realizar**

Actividades	Cumple			Observaciones
	SI	NO	N/A	
DIARIAS				
Retiro de sólidos en superficie del agua	x			
Realizar mantenimiento y limpieza al fondo y paredes de la piscina	x			
Lavado del filtro y limpieza de las trampas de solidos (cabello)	x			
Mantenimiento diario del agua de la piscina. Incluyendo tratamiento químico según normatividad vigente para el tratamiento de aguas de piscina en Colombia y accesorios para el tratamiento del agua.	x			
Diligenciar en un libro de piscinas y bitácora el control de las actividades realizadas y cantidad de insumos utilizados en el mantenimiento	x			
SEMANALES				
Dosificar tratamiento antialgas	x			
Revisar y activar filtros de arena realizando retro lavado	x			
Limpieza de playas de la piscina.	x			
MENSUALES				
Lavado y cepillado de las baldosas de la piscina semiolimpica	x			
Revisión del estado de las tuberías de la piscina	x			