

NOMBRE DE LA EMPRESA: SEBASTIAN SUMINISTROS NIT 1120577935

DIRECCION: CRA 22 #26-39

TELEFONO: 31671084

FECHA PRESENTACION DEL INFORME: 22 DE AGOSTO DEL 2023



INFORME DE ACTIVIDADES

NUMERO DEL CONTRATO: GUV-MC-04-2023

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE UNA UPS DE 30KVA REFERENCIA LIEBERT NXR

MARCA EMERSON ASIGNADA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAVIARE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VLR UNITARIO	VLOR TOTAL
1	Mantenimiento correctivo a todo costo de una UPS de 30 KVA Referencia Liebert NXR Marca Emerson asignada a la Gerencia Departamental Colegiada del Guaviare	Global	1	15,520,000	15,520,000
SUBTOTAL					15,520,000
IVA					No aplica
EXENTO					No aplica
VALOR TOTAL DE OFERTA					15,520,000

Según lo establecido en el acta de comunicación contrato presento cuenta de cobro:

NOTAS:

No soy responsable de la obligación No. 52 en el registro unico tributario

No soy gran contrinuyente

No soy autorretenedor

No soy responsable del iva

FIRMA

Juan Sebastian Rojas Barahona

JUAN SEBASTIAN ROJAS B.

GERENTE

3167108433 - sebastiansuministros@gmail.com

Contraloría General de la República :: SGD 29-08-2023 15:47

Al Contestar Cite Este No.: 2023ER0155484 Fol:8 Anex:0 FA:0

ORIGEN JUAN SEBASTIAN ROJAS BARAHONA

DESTINO 80951 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE GUAVIARE / ISLENA CASTRO QUINONES

ASUNTO FACTURA N° 0001 MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS

OBS

2023ER0155484



SEBASTIÁN SUMISTROS

JUAN SEBASTIÁN ROJAS BARAHONA

NIT 1.120.577.935-4

NO Responsanble del IVA

E-mail: sebastiansuministros@gmail.com

CRA 22 # 26 -39 OFICINA #2 • Cel: 314 703 9364 / San José del Guaviare

DIA	MES	AÑO
22	08	2023

FACTURA DE VENTA
No. 0001

SEÑORES: Contraloría General de la Republica.	
DIRECCIÓN: Calle 8 No 24-169 Barrio 7o de Jul.	
NIT.	TEL:

[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 Código de Comercio.

TOTAL \$	15,520.00
----------	-----------

FIRMA VENDEDOR	FIRMA CLIENTE
<i>Wain Silveira Lya B.</i>	
C.C.	C.C./NIT.

NOMBRE DE LA EMPRESA: SEBASTIAN SUMINISTROS NIT 1120577935
DIRECCION: CRA 22 #26-39
TELEFONO:31671084

FECHA PRESENTACION DEL INFORME: 22 DE AGOSTO DEL 2023



SEBASTIÁN SUMINISTROS

REGISTRO FOTOGRAFICO

NUMERO DEL CONTRATO: GUV-MC-04-2023

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE UNA UPS DE 30KVA REFERENCIA LIEBERT NXR MARCA EMERSON ASIGNADA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAVIARE

ITEM	IMAGEN 1	IMAGEN 2
1		
	Observaciones: testeo de verificación del sistema validando la falla de la fuente de soporte de energía, apagando el sistema ups para dar inicio al mantenimiento	Observacions: Revisión de las baterías que van hacer cambiadas como parte del mantenimiento correctivo
2		
	Observaciones: Desmonte de baterías averidas	Observacions: Montaje de nuevas baterías adquiridas

3		
	Observaciones: Limpieza general del sistema de ventilación y montaje para realizar pruebas del mantenimiento	Observaciones: Puesta en funcionamiento del sistema ups en correcto estado validando su funcionamiento

FIRMA
JUAN SEBASTIAN ROJAS B.
GERENTE

3167108433 - sebastiansuministros@gmail.com

Juan Sebastian Rojas B.

ANEXO DEL INFORME DE ACTIVIDADES

Nit:1120577935

INFORME DE ACTIVIDADES



NUMERO DEL CONTRATO: GUV-MC-04-2023

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE UNA UPS DE 30KVA REFERENCIA LIEBERT NXR MARCA EMERSON ASIGNADA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAVIARE

Informe Técnico - UPS de 30 kVA

Actividades Realizadas por el Personal Técnico:

- >Cambio de baterías: Se realizó cambios de 24 baterías para asegurar el rendimiento óptimo del servicio UPS.
- >Ajustes en bornas de conexión: Se realizaron ajustes en las conexiones eléctricas para garantizar una conexión segura y estable.
- >Limpiador de contactos: Se utilizó limpiador de contactos para mantener las conexiones libres de suciedad y corrosión.
- >Mantenimiento de terminales: Se realizó mantenimiento en los terminales para asegurar una conexión eléctrica eficiente.
- >Reprogramación y eliminación de fallas: Se reprogramó el UPS y se eliminaron las fallas registradas en el sistema.
- >Puesta en correcto funcionamiento: Se verificó que el UPS quedara funcionando correctamente después de las actividades realizadas.

Recomendaciones y Prevenciones:

- >Uso exclusivo para equipos electrónicos: Se recomienda utilizar la red regulada únicamente para equipos electrónicos, evitando conectar electrodomésticos como cafeteras, microondas y neveras.
- >Inspección visual periódica: Se sugiere realizar inspecciones visuales regulares al equipo para identificar cualquier posible problema o desgaste.
- >Inspección de alarmas: Se recomienda verificar periódicamente las alarmas del equipo para detectar posibles anomalías.
- >Pruebas de corte de energía: Realizar pruebas de corte de energía cada 15 días para asegurarse de que el UPS funcione correctamente durante un corte de energía real.

Resumen técnico: se llevaron a cabo diversas actividades de mantenimiento en el UPS de 30 kVA, incluyendo el cambio de baterías, ajustes en conexiones, limpieza de contactos y reprogramación. Se brindaron recomendaciones para un uso adecuado y se instalaron medidas preventivas como inspecciones visuales y pruebas regulares de corte de energía

Firma: *Juan Sebastian Rojas Barahoja*
JUAN SEBASTIAN ROJAS BARAHOJA
sebastiansuministros@gmail.com

DATOS GENERALES DEL ASISTENTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
1. IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CUGADASAQUINQ DIRECCIÓN: CALLE 100, N.º 100 CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: CONTINENTE PAÍS DE ORIGEN: FORMA DE PRESENTACIÓN: CONTINENTE PAÍS DE ORIGEN:	2. CÉCULA FOLIO: CUGADASA 3. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 4. DEPARTAMENTO: 5. MUNICIPIO: 6. ACTIVIDAD ECONÓMICA:	7. NOMBRE PLANILLA: 8. PERÍODO COMIENZO OTROS: 9. DÍA DE MORA: 10. FECHA PAJO (aaaa/mm/aaaa):	11. NÚMERO DE PLANILLA: 12. PERÍODO COMIENZO SALIR: 13. NÚMERO AUTORIZACIÓN: 14. NÚMERO DE PLANILLA: 15. PERÍODO COMIENZO SALIR: 16. NÚMERO AUTORIZACIÓN:

[illegible][illegible][illegible][illegible]

TOTAL	\$ 340.200
--------------	-------------------

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14875120608



(415)7707212489984(8020) 000001487512060 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 1 2 0 5 7 7 9 3 5

6. DV

4

12. Dirección seccional

Delegada de Imp y Aduanas de San José de Guaviare

14. Buzón electrónico

7 8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 1 2 0 5 7 7 9 3 5

27. Fecha expedición

2 0 1 3, 0 6, 1 5

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Guaviare

9 5

30. Ciudad/Municipio

San José del Guaviare

0 0 1

31. Primer apellido

ROJAS

32. Segundo apellido

BARAHONA

33. Primer nombre

JUAN

34. Otros nombres

SEBASTIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Guaviare

9 5

40. Ciudad/Municipio

San José del Guaviare

0 0 1

41. Dirección principal

CR 22 N 26 39

42. Correo electrónico

rojas89b@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 8 6 4 1 5 3 7

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 5 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 8, 0 6

Actividad secundaria

48. Código

3 3 1 4

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 8, 0 6

Otras actividades

50. Código

3 5 3 0, 5 6 2 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 06 - 04 / 10 : 36: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS BARAHONA JUAN SEBASTIAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

