ESPECIFICACIONES TECNICAS

Montería, 21 de octubre de 2024


Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Montería, Córdoba

Estimados señores:

ÍTEM	FOTO ELEMENTO	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA
1		Extintor ABC multipropósito de 10 libras	UND
2		Extintor ABC multipropósito de 20 libras	UND

3		Extintor ABC multipropósito de 5 libras	UND
4		Extintor CO2 Clase BC de 10 Libras	UND
5		Extintor ABC multipropósito tipo satélite de 150 libras	UND
6		Extintor Tipo K 1.5 Galones	UND

7		EXTINTOR DE AGUA PRESIÓN DE 2.5 GALONES EN ACERO INOXIDABLE	UND
8		Señal Extintor Gas Carbonico 20x25	UND
9		Señalización Avisos Letrero Plástico De Extintor tipo K- 20x15cms	UND
10		Señalización Avisos Letrero Plástico De Extintor multiproposito 20x15cms	UND

11		Soporte Extintor Piso 20 Libras	UND
12		Soporte Base De Pared Para Extintor Tipo L Metálico	UND
13		Cinta Antideslizante Adhesiva Rollo X 5 Metro Tirareflectiva	UND
		Sistema de Alerta de emergencias para Oficinas y edificios Este sistema de alarma sirve pulsando un Panico fijoIndustrial el cual Activa una Sirena de 12V 30 watts (90dB) al mismo tiempo activa una Sirena 110VAC con soporte de una Bateria de 12V en caso de que falte el fluido electrico- Incluye: (1) Panel de Alarma Nacional Incluye transformador. y tarjeta Controladora. receptor Inlambrica 2 pulsadores (1) Una Bateria de 12V 4amp Libre de mantenimiento (1) Un boton Fijo Industrial (1) Sirena Conica de 12v 30W de Alta Potencia. 90dB, 2 Tonos a elegir Continuo y Tipo Ambulancia, Color Blanco (Funciona en Interior y Exterior) (1) Sirena 110vac	UND
14		Detector de humo a batería	UND

Cordialmente,



GEOVANNY LUIS CONTRERAS ALEMÁN
Cedula Número: 15.647.110 de Cereté.
ALEMAN PROVEEDORA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES DE LA COSTA
Celular: 3009736442.
Correo: gcontrerasaleman@gmail.com
Dirección: Carrera 5 número 26-58 Barrio Centro