APOLO

PROTOCOLO DE CALIDAD

CONTROL DEL PROCESO

INSPECCION DE PRUEBA DEL PRODUCTO

ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S A S
CARR 42 # 29A 49. ITAGUI
TEL 4482422 . FAX 2775598


CLIENTE: **ACUATUBOS SAS**
DIRECCION: **CR 49 A CL 48 SUR 100 LC 102** **CUIDAD: ENVIGADO**
TELEFONO: 6043838 **NIT:** 800226360
OV: 23293
DESCRIPCION/ PRODUCTO: VALVULA COMPUERTA ELASTICA
NORMA: AWWA C-515
TIPO DE EXTREMO: JUNTA RAPIDA
OPERACIÓN: CAPERUZA

FECHA DE CHEQUEO	CANTIDAD	
12/9/2023	**40**	VLACE LEAN 4" JR LEAN

PRUEBA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	ANALISIS	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO		METODO
			BAJA PRES.	ALTA PRES.	
VALVULA	PRUEB. HIDROS	250 PSI (PT)	50-150 PSI	150-500 PSI	AWWA C 515
CPO VALVULA	METALOG-QUIM.	HIERRO NODULAR	CERTIF. CALIDAD PROVEEDOR		ASTM A-536
COMPUERTA	ADHERENCIA	ADHERENCIA	OK		ASTM D-429
VASTAGO	COMP. QUIM	ACERO INOXIDABLE	CERTIF. CALIDAD PROVEEDOR		AISI 420-ASTM A-276
TORNILLERIA	N/A	ACERO INOXIDABLE	OK		AISI 304 - ASTM A-307
PINTURA	N/A	EPOX. ALTOS SOLIDOS	CUMPLIM RESOLUCION 1166		AWWA C-550
O-RING, SELLOS	N/A	NITRILO-EPDM	OK		ASTM D-2000
APARIENCIA	EXCELENTE				

SUPERVISOR JOBANY BOTERO
FECHA DE EMISION VoBo 26-Oct-23
CORDIALMENTE,



EDISON CARDONA
LOGISTICA Y DESPACHOS

NOTA: Si tiene alguna duda encuanto al producto favor comunicarce con la Gerencia Comercial.

MEDELLIN. TEL 4482422. FAX 2775598. KRA 42 # 29A - 49. ITAGUI. ANTIOQUIA.
*BOGOTA. TELS : 3607053/23/41/57- Fax (051) 277 82 43 PALO QUEMAO
*BARRANQUILLA. TEL; 349 1312- Fax 379 30 28
*E-mail : apolofluidos@epm.net.co

* Para tramitar una garantia, se requiere de comunicación escrita informando producto, No factura y objeto del reclamo, Ademas la parte del producto.

>>Este producto fue chequeado de acuerdo con el instructivo SGC 4709, el cual esta basado en la norma AWWA C-515 .