ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO No. 13

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE**
No. PROCESO:	**No.032-RUU-RE-2024**

OBJETO

CONTRATAR SERVICIOS DE RECARGA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TIPOS DE EXTINTORES DE INCENDIO CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE - VIGENCIA 2024.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMAGEN DE REFERENCIA
1	RECARGA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO ABC O MULTIPROPOSITO DE 10 LBS. BAJO LAS NORMAS TÉCNICAS INCLUYE: CALCOMANIA DE INSTRUCCIONES, CON FECHA DE VENCIMIENTO ESTIPULADA PARA GARANTIZAR DURANTE UN (1) AÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO ESTÁNDAR DE SEÑALIZACIÓN GENÉRICA: (MEDIDAS 20X15 CMS, EN PLÁSTICO POLIESTILENO CALIBRE 30 CON CINTA DOBLE FAZ), E INSTALACIÓN DEL MISMO SEGÚN NORMA NTC 2885, NTC 3807 Y NFPA 10.LA RECARGA Y MANTENIMIENTO SE REALIZA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	UNIDAD	35	
2	RECARGA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y PINTURA AMARILLA EXTINTOR 10 LBS TIPO MULTIPROPOSITO. BAJO LAS NORMAS TECNICAS INCLUYE: CALCOMANIA DE INSTRUCCIONES, CON FECHA DE VENCIMIENTO ESTIPULADA PARA GARANTIZAR DURANTE UN (1) AÑO, SUMINISTRO E INTALACIÓN DE AVISO ESTÁNDAR DE SEÑALIZACIÓN GENÉRICA: (MEDIDAS 20X15 CMS, EN PLÁSTICO POLIESTILENO CALIBRE 30 CON CINTA DOBLE FAZ), E INSTALACIÓN DEL MISMO SEGÚN NORMA NTC 2885, NTC 3807 Y NFPA 10. LA RECARGA Y MANTENIMIENTO SE REALIZA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	UNIDAD	18	
3	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO ABC O MULTIPROPOSITO DE 20 LBS. BAJO LAS NORMAS TECNICAS INCLUYE: CALCOMANIA DE INSTRUCCIONES, CON FECHA DE VENCIMIENTO ESTIPULADA PARA GARANTIZAR DURANTE UN (1) AÑO, SUMINISTRO E INTALACIÓN DE AVISO ESTÁNDAR DE SEÑALIZACIÓN GENÉRICA: (MEDIDAS 20X15 CMS, EN PLÁSTICO POLIESTILENO CALIBRE 30 CON CINTA DOBLE FAZ), E INSTALACIÓN DEL MISMO SEGÚN NORMA NTC 2885, NTC 3807 Y NFPA 10. LA RECARGA Y MANTENIMIENTO SE REALIZA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	UNIDAD	2	
4	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 2.3 KG - BAJO LAS NORMAS TECNICAS INCLUYE: CALCOMANIA DE INSTRUCCIONES, CON FECHA DE VENCIMIENTO ESTIPULADA PARA GARANTIZAR DURANTE UN (1) AÑO, SUMINISTRO E INTALACIÓN DE AVISO ESTÁNDAR DE SEÑALIZACIÓN GENÉRICA: (MEDIDAS 20X15 CMS, EN PLÁSTICO POLIESTILENO CALIBRE 30 CON CINTA DOBLE FAZ), E INSTALACIÓN DEL MISMO SEGÚN NORMA NTC 2885, NTC 3807 Y NFPA 10. LA RECARGA Y MANTENIMIENTO SE REALIZA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	UNIDAD	4	
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR CO2 2.3 KG INCLUYE: GARANTÍA DE 1 AÑO POR FABRICACIÓN CERTIFICADO UL (IMPORTACIÓN) SOPORTE DE PARED, SEÑALIZACIÓN, CORNETA Y EXTINTOR CARGADO. Equipo fabricado bajo las normas NTC-2362, NTC-2885 y la NFPA-10: 2010.	UNIDAD	14	

_____

[FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE O DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL]
NOMBRE: [INSERTAR INFORMACIÓN]
C.C. NO: [INSERTAR INFORMACIÓN]
CARGO: [INSERTAR INFORMACIÓN]