Fecha: 18.04.2024

Certificado de Análisis EN 10204 3.1

Descripción del Producto : Sikaflex Universal white C5021 /12CTR300
Número de Producto : 512540
Número de Lote : 3007760052 Fecha Vencimiento : 03.10.2024

Características	Método	Límites	Resultados
Aspekt feine luftfreie Paste	CQP001-1	-	Conforme
Hautbildungszeit 1-3 Tg RT * 23°C/50%	CQP019-1	50 ... 100 min.	65
Auspresskraft 1-3 Tg RT * 3mm	CQP078-1	200 ... 450 N	304
Shore A 2 Tg 30°C/65%	CQP023-1	30 ... 45	37

Datos extraídos directamente de la Base de Datos informática del Laboratorio de Control de Calidad, por lo que no está firmado.

Sika Manufacturing AG
Quality Management
Mr. Urs Guerig
+41 58 436 6146
Murtenstrasse 19
CH- 3186 Düdingen

BUILDING TRUST