# LABORATORIO DE ENSAYOS
# CERTIFICADO DE CALIDAD

**Fecha :** **Septiembre 24 de 2023**
**Referencia :** **TUBO SANITARIA 2" 6m**
**Norma :** **NTC 1087**
**Lote de Fabricación:** **12761.230413.2**

| REQUISITO | NORMA | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| DIAMETRO EXTERIOR DEL TUBO | NTC 3358 | mm | 60,18 - 60,48 | 60,44 |
| OVALAMIENTO | NTC 3358 | mm | 1,60 | 0,13 |
| ESPESOR DE PARED | NTC 3358 | mm | 2,92 - 3,36 | 2,99 |
| PORCENTAJE DE VARIACION DE PARED | NTC 3358 | % | 12,00 | 0.66 |
| LONGITUD DEL TUBO | NTC 3358 | mm | 6000 - 6012 | 6012 |
| CALIDAD DE EXTRUSION | NTC 2983 | Minutos | 20<br>Acetona | CUMPLE |
| RESISTENCIA AL IMPACTO | NTC 1125 | Julios | 81 | CUMPLE |
| PRESION DE ROTURA | NTC 3579 | Psi | 500 | 550 |
| APLASTAMIENTO TRANSVERSAL | NTC 3254 | % | 60% del diametro Externo | CUMPLE |
| ROTULADO | NTC 1087 | N/A | GERFOR IND. COL. PVC SANITARIA - AGUAS LLUVIAS 2" 6m- 60mm CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC1087 - REGLAMENTO TECNICO N Res. 0501 LOTE | CUMPLE |

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

**Realizó:**

Juan Ramos

**Juan Manuel Ramos**
**Inspector de Conformidad.**

**Reviso y Aprobó:**

Jenny Rodríguez

**Jenny Rodriguez**
**Jefe de Laboratorio.**