LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : **Marzo 31 de 2023**
Referencia : **TUBO SANITARIA 3" 6m**
Norma : **NTC 1087**
Lote de Fabricación: **12761.230204.2**

REQUISITO	NORMA	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR DEL TUBO	NTC 3358	mm	82,36 - 82,76	82,65
OVALAMIENTO	NTC 3358	mm	1,60	0,42
ESPESOR DE PARED	NTC 3358	mm	3,18 - 3,66	3,20
PORCENTAJE DE VARIACION DE PARED	NTC 3358	%	12,00	8,57
LONGITUD DEL TUBO	NTC 3358	mm	6000 - 6012	6005
CALIDAD DE EXTRUSION	NTC 2983	Minutos	20 Acetona	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	NTC 1125	Julios	81	CUMPLE
PRESION DE ROTURA	NTC 3579	Psi	400	430
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	NTC 3254	%	60% del diametro Externo	CUMPLE
ROTULADO	NTC 1087	N/A	GERFOR IND. COL. PVC SANITARIA - AGUAS LLUVIAS 3" 6m - 83mm CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 1087 - REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0501	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó:

Juan Ramos

Juan Manuel Ramos
Inspector de Conformidad.

Reviso y Aprobó:

Jenny Rodriguez

Jenny Rodriguez
Jefe de Laboratorio.