INSPECCION DE ANDAMIOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG SST	Código: n/a Fecha: junio de 2024 Versión: 02

Fecha: 15 de julio de 2024_Lugar: SALON COMUNAL EL PORTAL

Responsable de la inspección: Luisa Fernanda Rincón Riveros Actividad a ejecutar: Cubierta salón comunal Ayacucho

Cuando se realicen actividades en Andamios, se tendrá que seguir la siguiente lista de verificación en el lugar donde se va a realizar dicho trabajo en altura:

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
La superficie de apoyo (el piso) es firme y plana	X			
El andamio está completo	X			
Las partes del andamio no presentan averías ni están oxidadas	X			
El ajuste entre secciones de andamios es perfecto	X			
El andamio está asegurado a una estructura	X			
Tiene la plataforma completa o por lo menos dos tablas	X			
Los tablones de la plataforma cumplen con el espesor (5 cm) y ancho (26 cm).	X			
Los tablones están en buen estado	X			
Los tablones están asegurados entre si	X			
Los tablones después de los párales tienen el largo indicado (30 cm)	X			
Sobre la plataforma, únicamente se encuentra el material necesario para la labor.	X			
La altura de la estructura es la indicada según el estándar (3 secciones)	X			
Si la altura es superior a la permitida, se tuvo en cuenta la forma de armarlo (asegurado a una estructura)	X			
El andamio rodante tiene el freno en operación	X			
Utilizan escalera para subir y bajar	X			
Los operarios tienen los elementos de protección personal indicados para esta actividad	X			
La línea de vida está asegurada a una estructura diferente al andamio y cumple la norma de resistencia	X			
La línea de vida está asegurada sobre el punto de trabajo	X			
Se revisó el equipo anti caídas antes de usarlo	X			

FIRMA

Concepto para Uso

SI	Elemento **apto** para ser utilizado.
	Elemento **no apto** para ser utilizado.

Luisa Fernanda Rincón Riveros

RESIDENTE SSTMA

15/7/2024