

CONVENCIONES

PARAMENTO		ARBOL	
ANDEN		PALMERA	
VIA		POSTE	
ESCALERAS		FAROL	
CUNETA		CAJA	
MATERA		VALVULA	
PARED		SUMIDERO	
PISO 1		MONUMENTO	
PISO 2	T	CAJA TELEFONOS	
PISO 3		POZO ALCANTARILLADO	
E	CAJA ENERGIA	L	CAJA ALCANTARILLADO
	SENTIDO PEND		ELEMENTOS URBANOS

LOCALIZACION GENERAL

CONSEC.No:	DE:	VERSION
01	4	VA

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
C	C-SAN-100

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:	NOMBRE DEL ARCHIVO RVT:
CHSJD-SME-C-SAN-100	CHSJD-SME-C-SAN


MINISTERIO DE CULTURA

CONSORCIO SSER-SJD

SSER-SJD CONSORCIO
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

INTERVENTORIA	MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA JUAN DIEGO QUINTERO MAT:	MINISTERIO DE CULTURA MAT:

LOCALIZACIÓN GENERAL - GRUPO 3



NOTAS

CUADRO DE COORDENADAS
PUNTOS MATERIALIZADOS
COORDENADAS CARTESIANAS
ÉPOCA DE REFERENCIA
COTA GEOCOL 2004

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA
GPS 1	99216.845	98873.687	2578.051
MCC 2	99091.049	99060.707	2581.042

EMITIDO PARA:	CALIFICACIÓN

CONTROL DE VERSIONES

V.	FECHA	MODIFICACIÓN	DIBUJÓ	DISEÑÓ	REVISÓ	APROBÓ
VA	06-03-2023	RADICACIÓN SIPA				

ESPACIO PARA SELLOS

CONTROL DE FIRMAS

Vo.Bo/FECHA	PROFESIONAL	FIRMA
06-03-2023	DIRECTOR DE PROYECTO LINA CONSTANZA BELTRÁN	
06-03-2023	COORDINADOR DE ESTUDIO CLAUDIA BUENO MAT.: A25121999-52425400	
06-03-2023	DIRECTOR/DISEÑADOR DE ESPECIALIDAD WILLIAM BAYONA MAT.: 25700-67386	
06-03-2023	ESPECIALISTA DE INTERVENTORÍA JHON TRUJILLO LÓPEZ MAT.: 25202153269	

CONTRATO:
3053 DE 2022 (GRUPO 3) - 12 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SALUD MENTAL Y CUNDIFARMA, LOS CUALES HACEN PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS DE BOGOTÁ

EDIFICIO:
SALUD MENTAL

DIRECCIÓN:
Carrera 10 No 1-59 sur - Bogotá D.C.

CONTIENE:
RED SANITARIA

DISEÑÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
William Bayona	Brandon Laverde	Gabriela Mendez
DIBUJÓ:	FECHA:	ESCALA:
Julian Arrieta	06-03-2023	1 : 250

NOMBRE DE ARCHIVO PDF Y DWG:	NOMBRE DEL ARCHIVO RVT:
CHSJD-SME-C-SAN	CHSJD-SME-C-SAN-100

TIPO DE ESTUDIO:	PLANO No:
C	C-SAN-100

CONSEC. No:	DE:	VERSIÓN:
01	4	VA