ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
SALUD MENTAL

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
PISO 2										
LV1	Y28					1	4	4	1,11	1,01
DU1	Y28				1		4	4	1,11	0,10
Y28	Y30						0	8	1,59	0,52
SAN1	Y29		1				10	10	1,72	0,31
SIF9	Y29			1			4	4	1,11	0,22
Y29	Y30						0	14	1,96	0,42
Y30	BAN4-P2						0	22	2,36	2,68
SAN2	Y26		1				10	10	1,72	1,00
SIF10	Y26			1			4	4	1,11	0,59
Y26	Y27						0	14	1,96	0,34
DU2	Y25				1		4	4	1,11	0,50
LV2	Y25					1	4	4	1,11	0,26
Y25	Y27						0	8	1,59	0,55
Y27	BAN4-P2						0	22	2,36	1,17
LV5	Y31					1	4	4	1,11	0,85
SIF11	Y31			1			4	4	1,11	0,13
Y31	Y32						0	8	1,59	0,69
LV4	Y32					1	4	4	1,11	0,30
Y32	Y32'						0	12	1,85	0,14
LV3	Y32'					1	4	4	1,11	0,92
Y32'	Y33						0	16	2,08	0,51
SIF12	Y33			1			4	4	1,11	0,20
Y33	Y34						0	20	2,27	1,20
SAN4	Y34		1				10	10	1,72	0,28
Y34	Y34-1						0	30	2,57	0,1
SAN3	Y34-1		1				10	10	1,72	1,39
Y34-1	Y36						0	40	3,46	0,22
DU4	Y35				1		4	4	1,11	0,98

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
SALUD MENTAL

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
DU3	Y35				1		4	4	1,11	0,1
Y35	Y36						0	8	1,59	0,51
Y36	Y41						0	48	3,56	1,03
SF13	LV7			1			4	4	1,11	0,69
LV7	Y38					1	4	8	1,59	0,32
SIF14	Y38			1			4	4	1,11	0,11
Y38	Y39						0	12	1,85	0,32
LV6	Y39					1	4	4	1,11	0,67
Y39	Y40						0	16	2,08	0,13
SAN5	Y40		1				10	10	1,72	1,23
Y40	Y41						0	26	2,49	2,00
Y41	BAN5-P2						0	74	3,88	0,24
LV8	Y42					1	4	4	1,11	0,67
DU5	Y42				1		4	4	1,11	0,48
Y42	Y43						0	8	1,59	0,23
SIF15	Y43			1			4	4	1,11	0,25
Y43	Y44						0	12	1,85	0,85
SAN6	Y44		1				10	10	1,72	0,35
Y44	Y48						0	22	2,36	4,00
SAN7	Y45		1				10	10	1,72	0,64
SIF16	Y45			1			4	4	1,11	0,27
Y45	Y47						0	14	1,96	1,49
LV9	Y46					1	4	4	1,11	0,65
DU6	Y46				1		4	4	1,11	0,24
Y46	Y47						0	8	1,59	0,25
Y47	Y48						0	22	2,36	0,90
Y48	Y54						0	44	3,51	1,25
DU7	Y49				1		4	4	1,11	0,72

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
SALUD MENTAL

TRAMO		APARATOS					UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos				
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
DU8	Y49				1		4	4	1,11	0,83
Y49	Y50						0	8	1,59	0,68
LV11	Y50					1	4	4	1,11	0,67
Y50	Y51						0	12	1,85	0,61
LV10	Y51					1	4	4	1,11	0,68
Y51	Y52						0	16	2,08	0,15
SIF17	Y52			1			4	4	1,11	0,38
Y52	Y54						0	20	2,27	1,50
Y54	Y55						0	64	3,76	3,08
SAN10	Y55		1				10	10	1,72	0,71
Y55	Y56						0	74	3,88	0,63
SAN9	Y56		1				10	10	1,72	0,68
Y56	Y57						0	84	4,00	0,04
OR1	Y57	1					5	5	1,38	0,54
Y57	Y60						0	89	4,06	0,39
LV59	Y58					1	4	4	1,11	0,79
SIF18	Y58			1			4	4	1,11	0,1
Y58	Y59						0	8	1,59	0,36
SAN8	Y59		1				10	10	1,72	0,46
Y59	Y60						0	18	2,18	1,54
Y60	Y63						0	107	4,27	0,59
LL1	Y61					1	4	4	1,11	1,91
LV12	Y61					1	4	4	1,11	0,69
Y61	Y62						0	8	1,59	0,36
SIF19	Y62			1			4	4	1,11	0,60
Y62	Y63						0	12	1,85	1,63
Y63	BAN6-P2						0	119	4,42	0,39

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
SALUD MENTAL

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
LAV15	Y16					1	4	4	1,11	2,41
SIF6	Y16			1			4	4	1,11	0,89
Y16	Y18						0	8	1,59	0,15
LV16	Y17					1	4	4	1,11	1,09
SIF7	Y17			1			4	4	1,11	0,1
Y17	Y18						0	8	1,59	0,29
Y18	Y21						0	16	2,08	0,16
DU10	Y19				1		4	4	1,11	0,94
SAN11	Y19		1				10	10	1,72	0,36
Y19	Y20						0	14	1,96	0,78
SAN13	Y20		1				10	10	1,72	0,65
Y20	Y21						0	24	2,43	0,84
Y21	Y22						0	40	3,46	0,21
SAN12	Y22		1				10	10	1,72	0,93
Y22	BAN2-P2						0	50	3,58	1,49
LV13	Y10					1	4	4	1,11	0,31
Y10	Y11						0	4	1,11	0,10
SIF4	Y11			1			4	4	1,11	0,37
Y11	Y12						0	8	1,59	0,50
DU9	Y12				1		4	4	1,11	0,82
Y12	Y13						0	12	1,85	0,11
SAN10	Y13		1				10	10	1,72	0,24
Y13	Y15						0	22	2,36	1,44
LV14	Y14					1	4	4	1,11	0,86
SIF5	Y14			1			4	4	1,11	0,18
Y14	Y15						0	8	1,59	0,21
Y15	BAN2-P2						0	30	2,57	1,10
LV18	Y1					1	4	4	1,11	1,15

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
SALUD MENTAL

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
SIF1	Y1			1			4	4	1,11	0,14
Y1	Y1'						0	8	1,59	0,48
SAN15	Y1'		1				10	10	1,72	0,48
Y1'	Y4						0	18	2,18	3,11
SIF2	Y3			1			4	4	1,11	1,03
LV19	Y2					1	4	4	1,11	0,10
LV21	Y2					1	4	4	1,11	0,10
Y2	Y3						0	8	1,59	0,10
Y3	Y4						0	12	1,85	0,54
Y4	Y8-1						0	30	2,57	0,18
LV20	Y8					1	4	4	1,11	0,02
LV22	Y8					1	4	4	1,11	0,65
Y8	Y9						0	8	1,59	0,29
SAN16	Y5		1				10	10	1,72	0,10
SAN17	Y5		1				10	10	1,72	0,10
Y5	Y6						0	20	2,27	1,14
OR2	Y6-1	1					5	5	1,38	0,10
SAN18	Y6-1		1				10	10	1,72	0,10
Y6-1	Y6						0	15	2,02	0,37
Y6	Y7						0	35	2,58	0,22
SiF3	Y7			1			4	4	1,11	0,27
Y7	Y8-1						0	39	3,45	0,21
Y8-1	Y9						0	69	3,82	0,18
Y9	BAN1-P2						0	77	3,91	1,25
LL2	BAN1-P2					1	4	4	1,11	0,88
LV25	BAN9-P2					1	4	4	1,11	0,47
LV17	Y23					1	4	4	1,11	0,83
SIF8	Y23			1			4	4	1,11	0,28

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
SALUD MENTAL

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
Y23	Y24						0	8	1,59	0,23
SAN14	Y24		1				10	10	1,72	0,40
Y24	BAN3-P2						0	18	2,18	0,82
LV23	BAN7-P2					1	4	4	1,11	0,24
LV24	BAN8-P2					1	4	4	1,11	0,24
PISO 1										
BAN1-P2	BAN1-P1						0	81	3,96	2,89
BAN2-P2	BAN2-P1						0	80	3,95	2,89
BAN3-P2	BAN3-P1						0	18	2,18	2,89
BAN4-P2	BAN4-P1						0	44	3,51	2,89
BAN5-P2	BAN5-P1						0	74	3,88	2,89
BAN6-P2	BAN6-P1						0	119	4,42	2,89
BAN7-P2	BAN7-P1						0	4	1,11	2,89
BAN8-P2	BAN8-P1						0	4	1,11	2,89
BAN9-P2	BAN9-P1						0	4	1,11	2,89
BAN7-P1	X1						0	4	1,11	0,10
LV50	X1					1	4	4	1,11	0,10
X1	CAN17						0	8	1,59	2,44
BAN8-P1	X2						0	4	1,11	0,1
LV51	X2					1	4	4	1,11	0,10
LV52	X2					1	4	4	1,11	0,10
X2	CAN17						0	12	1,85	2,94
CAN17	CAN16						0	20	2,27	5,85
LV53	CAN16					1	4	4	1,11	0,10
BAN1-P1	CAN16						0	81	3,96	0,10
LL3	CAN16					1	4	4	1,11	0,80
LV54	X3					1	4	4	1,11	0,10
LV54	X3					1	4	4	1,11	0,10
BAN9-P1	X3						0	4	1,11	0,10

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
SALUD MENTAL

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
X3	CAN16						0	12	1,85	2,81
CAN16	CAN14						0	121	4,44	2,75
LV49	Y64					1	4	4	1,11	1,18
SIF20	Y64			1			4	4	1,11	0,14
Y64	Y64'						0	8	1,59	0,48
SAN40	Y64'		1				10	10	1,72	0,1
Y64'	Y68						0	18	2,18	1,47
SAN37	Y65		1				10	10	1,72	0,3
SAN39	Y65		1				10	10	1,72	0,1
Y65	Y66						0	20	2,27	0,55
SIF21	Y66			1			4	4	1,11	0,6
Y66	Y67						0	24	2,43	0,19
SAN38	Y67'		1				10	10	1,72	0,3
OR5	Y67'	1					5	5	1,38	0,1
Y67'	Y67						0	15	2,02	0,57
Y67	Y68						0	39	3,45	0,21
Y68	CAN15						0	57	3,67	0,21
LV55	Y69					1	4	4	1,11	0,1
LV57	Y69					1	4	4	1,11	0,1
Y69	CAN15						0	8	1,59	0,35
LV56	Y70					1	4	4	1,11	0,1
LV58	Y70					1	4	4	1,11	0,1
Y70	CAN15						0	8	1,59	0,25
CAN15	CAN14						0	73	3,86	1,46
CAN14	CAN12						0	194	5,30	4,32
BAN3-P1	CAN12						0	18	2,18	4,08
SAN36	Y71		1				10	10	1,72	0,62
SIF23	Y71			1			4	4	1,11	0,78

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
SALUD MENTAL

TRAMO		APARATOS					UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos				
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
Y71	Y72						0	14	1,96	0,51
DU20	Y72				1		4	4	1,11	0,2
Y72	Y73						0	18	2,18	0,47
SAN35	Y73		1				10	10	1,72	0,43
Y73	Y74						0	28	2,54	0,22
SIF24	Y74			1			4	4	1,11	0,18
Y74	Y77						0	32	2,59	0,45
LV47	Y75					1	4	4	1,11	0,1
LV46	Y75					1	4	4	1,11	0,1
Y75	Y76						0	8	1,59	0,75
LV48	Y76					1	4	4	1,11	1,31
Y76	Y77						0	12	1,85	0,19
Y77	CAN13						0	44	3,51	3,59
BAN2-P1	CAN13						0	80	3,95	1,95
SIF29	CAN13			1			4	4	1,11	2,03
CAN13	CAN12						0	128	4,52	7,98
CAN12	CAN10						0	340	6,97	5,09
LV37	Y78					1	4	4	1,11	0,63
SIF25	Y78			1			4	4	1,11	0,59
Y78	Y80						0	8	1,59	1,02
LV39	Y79					1	4	4	1,11	1,1
LV38	Y79					1	4	4	1,11	0,47
Y79	Y80						0	8	1,59	0,17
Y80	Y81						0	16	2,08	0,12
OR4	Y81	1					5	5	1,38	0,95
Y81	Y86						0	21	2,32	0,49
DU19	Y82				1		4	4	1,11	1,06
DU18	Y82				1		4	4	1,11	0,4

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
SALUD MENTAL

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
Y82	Y83						0	8	1,59	0,5
SAN30	Y83		1				10	10	1,72	0,64
Y83	Y84						0	18	2,18	0,25
SIF26	Y84			1			4	4	1,11	0,45
Y84	Y85						0	22	2,36	0,25
SAN29	Y85		1				10	10	1,72	0,63
Y85	Y86						0	32	2,59	0,22
Y86	Y89						0	53	3,62	2,1
SAN31	Y87		1				10	10	1,72	0,53
SIF27	Y87			1			4	4	1,11	0,14
Y87	Y88						0	14	1,96	0,11
LV42	Y88					1	4	4	1,11	0,48
Y88	Y89						0	18	2,18	0,78
Y89	Y92						0	71	3,84	0,93
SAN30	Y90		1				10	10	1,72	0,61
SIF28	Y90			1			4	4	1,11	0,1
Y90	Y91						0	14	1,96	0,26
LV43	Y91					1	4	4	1,11	0,98
Y91	Y92						0	18	2,18	0,76
Y92	CAN11						0	89	4,06	0,88
SAN34	Y94		1				10	10	1,72	0,9
SAN33	Y94		1				10	10	1,72	0,19
Y94	Y95						0	20	2,27	0,44
SIF30	Y95			1			4	4	1,11	0,23
Y95	Y96						0	24	2,43	0,6
LV45	Y93					1	4	4	1,11	0,1
LV44	Y93					1	4	4	1,11	0,1
Y93	Y96						0	8	1,59	1,3

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
SALUD MENTAL

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
Y96	CAN11						0	32	2,59	0,83
CAN11	CAN10						0	121	4,44	7,57
CAN10	CAN9						0	461	8,29	7,91
CAN9	CAN8						0	461	8,29	4,64
CAN8	CAN20						0	461	8,29	8,91
LV40	CAN20					1	4	4	1,11	2,22
CAN20	CAN3						0	465	8,33	14,04
LV27	Y100					1	4	4	1,11	2,9
DU11	Y97				1		4	4	1,11	0,21
LV26	Y97					1	4	4	1,11	0,71
Y97	Y98						0	8	1,59	0,2
BAN4-P1	Y98						0	44	3,51	0,4
Y98	Y99						0	52	3,61	0,24
SIF31	Y99			1			4	4	1,11	0,26
Y99	SAN19						0	56	3,66	0,3
SAN19	Y100		1				10	66	3,78	0,63
Y100	Y105						0	70	3,83	4,41
OR3	Y101	1					5	5	1,38	1,01
SIF32	Y101			1			4	4	1,11	1
Y101	Y102						0	9	1,65	0,21
LV28	Y102					1	4	4	1,11	0,59
Y102	Y103						0	13	1,91	0,57
LV29	Y103					1	4	4	1,11	0,58
Y103	Y104						0	17	2,13	0,54
SIF33	Y104			1			4	4	1,11	0,32
Y104	Y105						0	21	2,32	1,9
Y105	Y109						0	91	4,08	1,68
DU13	DU12				1		4	4	1,11	0,54

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
SALUD MENTAL

TRAMO		APARATOS					UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos				
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
DU12	Y106				1		4	8	1,59	0,93
SAN21	Y106		1				10	10	1,72	0,25
Y106	Y107						0	18	2,18	0,19
SIF34	Y107			1			4	4	1,11	0,1
Y107	Y108						0	22	2,36	0,32
SAN20	Y108		1				10	10	1,72	0,23
Y108	Y109						0	32	2,59	1,55
Y109	Y114						0	123	4,47	7,95
SIF35	Y110			1			4	4	1,11	0,69
LV31	Y110					1	4	4	1,11	0,1
Y110	Y111						0	8	1,59	0,4
SAN22	Y111		1				10	10	1,72	0,2
Y111	Y112						0	18	2,18	0,4
SIF36	Y112			1			4	4	1,11	0,13
Y112	Y113						0	22	2,36	0,2
LV30	Y113					1	4	4	1,11	0,97
Y113	Y114						0	26	2,49	0,98
Y114	Y116						0	149	4,77	1,79
LV36	Y115					1	4	4	1,11	1,06
SIF36	Y115			1			4	4	1,11	0,13
Y115	Y115'						0	8	1,59	1,04
LLV3	Y115'					1	4	4	1,11	0,2
Y115'	Y116						0	12	1,85	0,9
Y116	Y117						0	161	4,92	0,24
BAN5-P1	Y117						0	74	3,88	4,78
Y117	CAN7						0	235	5,78	3,6
CAN7	CAN5						0	235	5,78	6,3
BAN6-P1	Y119						0	119	4,42	3,93

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
SALUD MENTAL

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
LV33	Y118					1	4	4	1,11	1,1
SIF37	Y118		1				10	10	1,72	0,81
Y118	Y119						0	14	1,96	0,5
Y119	CAN5						0	133	4,58	2,72
CAN5	CAN4						0	368	7,28	4,87
LV41	CAN4					1	4	4	1,11	1,65
SAN25	Y120		1				10	10	1,72	1,81
SAN26	Y120		1				10	10	1,72	1,66
Y120	Y121						0	20	2,27	0,1
LV35	Y121					1	4	4	1,11	0,94
Y121	Y122						0	24	2,43	0,23
SIF38	Y122			1			4	4	1,11	0,4
Y122	Y123						0	28	2,54	0,44
LV34	Y123					1	4	4	1,11	0,95
Y123	Y125						0	32	2,59	0,3
SAN27	Y124		1				10	10	1,72	1,41
SAN28	Y124		1				10	10	1,72	0,86
Y124	Y125						0	20	2,27	0,43
Y125	Y126						0	52	3,61	0,64
DU17	Y126				1		4	4	1,11	0,33
Y126	Y127						0	56	3,66	0,1
DU16	Y127				1		4	4	1,11	0,51
Y127	CAN6						0	60	3,71	0,23
CAN6	CAN4						0	60	3,71	3
CAN4	CAN3						0	432	7,98	6,82
CAN3	CAN2						0	897	12,70	8,43
SAN24	Y128		1				10	10	1,72	0,37
SIF39	Y128			1			4	4	1,11	0,17

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
SALUD MENTAL

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
Y128	Y129						0	14	1,96	0,1
DU15	Y129				1		4	4	1,11	0,98
Y129	Y130						0	18	2,18	1,93
LV32	Y130					1	4	4	1,11	1,09
Y130	Y134						0	22	2,36	3,2
LV31	Y133					1	4	4	1,11	1,16
DU14	Y132				1		4	4	1,11	0,4
SAN23	Y131		1				10	10	1,72	0,59
SIF40	Y131			1			4	4	1,11	0,13
Y131	Y132						0	14	1,96	0,3
Y132	Y133						0	18	2,18	0,66
Y133	Y134						0	22	2,36	1,64
Y134	BANX						0	44	3,51	3,07
BANX	CAN2						0	44	3,51	1
CAN2	CAN1						0	941	13,12	10,53
SOTANO										
SAN60	S1		1				10	10	1,72	0,43
DU60	S1				1		4	4	1,11	0,7
S1	S2						0	14	1,96	0,65
LV60	S3					1	4	4	1,11	1,03
SIF60	S3			1			4	4	1,11	0,33
S3	S2						0	8	1,59	0,43
S2	S4						0	22	2,36	12,44
SIF61	S5			1			4	4	1,11	0,48
SIF62	S5			1			4	4	1,11	0,96
S5	S4						0	8	1,59	1,53
S4	S6						0	30	2,57	1,27
SIF63	S6			1			4	4	1,11	7,58

ANEXO Nº 3 TABLA DE VALORES
SALUD MENTAL

TRAMO		APARATOS								
		Orinal	Sanitarios	sifon	Ducha	LVamanos	UNIDAD DE HUNTER		CAUDAL	
DE	A	5	10	4	4	4	PARCIAL	ACUMULADO	LPS	LONGITUD
S6	CAN0						0	34	2,59	9,19
CAN0	CAN1						0	34	2,59	16,47
CAN1	POZO						0	975	13,44	10