| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br><br>FORMATO CONTROL DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE | **Código:** FOR-PSS-064<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

## PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

## CONTROL DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: Verificar y realizar seguimiento a la higienización del tanque de agua con el fin de garantizar el adecuado almacenamiento del agua que se utiliza en las diferentes etapas de operación de alimentos en las unidades operativas.

1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Yolanda Galindo Parra

| 2.Nombre de la Empresa y fecha actual de higienización | 3. Próxima fecha de higienización | 4. Nombre del desinfectante usado | 5. Ingrediente activo | 6. Concentración utilizada | 7. Firma Responsable Verificación y Seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2024 Fumigaciones y Servicios HB | Agosto 2024 | Hipoclorito | Hipoclorito de Sodio | 5.25%. | Yolanda Galindo |
| 10/02/2024 Fumigaciones y Servicios HB | Agosto 2024 | Hipoclorito | Hipoclorito de sodio | 5-25%. | Yolanda Galindo |
| 03/08/2024 Fumigaciones y Servicios HB | Febrero 2025 | Hipoclorito | Hipoclorito de sodio | 5.25%. | Yolanda Galindo |
| 10/08/2024 Fumigaciones y Servicios HB | Febrero 2025 | Hipoclorito | Hipoclorito de sodio | 5-25%. | Yolanda Galindo |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Powered by CamScanner