J.J. FUMIGACIONES
NIT: 79.759.188-1
Régimen simplificado

Bogotá, Septiembre 16 de 2024

CERTIFICACION

Certificamos que el día de hoy, realizamos la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, en las instalaciones de:

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
HOGAR CASA NOSTRA
DIRECCIÓN: DG. 52B SUR No 26-80
NIT: 860020194-6

RELACIÒN DE TANQUES

SEDE	CANTIDAD	CAPACIDAD	CLASE
EDIFICIO NUEVO	5	1000 LTS	AEREOS PLASTICOS
EDIFICIO ANTIGO	6	1000 LTS	AEREOS PLASTICOS

PRODUCTO UTILIZADO PARA LA DESINFECCION

PRODUCTO	PRESENTACION
HIPOCLORITO DE SODIO 13% Cloro Activo	SOLUCION ACUOSA 200 ppm (1.5 ml/lt)

Estamos autorizados por la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, según acta No 004485 renovada en Marzo de 2024.

Próximo Lavado Marzo de 2025

Decreto 1575 de 2017 y la Resolución 2190 de 1991, donde la Secretaria de Salud sugiere lavar los tanques de agua potable como mínimo 2 veces al año.

Cordialmente,

JORGE ANDRES RODRIGUEZ
Representante

2024

Scanned with OKEN Scanner

FUMIGACIONES	INFORME TECNICO LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN DE TANQUES	RT-003 2024

INFORMACIÒN DEL CLIENTE

FECHA	SEPTIEMBRE	16	2024	Hora	3:00 PM
CLIENTE	HOGAR CASAS NOSTRA				
DIRECCION	DG. 50A SUR No 26-80				
CONTACTO	DIANA FLORES			TEL:	

INFORMACIÒN DEL TANQUE

No. DE TANQUES	CLASE DE TANQUES	DIMENSIONES			CAPACIDAD		MATERIAL
		ALTO	ANCHO	LARGO			
11	AEREOS				1000	LTS	PLASTICO

PRODUCTO UTILIZADO: **HIPOCLORITO DE SODIO 13 %**	TIEMPO CONTACTO DEL DESINFECTANTE: 40 MINUTOS
APLICACIÒN: **POR ASPERSION**	TIPO DE TRABAJO: **ALTURAS** ☐ **ELEVADO** ☐ **A NIVEL** ☐

CONDICIONES FISICAS

TANQUE DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	D	NA	
Superficie Exterior	X			
Superficie Interior	X			
Tapa	X			
Flotador	X			
Tubería	X			
Valvulas - Cheques	X			
Registro	Y			
Sistema de Bombeo			X	

CONVENCIONES : B: BUENO D: REGULAR NA: NO APLICA

EQUIPOS DE PROTECCIÒN PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS

CASCO CON BARBUQUEJO	X	PROTECCION RESPIRATORIA		ESCALERA	X
OVEROL TYVEK O IMPERMEABLE	X	GAFAS		LINTERNA / REFLECTOR	Y
GUANTES DE NITRILO	X	BALDES	X	HIDROLAVADORA	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	Y	CEPILLOS	X	MANGUERAS	
ARNES		PAÑO ABSORBENTE (TRAPERO)	X	EXTENSION	
SLINGA DE POSICIONAMIENTO		ESCOBA DE MANGO PLASTICO	X	BOMBA SUMERGIBLE	
LINEA DE VIDA		ASPERSORA MANUAL	Y	OTROS	

OBSERVACIONES ADICIONALES

Nombre quien recibe: Cargo:	Nombre Técnico: ANDRES RODRIGUEZ

Calle 55a sur No 27-18 Tel: 601 806 9275 Cel.314 327 7158 E-mail: jj.fumigaciones@yahoo.com.co

Scanned with OKEN Scanner

J.J. FUMIGACIONES
NIT: 79.759.188-1
Régimen simplificado

Bogotá, Septiembre 19 de 2024

CERTIFICACION

Certificamos que el día de hoy, realizamos la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, en las instalaciones de:

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
HOGAR CASA NOSTRA
DIRECCIÓN: DG. 52B SUR No 26-80
NIT: 860020194-6

RELACIÒN DE TANQUES

SEDE	CANTIDAD	CAPACIDAD	CLASE
EDIFICIO ANTIGUO	1	32 M3	SUBTERRANEO ENCHAPADO
	1	35 M3	SUBTERRANEO ENCHAPADO

PRODUCTO UTILIZADO PARA LA DESINFECCION

PRODUCTO	PRESENTACION
HIPOCLORITO DE SODIO 13% Cloro Activo	SOLUCION ACUOSA 200 ppm (1.5 ml/lt)

Estamos autorizados por la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, según acta No 004485 renovada en Marzo de 2024.

Próximo Lavado Marzo de 2025

Decreto 1575 de 2017 y la Resolución 2190 de 1991, donde la Secretaria de Salud sugiere lavar los tanques de agua potable como mínimo 2 veces al año.

Cordialmente,

JORGE ANDRES RODRIGUEZ
Representante

2024

Scanned with OKEN Scanner

FUMIGACIONES	INFORME TECNICO LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN DE TANQUES	RT-003 2024

INFORMACIÒN DEL CLIENTE

FECHA	SEPTIEMBRE	19	2024	Hora	4:00 PM
CLIENTE	HOGAR CASAS NOSTRA				
DIRECCION	DG. 50A SUR No 26-80				
CONTACTO	DIANA FLORES			TEL:	

INFORMACIÒN DEL TANQUE

No. DE TANQUES	CLASE DE TANQUES	DIMENSIONES			CAPACIDAD		MATERIAL
		ALTO	ANCHO	LARGO			
1	SUBTERRANEO				32	M3	ENCHAPADOS
1	SUBTERRANEO				35	M3	ENCHAPADOS

PRODUCTO UTILIZADO: **HIPOCLORITO DE SODIO 13 %**	TIEMPO CONTACTO DEL DESINFECTANTE: 40 MINUTOS
APLICACIÒN: **POR ASPERSION**	TIPO DE TRABAJO **ALTURAS** ELEVADO A NIVEL

CONDICIONES FISICAS

TANQUE DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	D	NA	
Superficie Exterior	X			
Superficie Interior	X			
Tapa	X			
Flotador	X			
Tubería	X			
Valvulas - Cheques	X			
Registro	X			
Sistema de Bombeo	Y			

CONVENCIONES : B: BUENO D: REGULAR NA: NO APLICA

EQUIPOS DE PROTECCIÒN PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS

CASCO CON BARBUQUEJO	X	PROTECCION RESPIRATORIA		ESCALERA	X
OVEROL TYVEK O IMPERMEABLE	X	GAFAS		LINTERNA / REFLECTOR	X
GUANTES DE NITRILO	X	BALDES	X	HIDROLAVADORA	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	X	CEPILLOS	X	MANGUERAS	
ARNES	.	PAÑO ABSORBENTE (TRAPERO)	X	EXTENSION	
SLINGA DE POSICIONAMIENTO		ESCOBA DE MANGO PLASTICO	X	BOMBA SUMERGIBLE	
LINEA DE VIDA		ASPERSORA MANUAL	\	OTROS	

OBSERVACIONES ADICIONALES

Nombre quien recibe: Cargo:	Nombre Técnico: ANDRES RODRIGUEZ

Calle 55a sur No 27-18 Tel: 601 806 9275 Cel.314 327 7158 E-mail: jj.fumigaciones@yahoo.com.co

Scanned with OKEN Scanner

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
BIOvelon	CÓDIGO FTLP-016	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA HIPOCLORITO AL 13%

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Hipoclorito al 13%

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
Ciudad: D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Es un producto elaborado a base de hipoclorito de sodio de alta calidad con gran poder desinfectante y desodorizante, cumpliendo las normas de concentración requerida. Es altamente eficaz contra bacterias, algas, hongos y otros microorganismos peligrosos causantes de enfermedades. Gracias a su concentración real, puede estar seguro en las diluciones recomendadas (limpieza y desinfección). Está formulado para limpieza y desinfección de baños, pisos, paredes, cocinas, tratamiento de aguas, control de plagas, desodorización de aguas industriales, entre otros.

SECCIÓN 3: Composición

Hipoclorito de Sodio 13%, estabilizantes

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Traslúcido
Color	Amarillento
Olor	Carácterístico a Hipoclorito
pH	11,5 – 13,5
Densidad 20°C	1,15 – 1,2 g/cm3
Solubilidad	100%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
BIOvelon	CÓDIGO FTLP-016	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Dependiendo de la severidad de la limpieza y de la desinfección, se deben realizar diluciones del producto en agua.

Limpieza y Desinfección, Pisos, Paredes y Baños: Diluya 100 cm3 de producto por cada 10 litros de agua, aplíquelo sobre la superficie a tratar, déjelo actuar durante 5 a 10 minutos, refriegue y enjuague con abundante agua limpia. De ser necesario repita la operación.

Ropa Blanca, Lavado en Lavadora: Adicione a una parte del agua 50 a 75 cm3 de producto, agregue a la lavadora y proceda de manera convencional.

Ropa Blanca, Lavado Manual: Enjuague previamente las prendas. Diluya el producto en proporción de 50 a 75 cm3 por galón de agua y sumerja las prendas en esta solución durante 15 a 20 minutos. Enjuague.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Evite el contacto con la piel y los ojos, producto altamente ¡CORROSIVO! Para mayor información consultar la FDS de este producto. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

Scanned with OKEN Scanner

J.J FUMIGACIONES
NIT: 79.759.133-1
Régimen simplificado

TANQUES SEMIELEVADOS O AEREOS

MATERIAL: PLASTICO



IMPLEMENTOS Y MATERIALES

- Escalera
- Baldes
- Cepillos cerdas suaves y duras
- Escobas
- Recogedor
- Traperos
- Hipoclorito de Sodio 13%

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

- Casco
- Tapabocas
- Guantes
- Botas de caucho
- Equipo de trabajo en altura (Arnés, Slinga, Linea de vida) si es necesario.

Nota:

- Este procedimiento debe ser realizado por mínimo dos (2) funcionarios (auxiliares de mantenimiento).

PROCEDIMIENTO

Labores previas al Lavado: Antes

1. Con anterioridad al procedimiento, se deben cerrar las válvulas de agua percatándose de albergar el agua suficiente; de tal manera que al realizar el proceso; el tanque este totalmente desocupado o por lo menos con lo mínimo de agua, esto se debe coordinar con el área técnica y el cliente).
2. El personal técnico deberá revisar y colocarse el equipo de protección personal y de alistar todos los elementos necesarios para el proceso.
3. Luego delimitara el área con la respectiva cinta y las señalizaciones correspondientes.
4. Se verificará antes de iniciar que el tanque se encuentre totalmente desocupado, retirando con cuidado la tapa.

2024

J.J FUMIGACIONES
NIT: 79.759.133-1
Régimen simplificado

5. Inicialmente se debe recoger manualmente los residuos de mayor tamaño que se pudieron haber acumulado en el tanque (piedras, palos, plásticos, icopor y otros elementos).
6. Raspar con una espátula o pala, donde se acumulen residuos (lama, arena, lodo, entre otros residuos). Estos se recogen en los respectivos recipientes (bolsas plásticas) para posteriormente ser depositados en la basura.

Prelavado del tanque: Durante

1. Una vez limpio de residuos, el tanque se somete a un prelavado que consiste en un restregado de las paredes del tanque con un cepillo de cerdas gruesas para un posterior enjuague.

Lavado del tanque:

1. Restregado: Se inicia el restregado de las paredes y la base del tanque, teniendo en cuenta el sentido de restregado: de arriba hacia abajo y de adentro hacia fuera, para así obtener una óptima limpieza.
2. Además, se lavarán las tapas, tubos de entrada y de salida del tanque y el flotador.

Enjuague final:

1. Realizadas las anteriores operaciones de limpieza se enjuaga con bastante agua.
2. Se retira toda el agua sucia que se posa en el fondo del tanque y se procede a realizar la desinfección.

Desinfección:
1. Únicamente después de cumplir con el protocolo de limpieza del tanque se podrá realizar la desinfección utilizando la solución acuosa Hipoclorito de Sodio en solución (13% cloro activo aprox.) en concentración de 1.5 ml / lt de agua, aplicando en paredes, tapa y base del tanque por aspersión.

Finalización del Lavado: Después.

1. Se entregan un informe técnico con las observaciones correspondientes para cada tanque. Recuerden que el mantenimiento de los tanques se debe realizar como mínimo 2 veces al año.

2024

Control y prevención de plagas – Desinfección ambiental- Limpieza y desinfección de tanques- venta y recargas de extintores
Calle 55a Sur No 27-18 Tel: 724 0293 - Cel. 314 327 7158 – 312 565 3594 Email: jj.fumigaciones@yahoo.com.co


Scanned with OKEN Scanner

J J FUMIGACIONES
NIT: 79.753.133-1
Régimen simplificado

TANQUES SUBTERRÁNEOS

MATERIAL: CONCRETO –ENCHAPADOS

IMPLEMENTOS Y MATERIALES



- Escalera
- Baldes
- Cepillos cerdas suaves y duras
- Escobas
- Recogedor
- Traperos
- Reflector
- Hidrolavadora
- Hidrobomba
- Hipoclorito de Sodio 13%

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

- Casco
- Tapabocas
- Guantes
- Gafas
- Botas de caucho
- Equipo de trabajo en altura (Arnés, Slinga, Línea de vida)

Nota:

- Este procedimiento debe ser realizado por mínimo dos (2) funcionarios (auxiliares de mantenimiento).
- En tanques subterráneos, el personal encargado del procedimiento, precederá a intercalarse cada 20 minutos, durante este periodo uno se encontrará en la parte exterior del tanque pendiente del operario que está realizando el lavado, superado este tiempo se procederá a realizar el cambio de operario para continuar con el lavado.

2024

J J FUMIGACIONES
NIT: 79.753.133-1
Régimen simplificado

PROCEDIMIENTO

- Labores previas al Lavado

1. Con anterioridad al procedimiento, se deben cerrar las válvulas de agua percatándose de albergar el agua suficiente; de tal manera que al realizar el proceso; el nivel del agua haya disminuido lo suficiente, (esto se debe coordinar con el área técnica y el cliente).
2. El personal técnico deberá revisar antes de colocarse el equipo de protección personal y de alistar todos los elementos necesarios para el proceso.
3. Luego delimitara el área con la respectiva cinta y las señalizaciones correspondientes.
4. El técnico debe verificar si el tanque se encuentra desocupado de lo contrario deberá terminar de desocuparlo con la moto bomba. Si el tanque es oscuro, utilizar reflector o lámparas de pila (linternas).
5. Solo podrá Ingresar al tanque cuando el nivel de agua este debajo de 20 a 30 centímetros aproximadamente.
6. Posterior a esto se removerán los residuos o materiales de sedimentación (Barro) que se encuentre al fondo del tanque, utilizando escobas y recipientes para extraer el material.

- Prelavado del tanque:

7. Una vez limpio de residuos, el tanque se somete a un prelavado que consiste en un restregado de las paredes del tanque con un cepillo de cerdas gruesas para un posterior enjuague.

- Lavado del tanque:

8. Restregado: Se inicia el restregado de las paredes y la base del tanque, teniendo en cuenta el sentido de restregado: de arriba hacia abajo y de adentro hacia fuera, para así obtener una óptima limpieza.

9. Además, se lavarán las tapas, tubos de entrada y de salida del tanque y el flotador.

10. Enjuague final: Realizadas las anteriores operaciones de limpieza se enjuaga con bastante agua, utilizando Hidrolavadora.

11. Se retira toda el agua sucia que se posa en el fondo del tanque (Cárcamo) y se procede a realizar la desinfección.

- **Desinfección:**

12. Únicamente después de cumplir con el protocolo de limpieza del tanque se podrá realizar la desinfección utilizando la solución acuosa Hipoclorito de Sodio en solución (13% cloro activo aprox.) en concentración de 1.5 ml / lt de agua, aplicando en paredes, tapa y base del tanque por aspersión, se deja actuar mínimo 30 minutos y se procede a llenar el tanque.

2024

Control y prevención de plagas – Desinfección ambiental- Limpieza y desinfección de tanques- venta y recargas de extintores
Calle 55a Sur No 27-18 Tel: 724 0293 - Cel. 314 327 7158 – 312 565 3594 Email: jj.fumigaciones@yahoo.com.co

Scanned with OKEN Scanner