RESPUESTA A OBSERVACIONES PROYECTO DE PLIEGO
31 OCTUBRE 2024

Proceso: SAMC-001-2024
Objeto: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREECTIVO DE LAS BOMBAS Y CUARTOS DE MAQUINAS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

El suscrito **DIRECTOR GENERAL** del **INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA,** emite la **RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DEL PROYECTO DE PLIEGO** que fueron **formuladas en el proceso de la referencia así:**

1. OBSERVACIÓN- M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. (ADJUNTO SECOP II)

La Entidad se permite manifestar, que acorde al presupuesto oficial producto de las diferentes cotizaciones que se tuvieron en cuenta para realizar el análisis del sector, se tuvo presente el alcance a ejecutar de manera global, para la cual se tiene proyectado los siguientes mantenimientos como se detalla a continuación:


ITEM	DESCRIPCION	DETALLE	UNIDAD	CANT
1	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREECTIVO DE LAS BOMBAS Y CUARTOS DE MAQUINAS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	ESTADIO: Moto Bomba de Sombra. 2 Bombas/1 Tablero Mantenimiento Preventivo y Correctivo, incluyendo el Tablero	GLOBAL	1
		ESTADIO: Moto Bomba de Sol. 2 Bombas / 1 Tablero Requieren Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluyendo el tablero.		
		ESTADIO: Moto Bomba de Achique. 2 Bombas / 1 Tablero Requieren Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las dos bombas de achique y el tablero.		
		ESTADIO: Moto Bomba de Riego de Sombra. 2 Bombas /1 Tablero Requieren Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Restructurar el tablero en las bombas.		
		ESTADIO: Moto Bomba de Riego del Sol. 2 Bombas / 1 Tablero Requieren Mantenimiento Preventivo y Correctivo, cambio del Tablero completo y Correctivo en las bombas.		
		PISCINA OLIMPICA Requieren Mantenimiento Preventivo y Correctivo al motor y cambio de la bomba.		
		PISCINA OLIMPICA: Moto Bomba de Achique. 2 Bombas / 1 Tablero. Requieren Mantenimiento Preventivo y Correctivo. Requieren Cambio, con su caja de control y potencia. Alto grado de humedad.		
		PISCINA OLIMPICA: Piscina de Afloje. 2 Bombas / 1 Tablero. Requieren Mantenimiento Preventivo y Correctivo. Requieren Cambio, del motor de la bomba y del tablero.		
		PARQUE RECREACIONAL: Tobogan. 3 Bombas Requieren Mantenimiento Preventivo y Correctivo.		
		PARQUE RECREACIONAL: Piscina Niños y adultos. 1 bomba. Requieren Mantenimiento Preventivo y Correctivo.		

De tal manera, se relaciona el alcance a ejecutar por parte del futuro proveedor para satisfacer las respectivas necesidades planteadas en el estudio previo, siendo así que se prescinde de visita alguna acorde a la información ya suministrada por la Entidad para la estimación del interesado, que a partir de su experticia y demás condiciones establecidas en los términos de referencia, de cumplimiento a los principios de selección objetiva que garanticen la idoneidad del proponente; así mismo se indica, que se ajustará el formato de oferta económica en el anexo del pliego de condiciones.

En estos términos damos por resuelta las solicitudes de información planteada, no sin antes extender la disposición del INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA, para revisar las iniciativas, sugerencias, necesidades u observaciones relativas a los asuntos que se enmarquen en el ámbito de nuestra competencia.

Se expide en Barrancabermeja, 31 de octubre de 2024.

(ORIGINAL FIRMADO)
HENRY YAIR CORREA CARABALLO
Director General

Actuación	Responsable	Firma
Proyectó aspectos jurídicos	Abg. Elver Danilo Fuquene Rincón – CPS Apoyo Oficina Jurídica	
Revisó aspectos jurídicos	Abg. Diana Marcela Meneses Iturriago Cps Lider Oficina Jurídica y Contractual	
Proyectó aspectos Técnicos	Héctor Juan Sierra Toloza Cps Proceso Infraestructura Deportiva Y Recreativa	
Proyectó aspectos financieros	Ludwing Enrique Ochoa Carrillo Cps Apoyo Oficina Juridica	