SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

# CERTIFICADO DE VERIFICACION DE CAPACIDAD DE CARGA EN SUBESTACIONES DE POSTE DEL CENTRO CTPI- REGIONAL CAUCA

Yo, Cesar Libardo Henao Castellanos, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.064.705 expedida en Manizales, Caldas, en mi calidad de ingeniero electricista, certifico que la subestación en poste de 150 KVA Del Centro de teleinformática y producción industrial de la zona Ágora Regional Cauca están en condiciones de carga nueva ya que se encuentra al 40% de su carga máxima.

Para ampliaciones futuras se deberá entregar diseño de las instalaciones a construir, remodelar, ampliar y todo lo referente a aumento de cargas, de esta manera se mantendrá un sistema eléctrico estable para las actividades a realizar.

Para el proyecto SENNOVA CÓDIGO SGPS-12109-2024 con una capacidad de 4,1 KVA a instalar se tiene capacidad desde subestación 150 KVA.

En constancia se firma en la ciudad de Popayán, a los 04 días del mes de octubre del 2024.

**CESAR LIBARDO HENAO CASTELLANOS**
**Ing. Electricista**
**CC.** 75.064.705
**MP:** CL20508424
**Correo:** clhenao@sena.edu.co
**Cel:** 3013215999

Powered by CamScanner

**Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines**

Titular CESAR LIBARDO HENAO CASTELLANOS

C.deC.No. 75.064.705

Ingeniero ELECTRICISTA

Matrícula Prof.No. CL205 08424

Resol.C.P.N.No. 173/95