DISICO S.A.
INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

SERGEMAQ

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	26/06/2024.	CIUDAD	LA UNION NARIÑO.
SECCIONAL			
SERVICIO	✓ INSTALACIÓN	☐ DESINTALACIÓN	☐ MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES REALIZADAS	EQUIPO				
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	6 MT.	Metros		
	MARCA	YORK			
	BTU	☐	✓ 12000	☐ 18000	☐ 24000
	SERIE CONDENSADORA	026002491230800210.			
	SERIE MANEJADORA	026001491230800046.			

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO	30 MINUTOS.			Minutos	INDICADOR MANOMETRO				PSI
SOLDADURA	Bien ✓	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	Bien ✓	Regular	Mal	N/A
AISLAMIENTO	Bien ✓	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	Bien ✓	Regular	Mal	N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	Bien ✓	Regular	Mal	N/A	CONDENSADORA	Bien ✓	Regular	Mal	N/A

TECNICO	JAMILTON ANDRES FLOREZ
FIRMA	

ENCARGADO	Jairo V. Solarte P.
FIRMA CONFORMIDAD	