DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA
Asesoría integral en confort

t



COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	23/7/2024	**CIUDAD**	**TUMACO**	
SECCIONAL	**NARIÑO**			
SERVICIO	**INSTALACIÓN**	**X**	**DESINTALACIÓN**	**MANTENIMIENTO**

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**			
Instalación del equipo, base, tubería, drenaje, refrigerante, cableado fuerza y cableado control.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA			Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.		
	BTU	12000	X 18000	24000
	SERIE CONDENSADORA	026002441230800191		
	SERIE MANEJADORA	026001441230800181		

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO	30	Minutos		INDICADOR MANOMETRO					PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**			N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**			N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	**Bien**			N/A

TECNICO	Harrison Roman	ENCARGADO	
FIRMA		FIRMA CONFORMIDAD	

		
IMAGEN 1. TUMACO	IMAGEN 2. TUMACO	IMAGEN 3.TUMACO
		
IMAGEN 4. TUMACO		